

山上學苑火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	山上學苑1F P型火警受信 總機-學苑5號	電壓表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:50:12	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:50:13	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25	曾耀緯	2024-02-15 14:50:38	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:50:39	
		火災/斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:50:40	
2	山上學苑1F 火警綜合盤及 火警探測器-學 苑2號1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:31	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:32	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:33	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:35	
3	山上學苑1F 火警綜合盤及 火警探測器-學 苑1號1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:41	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:42	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:43	
4	山上學苑1F 火警綜合盤及 火警探測器-E 區	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:32	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:33	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:34	
5	山上學苑B1F 火警綜合盤及 火警探測器-學 苑1號B1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:21	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:22	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:23	
6	山上學苑B1F 火警綜合盤及 火警探測器-學 苑2號B1F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:07	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:07	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:08	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:09	
7	山上學苑1F P型火警受信 總機-學苑1號 及2號	開關定位	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:34:03	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26	曾耀緯	2024-02-15 14:34:16	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:34:18	
		火災/斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:34:19	
8	山上學苑1F 火警綜合盤及 火警探測器-A 區	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:29	
9	山上學苑1F 火警綜合盤及 火警探測器-B 區	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:30	
10	山上學苑1F 火警綜合盤及 火警探測器-C 區	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:31	
11	山上學苑1F 火警綜合盤及 火警探測器-D 區	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:32	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:39:21

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 14:18:45

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 14:39:29