

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-01 09:37:17	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:19	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:20	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:21	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:21	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:25	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2023-12-01 09:37:28	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:29	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:31	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/01 15:44:35 2023/12/01 15:45:58 2023/12/04 08:06:54

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-02 07:46:13	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:20	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:21	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:26	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:28	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	14	陳志洋	2023-12-02 07:46:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:35	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:46:36	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/02 17:15:12 2023/12/02 17:16:25 2023/12/04 08:06:53

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-03 09:52:37	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:38	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:39	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:39	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:41	

機	供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:41	
	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:43	
	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:44	
	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:45	
	主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	朱忠正	2023-12-03 09:52:48	
	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:49	
	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:52:51	
備註:						
改善措施:						

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/03 15:45:28 2023/12/03 15:46:31 2023/12/04 08:06:51

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場 1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-04 10:16:50	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:52	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:53	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:54	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:54	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:55	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:56	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:16:57	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12	董家圻	2023-12-04 10:17:00	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:01	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:02	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/04 19:56:47 2023/12/04 20:01:57 2023/12/05 07:54:49

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023年12月05日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-05 08:49:46	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:47	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:48	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:49	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:49	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:50	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:51	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:52	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:52	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:53	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-05 08:49:56	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:58	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:59	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/05 15:39:48 2023/12/05 19:03:21 2023/12/06 08:05:36

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-06 14:14:27	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:27	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:28	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:29	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:30	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:30	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:31	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:32	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:33	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:14:34	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2023-12-06 14:15:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:19	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:21	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/06 19:01:46 2023/12/06 19:03:31 2023/12/07 08:17:43

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-07 06:23:28	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:30	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:31	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:33	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:34	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:35	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:36	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:37	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:38	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:23:39	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	14	陳志洋	2023-12-07 10:36:11	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 10:36:14	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 10:36:16	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/07 19:18:38 2023/12/07 19:20:00 2023/12/08 08:11:15

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-08 09:46:01	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:03	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:04	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:06	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:07	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:08	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:12	

		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:13	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2023-12-08 09:46:19	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:20	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:23	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
 承包商駐院主任：謝濱隆
 承辦工程師：倪銘仁
 2023/12/08 19:21:44
 2023/12/08 19:23:11
 2023/12/11 07:57:26

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-09 09:19:49	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:38	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:40	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:41	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:42	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:43	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:44	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:45	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:46	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:48	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	曾俊豪	2023-12-09 09:20:51	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:52	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:20:55	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
 承包商駐院主任：謝濱隆
 承辦工程師：倪銘仁
 2023/12/09 15:20:05
 2023/12/09 15:21:36
 2023/12/11 07:57:25

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-10 08:53:24	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:26	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:27	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:28	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:31	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2023-12-10 08:53:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:36	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:38	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
 承包商駐院主任：謝濱隆
 承辦工程師：倪銘仁
 2023/12/10 12:56:23
 2023/12/10 16:16:18
 2023/12/11 07:57:23

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-11 10:16:13	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:14	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:15	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:15	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:16	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:18	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:19	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:20	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:21	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:22	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2023-12-11 10:16:24	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:25	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/11 14:22:13 2023/12/11 18:46:40 2023/12/12 08:13:05

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-12 08:32:08	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:10	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:11	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:12	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:14	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:15	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:18	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:19	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:20	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	14	陳志洋	2023-12-12 08:32:24	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:26	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:32:28	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/12 16:52:42 2023/12/12 19:19:32 2023/12/13 07:56:48

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-13 09:25:46	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:47	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:48	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:49	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:53	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:25:57	

		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	朱忠正	2023-12-13 09:26:00	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:01	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:02	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/14 17:04:31 2023/12/14 19:21:28 2023/12/15 09:35:46

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/15 14:31:46 2023/12/15 18:35:30 2023/12/18 08:19:41

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:10	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:11	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:12	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:13	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:14	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:15	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:16	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:18	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2023-12-16 10:11:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:22	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:24	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/16 17:33:49 2023/12/16 17:34:58 2023/12/18 08:19:40

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-17 07:48:27	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:28	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:30	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:31	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:31	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:32	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:35	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:48:36	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	14	陳志洋	2023-12-17 07:49:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:49:41	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:49:44	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/17 15:00:31 2023/12/17 15:01:52 2023/12/18 08:19:38

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-18 09:32:59	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:00	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:01	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:02	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:04	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:05	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:06	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:08	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:09	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	郭國儀	2023-12-18 09:33:14	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:16	

		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:18	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/18 18:50:41 2023/12/18 18:51:59 2023/12/19 09:30:57

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-19 09:50:48	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:49	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:50	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:51	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:52	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:53	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:54	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:50:56	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	曾俊豪	2023-12-19 09:50:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:00	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:03	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/19 14:42:55 2023/12/19 14:44:04 2023/12/19 16:14:40

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-20 08:34:44	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:46	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:47	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:48	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:49	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:49	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:50	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:51	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:52	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2023-12-20 08:34:54	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:56	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:58	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/20 14:21:19 2023/12/20 14:37:17 2023/12/20 16:39:50

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-21 10:39:24	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:25	

1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:26	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:27	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:28	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:29	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:30	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:31	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:33	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2023-12-21 10:39:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:37	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:39:39	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/21 13:34:32 2023/12/21 16:40:25 2023/12/22 08:01:05

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-22 07:30:34	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:37	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:39	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:39	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:42	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:43	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:44	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:45	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:46	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	14	陳志洋	2023-12-22 07:30:50	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:51	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:30:53	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/22 19:04:25 2023/12/22 19:09:15 2023/12/25 10:33:14

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-23 09:18:16	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:17	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:18	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:18	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:21	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:24	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:25	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:26	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	朱忠正	2023-12-23 09:18:29	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:31	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:32	

備註:

改善措施:

承包商工程師：李中榮
2023/12/25 09:13:21

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 09:15:39

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/25 10:33:13

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-24 10:11:58	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:11:59	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:00	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:01	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:02	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:02	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:03	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:04	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:06	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	12	董家圻	2023-12-24 10:12:09	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:10	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:11	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/25 09:14:10

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 09:14:48

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/25 10:33:15

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-25 09:36:09	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:19	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:20	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:21	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:23	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:28	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:29	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2023-12-25 09:36:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:34	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:37	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/25 15:46:44

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 16:39:01

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/26 07:59:50

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-26 09:22:36	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:38	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:38	

1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:39	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:40	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:41	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:42	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:43	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:44	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2023-12-26 09:22:53	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:54	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:22:56	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/27 16:49:16 2023/12/27 16:50:48 2023/12/27 17:00:00

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-29 09:52:49	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:51	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:52	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:53	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:54	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:55	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:52:57	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	曾俊豪	2023-12-29 09:53:00	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:02	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:05	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-30 08:28:40	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:41	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:42	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:43	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:44	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:45	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:45	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:46	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:47	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:48	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	廖學智	2023-12-30 08:28:51	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:53	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:55	
備註:							
改善措施:							

介壽堂發電機125KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 125KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-31 09:26:50	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:52	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:53	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:54	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:54	

	機	供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:55	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:57	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:58	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:26:59	
		主控盤部份-電瓶電壓(12V以上)	目視	13	辛祖元	2023-12-31 09:27:49	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:27:51	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:27:53	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/31 16:50:29

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/31 16:52:34

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:43