

法定停車場火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場1F 火警綜合盤及 火警探測器-1F 梯廳	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:02:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:02:46	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:02:48	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:02:50	
2	法定停車場 B1F P型受信總機 火警受信總機	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:18:08	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:18:13	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	24.2	張敬德	2024-02-16 10:18:34	
		回路表示	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:18:37	
		火災/斷線測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:18:40	
3	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F3A	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:08:38	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:08:41	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:08:54	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:08:58	
4	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F3CD	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:01:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:01:24	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:01:26	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:01:30	
5	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F5B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:40	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:42	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:44	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:47	
6	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F6B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:02	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:03	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:05	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:04:07	
7	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F7C	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:10:58	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:11:00	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:11:02	
8	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F7AB	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:12:04	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:12:06	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:12:09	
9	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F10B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:13:30	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:13:31	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:13:34	
10	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F11C	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:14:16	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:14:18	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:14:21	
11	法定停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- B1F13B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:15:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:15:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:15:16	
12	法定停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- B2F3B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:38:54	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:38:55	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:38:58	
13	法定停車場 B2F 火警綜合盤及	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:39:51	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:39:52	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:39:54	

	火警探測器-B2F梯廳	火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:39:57	
14	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F5B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:37:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:37:14	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:37:17	
15	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F6B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:35:51	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:35:53	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:35:58	
16	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F7C	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:34:51	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:34:53	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:34:56	
17	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F8B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:33:57	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:33:59	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:34:06	
18	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F10B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:31:00	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:31:02	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:31:05	
19	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F11C	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:28:44	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:28:46	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:28:49	
20	法定停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-B2F12B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:28:14	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:28:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:28:18	
21	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F3B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:59:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:59:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:59:17	
22	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F梯廳	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:59:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:59:54	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:59:55	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:59:57	
23	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F5B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:58:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:58:33	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:58:36	
24	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F7C	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:53:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:53:34	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:53:36	
25	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F8B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:52:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:52:48	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:52:51	
26	法定停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-B3F10B	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:51:36	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:51:38	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:51:41	
	法定停車場	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:50:41	

27	B3F 火警綜合盤及 火警探測器- B3F11C	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:50:43	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:50:46	
28	法定停車場 B3F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:49:59	
	火警綜合盤及 火警探測器- B3F12B	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:50:00	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:50:02	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:32:11

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:26:35

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:49:35