

動力中心氮氣自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心6F 氮氣自動滅火 設備-N1	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:19	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:20	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:26	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:32	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:38	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:44	
		手動啟動緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:50	
		啟動鋼瓶	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:49:55	
		排氣設備	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:50:01	
		電池電壓		27	曾耀緯	2024-02-15 09:50:30	
		電池日期		2019.2.27	曾耀緯	2024-02-15 09:51:27	
2	動力中心6F 自動滅火設備- N1-1(84.6M3)	氣體壓力	目視	23	曾耀緯	2024-02-15 09:52:21	
3	動力中心6F 自動滅火設備- N1-2(84.6M3)	氣體壓力	目視	23	曾耀緯	2024-02-15 09:52:43	
4	動力中心6F 自動滅火設備- N1-3(84.6M3)	氣體壓力	目視	23	曾耀緯	2024-02-15 09:52:51	
5	動力中心6F 自動滅火設備- N1-4(84.6M3)	氣體壓力	目視	25	曾耀緯	2024-02-15 09:53:15	
6	動力中心6F 自動滅火設備- N1-5(84.6M3)	氣體壓力	目視	24	曾耀緯	2024-02-15 09:53:23	
7	動力中心6F 自動滅火設備- N1-6(84.6M3)	氣體壓力	目視	24	曾耀緯	2024-02-15 09:53:30	
8	動力中心6F 自動滅火設備- N1-7(84.6M3)	氣體壓力	目視	24	曾耀緯	2024-02-15 09:53:43	
9	動力中心6F 自動滅火設備- N1-8(84.6M3)	氣體壓力	目視	24	曾耀緯	2024-02-15 09:53:52	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:39:22

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:09:52

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:56:31