

三門診排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診RF 排煙設備-DM- RF-01	排煙機	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:05:45	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:05:46	
		排煙閘門	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:05:47	
		手動啟動裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:05:47	
		自動啟動探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:05:48	
		防煙垂壁	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:05:50	
2	第三門診RF 排煙設備-DM- RF-02	排煙機	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:09:05	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:09:06	
		排煙閘門	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:09:07	
		手動啟動裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:09:07	
		自動啟動探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:09:08	
		防煙垂壁	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:09:10	
3	第三門診RF 排煙設備-DM- RF-03	排煙機	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:06:47	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:06:47	
		排煙閘門	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:06:48	
		手動啟動裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:06:49	
		自動啟動探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:06:50	
		防煙垂壁	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:06:51	
4	第三門診RF 排煙設備-DM- RF-04	排煙機	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:07:50	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:07:50	
		排煙閘門	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:07:51	
		手動啟動裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:07:52	
		自動啟動探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:07:53	
		防煙垂壁	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:07:54	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:36:05

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:10:35

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:40:13