

重粒子CO2滅火系統(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心4F 4F發電機油槽-C4-01	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:03:55	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:03:57	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:03:59	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:04:01	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:04:03	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:04:05	
		手動啟動緊急停止	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:04:06	
		啟動鋼瓶	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:04:08	
		電池電壓	目視	25	張敬德	2024-02-17 10:04:14	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11105	張敬德	2024-02-17 10:04:21	
2	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-01	設備狀況	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:58:00	
3	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-02	設備狀況	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:58:02	
4	重粒子癌症治療中心4F 鋼瓶-C4-01-03	設備狀況	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:58:04	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:43:58

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:10:51

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:54:52