

135戶職務官舍火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官舍1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:54:59	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:55:02	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.1	張敬德	2024-02-27 10:55:09	
2	135戶職務官舍B10F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-72	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:22:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:22:54	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:23:02	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:23:07	
3	135戶職務官舍B11F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-75	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:19:36	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:19:38	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:19:39	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:19:46	
4	135戶職務官舍B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-45	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:56:57	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:56:59	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:57:00	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:57:03	
5	135戶職務官舍B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-48	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:50:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:50:11	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:50:14	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:50:21	
6	135戶職務官舍B3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-51	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:46:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:46:11	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:46:12	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:46:14	
7	135戶職務官舍B4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-54	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:43:27	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:43:30	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:43:32	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:43:35	
8	135戶職務官舍B5F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-57	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:40:44	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:40:46	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:40:50	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:40:53	
9	135戶職務官舍B6F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-60	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:36:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:36:37	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:36:43	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:36:45	
10	135戶職務官舍B7F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-63	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:33:17	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:33:18	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:33:21	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:33:24	
11	135戶職務官舍B8F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-66	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:29:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:29:08	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:29:09	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:29:19	
12	135戶職務官舍B9F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-69	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:25:42	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:25:45	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:25:47	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:25:52	
13	135戶職務官舍BB1F 火警綜合盤及 火警探測器-	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:06:56	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:06:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:06:58	

	M1-42	非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:07:00	
14	135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-73	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:05:40	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:05:43	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:05:46	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:05:51	
15	135戶職務官 舍C10F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-71	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:27:43	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:27:45	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:27:46	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:27:57	
16	135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-76	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:00:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:00:10	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:00:12	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:00:17	
17	135戶職務官 舍C11F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-74	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:20:01	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:20:02	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:20:04	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:20:06	
18	135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-46	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:15:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:15:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:15:06	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:15:12	
19	135戶職務官 舍C1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-44	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:59:26	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:59:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:59:31	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:59:35	
20	135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-49	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:43:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:43:34	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:43:36	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:43:42	
21	135戶職務官 舍C2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-47	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:11:40	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:11:44	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:11:52	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:11:59	
22	135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-52	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:40:51	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:40:52	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:40:54	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:40:57	
23	135戶職務官 舍C3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-50	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:08:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:08:25	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:08:26	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:08:38	
24	135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-55	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:38:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:38:36	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:38:38	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:38:41	
25	135戶職務官 舍C4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-53	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:04:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:04:47	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:04:48	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:04:52	
26	135戶職務官 舍C5F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-58	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:32:48	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:32:50	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:32:52	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:32:57	
	135戶職務官 舍C5F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:02:40	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:02:42	

27	火警綜合盤及火警探測器-M1-56	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:02:43	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:02:45	
28	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-61	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:28:17	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:28:20	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:28:22	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:28:26	
29	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-59	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:00:49	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:00:52	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:00:53	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 15:00:55	
30	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-64	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:22:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:22:11	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:22:13	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:22:16	
31	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-62	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:53:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:53:54	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:53:56	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:54:02	
32	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-67	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:16:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:16:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:16:14	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:16:18	
33	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-65	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:44:25	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:44:36	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:45:16	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:46:23	
34	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-70	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:10:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:10:34	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:10:36	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 16:10:44	
35	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-68	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:34:26	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:34:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:34:34	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 14:34:45	
36	135戶職務官舍CB1F火警綜合盤及火警探測器-M1-43	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:13:26	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:13:28	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:13:29	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:13:32	
37	135戶職務官舍CB1F火警綜合盤及火警探測器-M1-41	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:02:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:02:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:02:16	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 11:02:19	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:34:10

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:29:15

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:47:01