

懷德街滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷德街眷舍2號1F 滅火器-懷-2號-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:30:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:30:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:30:16	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:30:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:30:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:30:25	
2	懷德街眷舍96號1F 滅火器-懷-96號-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:27:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:27:39	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:27:41	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:27:43	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:27:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:27:49	
3	懷德街眷舍6號1F 滅火器-懷-6號-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:01	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:03	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:05	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:07	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:13	
4	懷德街眷舍1號1F 滅火器-懷-1號-20	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:37:32	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:37:34	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:37:36	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:37:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:37:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:37:42	
5	懷德街眷舍100號1F 滅火器-懷-100號-26	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:49:57	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:49:58	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:00	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:02	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:07	
6	懷德街眷舍2號2F 滅火器-懷-2號-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:17	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:26	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:34	
7	懷德街眷舍96號2F 滅火器-懷-2號-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:20	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:24	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:27	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:31:37	
8	懷德街眷舍6號2F 滅火器-懷-6號-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:39	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:41	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:43	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:44	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:50	
9	懷德街眷舍1號2F 滅火器-懷-1號-21	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:38:28	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:38:30	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:38:33	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:38:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:38:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:38:43	
10	懷德街眷舍100號2F 滅火器-懷-100	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:46	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:48	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:50	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:52	

	號-27	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:50:57	
11	懷德街眷舍2號3F 滅火器-懷-2號-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:32:31	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:32:34	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:32:37	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:32:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:32:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:32:47	
12	懷德街眷舍96號3F 滅火器-懷-96號-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:44	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:46	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:48	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:53	
13	懷德街眷舍6號3F 滅火器-懷-6號-16	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:20:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:20:26	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:20:29	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:20:31	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:20:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:20:38	
14	懷德街眷舍1號3F 滅火器-懷-1號-22	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:39:16	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:39:20	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:39:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:39:25	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:39:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:39:33	
15	懷德街眷舍100號3F 滅火器-懷-100號-28	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:51:38	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:51:40	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:51:42	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:51:44	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:51:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:51:49	
16	懷德街眷舍2號4F 滅火器-懷-2號-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:33:25	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:33:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:33:30	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:33:34	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:33:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:33:42	
17	懷德街眷舍96號4F 滅火器-懷-96號-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:02	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:08	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:11	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:25:17	
18	懷德街眷舍6號4F 滅火器-懷-6號-17	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:21:21	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:21:23	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:21:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:21:28	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:21:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:21:34	
19	懷德街眷舍1號4F 滅火器-懷-1號-23	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:40:14	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:40:16	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:40:19	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:40:21	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:40:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:40:28	
20	懷德街眷舍100號4F 滅火器-懷-100號-29	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:52:27	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:52:30	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:52:32	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:52:35	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:52:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:52:40	

21	懷德街眷舍2號5F 滅火器-懷-2號-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:34:22	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:34:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:34:27	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:34:30	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:34:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:34:38	
22	懷德街眷舍96號5F 滅火器-懷-96號-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:23:45	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:23:46	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:23:48	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:23:51	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:23:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:23:58	
23	懷德街眷舍6號5F 滅火器-懷-6號-18	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:22:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:22:10	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:22:12	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:22:14	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:22:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:22:20	
24	懷德街眷舍1號5F 滅火器-懷-1號-24	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:41:09	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:41:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:41:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:41:16	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:41:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:41:22	
25	懷德街眷舍100號5F 滅火器-懷-100號-30	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:53:18	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:53:21	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:53:24	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:53:26	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:53:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:53:32	
26	懷德街眷舍2號B1F 滅火器-懷-2號-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:29:08	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:29:10	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:29:12	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:29:14	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:29:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:29:19	
27	懷德街眷舍96號B1F 滅火器-懷-96號-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:28:30	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:28:31	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:28:34	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:28:35	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:28:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:28:38	
28	懷德街眷舍6號B1F 滅火器-懷-6號-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:56	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:58	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:18:59	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:01	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:19:05	
29	懷德街眷舍1號B1F 滅火器-懷-1號-19	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:43:35	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:43:36	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:43:38	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:43:39	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:43:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:43:43	
30	懷德街眷舍100號B1F 滅火器-懷-100號-25	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:44:19	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:44:21	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:44:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:44:28	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:44:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:44:32	
	懷德街眷舍96號2F	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:26:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:26:26	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:26:28	

31	滅火器-懷-96 號-09	皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:26:30	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:26:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:26:37	
		備註: 改善措施:					

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/19 12:32:07

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/19 14:07:48

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/21 09:43:09