

單身宿舍大樓緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 緊急廣播主機- 身障中心2F	主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:27:16	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:27:20	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:27:24	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:27:27	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	27	張敬德	2024-02-23 10:27:40	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:27:45	
2	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助B1F 緊急廣播主機- 身障中心B1F	主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:07:18	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:07:23	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:07:25	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:07:28	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	26.7	張敬德	2024-02-23 11:07:43	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:07:47	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:49:30

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:14:43

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:51:29