

技警宿舍火警自動警報設備(月)檢查

單位 項號	消防 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	技警宿舍1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:12:30	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:12:32	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	27	張敬德	2024-02-16 14:12:36	
2	技警宿舍1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-20	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:27:54	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:27:55	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:27:57	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:28:01	
3	技警宿舍1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-29	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:05	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:09	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:11	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:14	
4	技警宿舍1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-35	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:10:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:10:25	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:10:27	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:10:31	
5	技警宿舍2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-61	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:13:27	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:13:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:13:31	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:13:35	
6	技警宿舍2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-68	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:15:11	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:15:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:15:16	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:15:18	
7	技警宿舍3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-87	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:18:47	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:18:49	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:18:51	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:18:54	
8	技警宿舍3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-94	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:17:53	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:17:55	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:17:57	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:18:01	
9	技警宿舍4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-113	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:22:17	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:22:19	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:22:20	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:22:23	
10	技警宿舍4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-120	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:21:15	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:21:18	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:21:20	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:21:25	
11	技警宿舍5F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-121	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:23:44	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:23:45	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:23:47	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:23:49	
12	技警宿舍B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:11:22	
		火警標示燈	目視	正常	董家圻	2024-02-07 16:41:59	
		音響裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-07 16:42:00	
		定址式火警探測器	目視	故障	董家圻	2024-02-07 16:42:59	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:32:11

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:26:35

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:50:01

巡檢照片

