介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期 2023 年 12 月 04 日			
頁號	檢查項目	刊化基準	傚重万広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	林建興	2023-12-10 18:45:34	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:45:36	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:45:38	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:45:39	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:45:41	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	林建興	2023-12-10 18:45:48	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:45:49	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:45:51	
1	立體停車場1F 125KVA發電	開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	13.2	林建興	2023-12-10 18:46:06	
	機	開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	林建興	2023-12-10 18:46:09	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1801	林建興	2023-12-10 18:46:21	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林建興	2023-12-10 18:46:28	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	208	林建興	2023-12-10 18:46:41	
		開機後注意事項-電流	目視	0	林建興	2023-12-10 18:46:47	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	50	林建興	2023-12-10 18:47:12	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	180	林建興	2023-12-10 18:47:51	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:47:55	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:47:57	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	73.2	林建興	2023-12-10 19:07:23	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林建興	2023-12-10 19:07:29	

改善措施:

承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2023/12/11 09:17:13 2023/12/11 09:17:40 2023/12/11 14:20:55 2023/12/11 14:20:55

介壽党發雷機125KVA每调維護保養記錄

單位	電力	\frac{1}{2} \rightarrow \frac	檢查方法	檢查日期		2023年12月11日	
項號	檢查項目	判定基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	錢志浩	2023-12-17 18:33:37	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:33:38	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:33:39	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:33:40	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:33:41	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	錢志浩	2023-12-17 18:33:43	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:33:44	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:33:46	
1	立體停車場1F 125KVA發電	開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	14	錢志浩	2023-12-17 18:33:48	
	機	開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	錢志浩	2023-12-17 18:33:50	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	錢志浩	2023-12-17 18:33:52	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	錢志浩	2023-12-17 18:33:55	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	211	錢志浩	2023-12-17 18:34:07	
		開機後注意事項-電流	目視	0	錢志浩	2023-12-17 18:34:09	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	56	錢志浩	2023-12-17 18:34:14	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	156	錢志浩	2023-12-17 18:34:19	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:34:20	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:34:21	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	73.37	錢志浩	2023-12-17 18:34:57	
	[停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:34:58	

備註:	
改善措施:	

介壽堂發電機125KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	松木士汁	檢查日期 2023 年 12 月 18 日				
項號	檢查項目	判足基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-24 17:14:40		
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:14:46		
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:14:47		
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:14:49		
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:14:50		
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	陳建誌	2023-12-24 17:14:57		
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:14:59		
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:15:00		
1	立體停車場1F 125KVA發電 機	開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	13	陳建誌	2023-12-24 17:15:06		
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	陳建誌	2023-12-24 17:15:08		
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	陳建誌	2023-12-24 17:15:35		
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	陳建誌	2023-12-24 17:15:46		
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	211	陳建誌	2023-12-24 17:16:09		
		開機後注意事項-電流	目視	0	陳建誌	2023-12-24 17:16:22		
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	58	陳建誌	2023-12-24 17:16:41		
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	136	陳建誌	2023-12-24 17:17:02		
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:17:11		
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:17:13		
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	73.46	陳建誌	2023-12-24 17:18:00		
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:18:10		

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/25 09:13:39 2023/12/25 09:15:22 2023/12/25 10:33:14 2023/12/25 10:33:14

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/17 19:10:47 2023/12/17 19:11:16 2023/12/18 08:19:37

2023/12/18 08:19:37

介壽堂發雷機125KVA每调維護保養記錄

單位	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
頁號				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	黃精忠	2023-12-31 18:37:23	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:37:25	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:37:26	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 18:37:27	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:37:28	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	.9	黃精忠	2023-12-31 18:37:32	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:37:34	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 18:37:35	
1	立體停車場1F 125KVA發電 機	開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以上)	目視	13	黄精忠	2023-12-31 18:37:39	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	同步	黃精忠	2023-12-31 18:37:41	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	黄精忠	2023-12-31 19:00:07	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黄精忠	2023-12-31 19:00:10	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	211	黃精忠	2023-12-31 19:00:15	
		開機後注意事項-電流	目視	0	黄精忠	2023-12-31 19:00:19	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	53	黄精忠	2023-12-31 19:00:23	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	181	黄精忠	2023-12-31 19:00:27	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 19:00:29	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 19:00:30	

	-						
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	7406	黃精忠	2023-12-31 19:00:38	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:00:45	
備註:							
改善措施	施:						