

介壽堂消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F 消防泵浦-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:59:18	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:59:20	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:59:21	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:59:23	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:59:25	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:59:28	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-19 13:59:36	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-19 13:59:46	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-19 13:59:53	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:59:59		
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:45:18

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:11:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:54:09