

湖畔門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診2F	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:29:23	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:29:24	
	火警探測器-F-02-01	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:29:25	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:29:26	
2	湖畔門診2F	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:27:24	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:27:25	
	火警探測器-F-02-02	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:27:26	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:27:27	
3	湖畔門診3F	電壓表	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:31	
	R型受信總機	開關定位	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:32	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	27	董儲飴	2024-02-06 14:34:40	
			火災/斷線測試	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:42
4	湖畔門診3F	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:03	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:04	
	火警探測器-F-03-01	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:05	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:06	
5	湖畔門診3F	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:38	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:39	
	火警探測器-F-03-02	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:39	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:33:41	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:31:31

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:24:56

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:50:27