

三門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診1F 滅火器-三-01-01	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:19:05	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:19:06	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:19:07	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:19:07	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:19:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:19:19	
2	第三門診1F 滅火器-三-01-02	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:18:32	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:18:33	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:18:34	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:18:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:18:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:18:56	
3	第三門診1F 滅火器-三-01-03	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:25:59	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:25:59	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:26:00	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:26:01	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:26:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:26:03	
4	第三門診1F 滅火器-三-01-04	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:02	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:03	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:03	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:04	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:06	
5	第三門診1F 滅火器-三-01-05	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:32	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:32	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:33	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:34	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:18:36	
6	第三門診1F 滅火器-三-01-06	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:19:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:19:25	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:19:26	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:19:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:19:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:19:29	
7	第三門診1F 滅火器-三-01-07	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:03	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:04	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:05	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:05	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:07	
8	第三門診1F 滅火器-三-01-08	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:20:26	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:20:27	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:20:27	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:20:28	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:20:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:20:36	
9	第三門診1F 滅火器-三-01-09	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:29	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:30	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:31	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:32	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:20:34	
10	第三門診1F 滅火器-三-01-	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:27:18	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:27:19	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:27:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:27:20	

	10	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:27:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:27:40	
11	第三門診1F 滅火器-三-01-11	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:50	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:51	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:51	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:52	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:54	
12	第三門診1F 滅火器-三-01-12	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:45	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:46	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:46	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:47	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:59	
13	第三門診1F 滅火器-三-01-13	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:15	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:16	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:17	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:18	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:25:41	
14	第三門診1F 滅火器-三-01-14	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:21:45	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:21:45	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:21:46	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:21:47	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:21:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:21:50	
15	第三門診1F 滅火器-三-01-15	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:01	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:02	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:03	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:03	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:25:10	
16	第三門診1F 滅火器-三-01-16	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:01	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:02	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:02	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:03	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:19	
17	第三門診1F 滅火器-三-01-17	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:05	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:13	
18	第三門診1F 滅火器-三-01-18	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:53	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:54	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:55	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:22:58	
19	第三門診1F 滅火器-三-01-19	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:46	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:46	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:47	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:48	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:22:56	
20	第三門診1F 滅火器-三-01-20	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:23:30	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:23:31	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:23:32	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:23:32	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:23:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:23:34	

21	第三門診1F 滅火器-三-01-21	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:04	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:05	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:05	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:06	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:08	
22	第三門診1F 滅火器-三-01-22	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:28	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:29	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:29	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:30	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:24:53	
23	第三門診2F 滅火器-三-02-01	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:12:19	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:12:19	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:12:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:12:21	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:12:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:12:30	
24	第三門診2F 滅火器-三-02-02	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:40	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:41	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:42	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:42	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:58	
25	第三門診2F 滅火器-三-02-03	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:32	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:32	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:33	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:33	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:39	
26	第三門診2F 滅火器-三-02-04	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:11:41	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:11:42	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:11:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:11:43	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:11:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:12:12	
27	第三門診2F 滅火器-三-02-05	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:04	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:05	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:05	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:06	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:09:15	
28	第三門診2F 滅火器-三-02-06	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:31	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:31	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:32	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:33	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:34	
29	第三門診2F 滅火器-三-02-07	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:38	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:39	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:39	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:40	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:12:42	
30	第三門診2F 滅火器-三-02-08	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:13:00	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:13:00	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:13:01	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:13:02	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:13:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:13:04	
	第三門診2F	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:08:41	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:08:42	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:08:42	

31	滅火器-三-02-09	皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:08:43	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:08:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:08:56	
32	第三門診2F 滅火器-三-02-10	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:55	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:55	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:56	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:57	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:59	
33	第三門診2F 滅火器-三-02-11	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:15:07	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:15:08	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:15:09	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:15:09	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:15:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:15:15	
34	第三門診2F 滅火器-三-02-12	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:09:53	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:09:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:09:55	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:09:56	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:09:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:09:58	
35	第三門診2F 滅火器-三-02-13	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:25	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:26	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:27	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:28	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:10:29	
36	第三門診2F 滅火器-三-02-14	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:15:47	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:15:47	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:15:48	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:15:49	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:15:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:15:57	
37	第三門診2F 滅火器-三-02-16	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:16:12	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:16:13	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:16:13	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:16:14	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:16:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:16:22	
38	第三門診2F 滅火器-三-02-15	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:08:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:08:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:08:05	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:08:06	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:08:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:08:08	
39	第三門診2F 滅火器-三-02-17	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:07:14	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:07:15	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:07:15	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:07:16	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:07:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:07:18	
40	第三門診2F 滅火器-三-02-18	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:06:41	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:06:42	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:06:43	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:06:44	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:06:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:06:45	
41	第三門診2F 滅火器-三-02-19	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:51	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:52	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:52	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:53	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:54	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:56	
42	第三門診2F 滅火器-三-02-20	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:17	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:18	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:19	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:20	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:05:23	
43	第三門診2F 滅火器-三-02-21	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:14:14	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:14:14	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:14:15	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:14:16	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:14:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:14:24	
44	第三門診2F 滅火器-三-02-22	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:10	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:10	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:11	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:12	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:10:24	
45	第三門診3F 滅火器-三-03-01	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:29	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:29	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:30	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:31	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:36	
46	第三門診3F 滅火器-三-03-02	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:45:19	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:45:20	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:45:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:45:21	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:45:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:45:29	
47	第三門診3F 滅火器-三-03-03	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:44:39	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:44:39	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:44:40	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:44:41	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:44:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:45:13	
48	第三門診3F 滅火器-三-03-04	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:12	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:13	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:13	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:14	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:26	
49	第三門診3F 滅火器-三-03-05	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:47:03	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:47:04	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:47:05	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:47:05	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:47:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:47:26	
50	第三門診3F 滅火器-三-03-06	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:41	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:42	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:43	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:48:55	
51	第三門診3F 滅火器-三-03-07	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:16	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:17	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:18	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:18	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:34	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:45	

52	第三門診3F 滅火器-三-03-08	插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:45	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:46	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:47	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:49:59	
53	第三門診3F 滅火器-三-03-09	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:03:57	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:03:58	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:03:58	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:03:59	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:00	
54	第三門診3F 滅火器-三-03-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:11	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:42	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:43	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:44	
55	第三門診3F 滅火器-三-03-11	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:56	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:24	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:24	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:25	
56	第三門診3F 滅火器-三-03-12	皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:26	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:04:37	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:52:37	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:52:37	
57	第三門診3F 滅火器-三-03-13	壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:52:38	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:52:39	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:52:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:52:54	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:50:40	
58	第三門診3F 滅火器-三-03-14	插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:50:41	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:50:42	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:50:42	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:50:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:50:58	
59	第三門診3F 滅火器-三-03-15	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:51:08	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:51:08	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:51:09	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:51:10	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:51:11	
60	第三門診3F 滅火器-三-03-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:51:15	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:05:52	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:05:53	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:05:53	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:05:54	
61	第三門診3F 滅火器-三-03-17	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:05:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:06:03	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:53:23	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:53:24	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:53:25	
62	第三門診3F 滅火器-三-03-	皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:53:25	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:53:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:53:40	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:06:44	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:06:45	
62	第三門診3F 滅火器-三-03-	壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:06:45	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:06:46	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:06:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:06:55	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:19	
62	第三門診3F 滅火器-三-03-	插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:20	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:21	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:21	

	19	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:54:30	
63	第三門診3F 滅火器-三-03-18	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:55:29	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:55:30	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:55:30	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:55:31	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:55:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:55:46	
64	第三門診3F 滅火器-三-03-20	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:58:23	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:58:23	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:58:24	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:58:25	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:58:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:58:43	
65	第三門診3F 滅火器-三-03-21	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:33	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:33	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:34	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:35	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:50	
66	第三門診3F 滅火器-三-03-22	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:56:59	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:00	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:00	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:01	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:57:29	
67	第三門診3F 滅火器-三-03-23	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:56:34	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:56:35	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:56:36	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:56:37	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:56:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:56:39	
68	第三門診3F 滅火器-三-03-24	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:43:50	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:43:51	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:43:51	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:43:52	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:43:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:44:07	
69	第三門診3F 滅火器-三-03-25	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:42	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:43	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:44	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:44	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 08:46:53	
70	第三門診4F 滅火器-三-04-01	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:56	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:57	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:58	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:59	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:47:01	
71	第三門診4F 滅火器-三-04-02	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:48:56	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:48:57	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:48:57	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:48:58	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:48:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:49:00	
72	第三門診4F 滅火器-三-04-03	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:10	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:15	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:51	

73	第三門診4F 滅火器-三-04-04	插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:52	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:53	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:54	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:50:55	
74	第三門診4F 滅火器-三-04-05	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:47:18	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:47:19	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:47:20	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:47:20	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:47:21	
75	第三門診4F 滅火器-三-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:47:22	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:03	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:04	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:05	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:06	
76	第三門診4F 滅火器-三-04-07	保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:08	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:37	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:38	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:39	
77	第三門診4F 滅火器-三-04-08	皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:40	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:45:42	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:25	
78	第三門診4F 滅火器-三-04-09	壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:26	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:46:29	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:44:08	
79	第三門診4F 滅火器-三-04-10	插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:44:09	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:44:10	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:44:11	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:44:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:44:13	
80	第三門診4F 滅火器-三-04-11	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:18	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:19	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:20	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:20	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:21	
81	第三門診4F 滅火器-三-04-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:23	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:53	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:55	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:55	
82	第三門診4F 滅火器-三-04-13	保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:57	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:06	
83	第三門診4F 滅火器-三-04-	皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:09	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:31	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:31	
	第三門診4F 滅火器-三-04-	壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:32	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:33	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:02:35	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:51:49	
	第三門診4F 滅火器-三-04-	插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:51:50	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:51:50	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:51:51	

	14	保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:51:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:51:54	
84	第三門診4F 滅火器-三-04-15	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:44	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:45	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:46	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:46	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:48	
85	第三門診4F 滅火器-三-04-16	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:43:43	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:43:44	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:43:45	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:43:46	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:43:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:43:47	
86	第三門診4F 滅火器-三-04-17	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:47	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:48	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:49	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:49	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:52	
87	第三門診4F 滅火器-三-04-18	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:23	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:24	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:24	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:25	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:54:28	
88	第三門診4F 滅火器-三-04-19	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:13	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:14	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:15	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:16	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:52:18	
89	第三門診4F 滅火器-三-04-20	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:15	
90	第三門診4F 滅火器-三-04-21	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:56:10	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:56:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:56:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:56:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:56:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:56:15	
91	第三門診4F 滅火器-三-04-22	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:30	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:31	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:31	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:32	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:57:34	
92	第三門診4F 滅火器-三-04-23	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:26	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:27	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:28	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:28	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:30	
93	第三門診4F 滅火器-三-04-24	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:06	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:00:08	

94	第三門診4F 滅火器-三-04-25	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:17	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:17	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:18	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:19	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:20	
95	第三門診4F 滅火器-三-04-26	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:43	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:44	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:45	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:45	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:59:47	
96	第三門診4F 滅火器-三-04-27	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:55:17	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:55:18	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:55:19	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:55:20	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:55:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 08:55:27	
97	第三門診5F 滅火器-三-05-01	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:43:50	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:43:51	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:43:52	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:43:53	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:43:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:43:58	
98	第三門診5F 滅火器-三-05-02	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:03:56	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:03:57	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:03:58	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:03:58	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:03:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:04:01	
99	第三門診5F 滅火器-三-05-03	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:16	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:17	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:19	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:20	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:23	
100	第三門診5F 滅火器-三-05-04	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:26	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:27	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:28	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:29	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:32	
101	第三門診5F 滅火器-三-05-05	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:48	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:48	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:49	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:50	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:58	
102	第三門診5F 滅火器-三-05-06	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:04:11	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:04:12	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:04:13	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:04:13	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:04:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 10:04:16	
103	第三門診5F 滅火器-三-05-07	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:07	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:07	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:08	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:09	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:44:13	
	第三門診5F	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:49	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:50	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:51	

104	滅火器-三-05-08	皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:51	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:45:55	
105	第三門診5F 滅火器-三-05-09	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:48:08	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:48:09	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:48:09	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:48:10	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:48:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:48:13	
106	第三門診5F 滅火器-三-05-10	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:25	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:25	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:26	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:27	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:30	
107	第三門診5F 滅火器-三-05-11	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:58	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:49:59	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:00	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:00	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:05	
108	第三門診5F 滅火器-三-05-12	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:56:21	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:56:22	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:56:23	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:56:24	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:56:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:56:25	
109	第三門診5F 滅火器-三-05-13	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:24	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:26	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:26	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:27	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:33	
110	第三門診5F 滅火器-三-05-14	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:54:12	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:54:12	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:54:13	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:54:14	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:54:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:54:18	
111	第三門診5F 滅火器-三-05-15	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:41	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:42	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:43	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:44	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:53	
112	第三門診5F 滅火器-三-05-16	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:19	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:19	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:20	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:21	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:53:24	
113	第三門診5F 滅火器-三-05-17	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:41	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:42	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:43	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:43	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:50:49	
114	第三門診5F 滅火器-三-05-18	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:53:37	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:53:38	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:53:38	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:53:39	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:53:40	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:53:43	
115	第三門診5F 滅火器-三-05-19	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:15	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:15	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:16	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:17	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:26	
116	第三門診5F 滅火器-三-05-20	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:38	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:39	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:40	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:41	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:54:42	
117	第三門診5F 滅火器-三-05-21	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:50:36	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:50:37	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:50:38	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:50:38	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:50:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:50:44	
118	第三門診5F 滅火器-三-05-22	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:45:06	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:45:07	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:45:08	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:45:08	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:45:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:45:13	
119	第三門診5F 滅火器-三-05-23	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:50	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:51	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:51	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:52	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:45:01	
120	第三門診5F 滅火器-三-05-24	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:32	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:32	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:33	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:34	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:46	
121	第三門診5F 滅火器-三-05-25	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:12	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:13	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:14	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:14	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:44:17	
122	第三門診5F 滅火器-三-05-26	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:49:12	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:49:13	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:49:13	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:49:14	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:49:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:49:22	
123	第三門診5F 滅火器-三-05-27	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:51:43	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:51:44	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:51:45	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:51:46	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:51:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:51:50	
124	第三門診6F 滅火器-三-06-01	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:20:34	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:20:35	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:20:36	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:20:36	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:20:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:20:38	
		壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:38	

125	第三門診6F 滅火器-三-06-02	插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:38	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:39	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:40	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:42	
126	第三門診6F 滅火器-三-06-03	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:19	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:19	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:20	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:21	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:24	
127	第三門診6F 滅火器-三-06-04	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:07	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:08	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:08	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:09	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:21:12	
128	第三門診6F 滅火器-三-06-05	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:45	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:45	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:46	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:47	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:52	
129	第三門診6F 滅火器-三-06-06	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:28:35	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:28:36	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:28:37	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:28:37	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:28:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:28:40	
130	第三門診6F 滅火器-三-06-07	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:29:48	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:29:48	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:29:49	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:29:50	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:29:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:29:55	
131	第三門診6F 滅火器-三-06-08	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:31:50	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:31:50	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:31:51	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:31:52	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:31:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:31:54	
132	第三門診6F 滅火器-三-06-09	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:25	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:26	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:26	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:27	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:30	
133	第三門診6F 滅火器-三-06-10	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:23	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:23	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:24	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:25	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:27	
134	第三門診6F 滅火器-三-06-11	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:33:38	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:33:39	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:33:39	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:33:40	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:33:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:33:42	
135	第三門診6F 滅火器-三-06-	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:21	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:22	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:22	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:23	

	12	保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:35	
136	第三門診6F 滅火器-三-06-13	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:51	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:52	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:52	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:53	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:34:58	
137	第三門診6F 滅火器-三-06-14	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:47	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:47	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:48	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:49	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:35:54	
138	第三門診6F 滅火器-三-06-15	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:37:13	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:37:14	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:37:14	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:37:15	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:37:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:37:16	
139	第三門診6F 滅火器-三-06-16	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:39	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:39	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:40	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:41	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:43	
140	第三門診6F 滅火器-三-06-17	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:48	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:48	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:49	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:50	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:38:55	
141	第三門診6F 滅火器-三-06-18	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:39:44	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:39:45	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:39:45	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:39:46	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:39:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:39:49	
142	第三門診6F 滅火器-三-06-19	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:44	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:44	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:45	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:46	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:25:48	
143	第三門診6F 滅火器-三-06-20	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:24	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:25	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:26	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:26	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:29	
144	第三門診6F 滅火器-三-06-21	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:05	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:06	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:07	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:08	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:26:10	
145	第三門診6F 滅火器-三-06-22	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:23	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:24	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:24	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:25	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:27	
		壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:03	

146	第三門診6F 滅火器-三-06-23	插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:04	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:04	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:05	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:14	
147	第三門診6F 滅火器-三-06-24	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:42:47	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:42:47	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:42:48	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:42:49	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:42:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:42:58	
148	第三門診6F 滅火器-三-06-25	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:41:50	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:41:50	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:41:51	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:41:52	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:41:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:41:57	
149	第三門診6F 滅火器-三-06-26	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:40:21	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:40:22	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:40:23	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:40:23	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:40:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:40:29	
150	第三門診6F 滅火器-三-06-27	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:52	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:52	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:53	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:54	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:43:56	
151	第三門診6F 滅火器-三-06-28	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:29	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:30	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:30	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:31	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:23:33	
152	第三門診7F 滅火器-三-07-01	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:18:01	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:18:01	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:18:02	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:18:03	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:18:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:18:12	
153	第三門診7F 滅火器-三-07-02	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:16:50	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:16:51	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:16:52	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:16:52	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:16:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:16:55	
154	第三門診7F 滅火器-三-07-03	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:26	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:27	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:28	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:28	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:40	
155	第三門診7F 滅火器-三-07-04	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:03	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:03	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:04	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:05	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:17:20	
156	第三門診7F 滅火器-三-07-	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:15:36	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:15:37	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:15:37	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:15:38	

	05	保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:15:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:15:41	
157	第三門診7F 滅火器-三-07-06	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:14:08	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:14:09	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:14:10	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:14:10	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:14:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:14:16	
158	第三門診7F 滅火器-三-07-07	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:07:33	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:07:45	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:07:45	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:07:46	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:07:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:07:51	
159	第三門診7F 滅火器-三-07-08	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:08:05	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:08:06	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:08:06	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:08:07	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:08:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 10:08:10	
160	第三門診7F 滅火器-三-07-09	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:10:10	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:10:11	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:10:11	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:10:12	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:10:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:10:17	
161	第三門診7F 滅火器-三-07-10	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:56	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:56	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:57	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:58	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:12:04	
162	第三門診7F 滅火器-三-07-11	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:13	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:14	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:14	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:15	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:18	
163	第三門診7F 滅火器-三-07-12	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:13:21	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:13:22	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:13:22	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:13:23	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:13:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:13:28	
164	第三門診7F 滅火器-三-07-13	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:07:09	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:07:10	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:07:10	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:07:11	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:07:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:07:17	
165	第三門診7F 滅火器-三-07-14	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:07	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:07	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:08	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:09	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:11:11	
166	第三門診7F 滅火器-三-07-15	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:36	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:36	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:37	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:38	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:41	

167	第三門診7F 滅火器-三-07-16	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:48	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:49	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:50	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:50	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:05:53	
168	第三門診7F 滅火器-三-07-17	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:04:44	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:04:45	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:04:46	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:04:46	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:04:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:04:51	
169	第三門診7F 滅火器-三-07-19	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:11	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:12	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:12	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:13	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:16	
170	第三門診7F 滅火器-三-07-18	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:28	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:29	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:30	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:31	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:36	
171	第三門診7F 滅火器-三-07-20	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:44	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:44	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:45	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:46	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:03:48	
172	第三門診7F 滅火器-三-07-21	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:45	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:46	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:47	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:47	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:59	
173	第三門診7F 滅火器-三-07-22	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:13	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:13	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:14	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:14	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:00:18	
174	第三門診7F 滅火器-三-07-23	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 08:59:52	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 08:59:53	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 08:59:54	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 08:59:55	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 08:59:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 08:59:58	
175	第三門診7F 滅火器-三-07-24	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:15	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:15	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:16	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:17	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:01:20	
176	第三門診7F 滅火器-三-07-25	壓力	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:16	
		插梢	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:16	
		壓把	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:17	
		皮管	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:18	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2024-02-01 09:06:20	
	第三門診8F	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:03	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:03	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:04	

177	滅火器-三-08-01	皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:05	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:12	
178	第三門診8F 滅火器-三-08-02	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:10	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:11	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:12	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:13	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:19	
179	第三門診8F 滅火器-三-08-03	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:34:40	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:34:41	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:34:42	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:34:43	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:34:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:34:46	
180	第三門診8F 滅火器-三-08-04	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:27	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:28	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:29	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:29	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:34	
181	第三門診8F 滅火器-三-08-05	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:56	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:57	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:58	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:59	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:33:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:34:07	
182	第三門診8F 滅火器-三-08-06	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:45	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:46	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:46	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:47	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:51	
183	第三門診8F 滅火器-三-08-07	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:48	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:49	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:50	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:51	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:29:53	
184	第三門診8F 滅火器-三-08-08	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:19	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:20	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:20	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:21	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:30:27	
185	第三門診8F 滅火器-三-08-09	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:27:06	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:27:07	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:27:08	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:27:09	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:27:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:27:12	
186	第三門診8F 滅火器-三-08-11	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:26:08	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:26:09	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:26:10	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:26:11	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:26:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:26:15	
187	第三門診8F 滅火器-三-08-12	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:25:45	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:25:46	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:25:47	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:25:48	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:25:49	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:25:53	
188	第三門診8F 滅火器-三-08-13	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:42:35	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:42:36	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:42:37	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:42:37	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:42:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:42:43	
189	第三門診8F 滅火器-三-08-14	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:22:21	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:22:22	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:22:23	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:22:24	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:22:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:22:28	
190	第三門診8F 滅火器-三-08-16	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:31	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:32	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:32	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:33	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:36	
191	第三門診8F 滅火器-三-08-17	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:58	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:59	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:00	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:01	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:04	
192	第三門診8F 滅火器-三-08-18	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:04	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:05	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:06	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:07	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:19:10	
193	第三門診8F 滅火器-三-08-19	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:18:37	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:18:38	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:18:38	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:18:39	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:18:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:18:44	
194	第三門診8F 滅火器-三-08-20	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:24	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:25	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:26	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:27	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:20:34	
195	第三門診9F 滅火器-三-09-01	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:13	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:14	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:15	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:16	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:41	
196	第三門診9F 滅火器-三-09-02	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:53	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:53	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:54	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:55	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:05:58	
197	第三門診9F 滅火器-三-09-03	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:28	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:29	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:30	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:32	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:36	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:07:29	

198	第三門診9F 滅火器-三-09-04	插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:07:30	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:07:31	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:07:31	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:07:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:07:34	
199	第三門診9F 滅火器-三-09-05	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:29	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:30	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:31	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:31	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:33	
200	第三門診9F 滅火器-三-09-06	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:46	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:47	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:48	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:48	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:10:50	
201	第三門診9F 滅火器-三-09-07	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:48	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:49	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:50	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:50	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:52	
202	第三門診9F 滅火器-三-09-08	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:09:19	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:09:20	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:09:21	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:09:22	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:09:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:09:25	
203	第三門診9F 滅火器-三-09-09	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:11	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:11	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:12	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:14	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:18	
204	第三門診9F 滅火器-三-09-10	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:52	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:53	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:54	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:54	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:11:57	
205	第三門診9F 滅火器-三-09-11	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:08	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:08	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:09	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:10	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:17	
206	第三門診9F 滅火器-三-09-12	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:26	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:27	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:28	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:28	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:32	
207	第三門診9F 滅火器-三-09-13	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:07	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:08	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:08	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:09	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:15	
208	第三門診9F 滅火器-三-09-	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:43	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:43	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:44	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:45	

	15	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:13:48	
209	第三門診9F 滅火器-三-09-16	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:06	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:07	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:08	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:09	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:12	
210	第三門診9F 滅火器-三-09-17	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:19	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:20	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:21	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:22	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:25	
211	第三門診9F 滅火器-三-09-18	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:12	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:13	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:14	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:15	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:18	
212	第三門診9F 滅火器-三-09-19	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:35	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:36	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:38	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:39	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:16:42	
213	第三門診9F 滅火器-三-09-20	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:43	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:43	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:46	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:47	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:15:57	
214	第三門診9F 滅火器-三-09-21	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:31	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:32	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:32	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:33	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:12:38	
215	第三門診B1F 滅火器-三-B1-01	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:32	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:33	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:34	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:35	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:36	
216	第三門診B1F 滅火器-三-B1-02	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:25	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:26	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:26	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:29	
217	第三門診B1F 滅火器-三-B1-03	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:02:23	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:02:23	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:02:25	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:02:26	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:02:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:02:27	
218	第三門診B1F 滅火器-三-B1-04	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:58:58	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:58:59	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:00	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:01	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 13:59:02	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:46	

219	第三門診B1F 滅火器-三-B1-05	插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:47	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:47	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:48	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:49	
220	第三門診B1F 滅火器-三-B1-06	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:50	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:51	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:51	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:52	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:02:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:03:31	
221	第三門診B1F 滅火器-三-B1-07	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:04:22	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:04:23	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:04:24	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:04:24	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:04:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:04:32	
222	第三門診B1F 滅火器-三-B1-08	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:16:10	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:16:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:16:11	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:16:12	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:16:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:16:14	
223	第三門診B1F 滅火器-三-B1-09	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:52	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:53	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:53	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:54	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:56	
224	第三門診B1F 滅火器-三-B1-10	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:31	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:32	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:33	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:34	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:36	
225	第三門診B1F 滅火器-三-B1-11	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:03:14	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:03:15	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:03:15	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:03:16	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:03:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:03:20	
226	第三門診B1F 滅火器-三-B1-12	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:04:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:04:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:04:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:04:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:04:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:04:15	
227	第三門診B1F 滅火器-三-B1-13	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:07:29	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:07:30	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:07:30	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:07:31	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:07:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:07:33	
228	第三門診B1F 滅火器-三-B1-14	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:56	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:57	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:58	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:59	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:06:00	
229	第三門診B1F 滅火器-三-B1-	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:47	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:47	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:48	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:49	

	15	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:05:52	
230	第三門診B1F 滅火器-三-B1-16	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:15:51	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:15:53	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:15:54	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:15:55	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:15:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:15:57	
231	第三門診B1F 滅火器-三-B1-17	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:53	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:54	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:55	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:57	
232	第三門診B1F 滅火器-三-B1-18	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:11:56	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:11:57	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:11:57	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:11:58	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:11:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:00	
233	第三門診B1F 滅火器-三-B1-19	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:19	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:20	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:21	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:21	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:23	
234	第三門診B1F 滅火器-三-B1-20	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:32	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:32	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:33	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:36	
235	第三門診B1F 滅火器-三-B1-21	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:14:50	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:14:51	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:14:51	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:14:52	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:14:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:15:46	
236	第三門診B1F 滅火器-三-B1-22	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:23	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:24	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:25	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:25	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:14:27	
237	第三門診B1F 滅火器-三-B1-23	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:32	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:33	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:33	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:35	
238	第三門診B1F 滅火器-三-B1-24	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:36	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:36	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:37	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:38	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:13:47	
239	第三門診B1F 滅火器-三-B1-25	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:19	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:20	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:21	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:22	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:12:23	

240	第三門診B1F 滅火器-三-B1-26	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:15	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:16	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:16	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:17	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:19	
241	第三門診B1F 滅火器-三-B1-27	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:49	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:50	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:51	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:52	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:53	
242	第三門診B1F 滅火器-三-B1-28	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:25	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:26	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:11:28	
243	第三門診B1F 滅火器-三-B1-29	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:52	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:52	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:53	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:54	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:07:56	
244	第三門診B1F 滅火器-三-B1-30	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:23	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:23	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:24	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:25	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:27	
245	第三門診B1F 滅火器-三-B1-31	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:12	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:13	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:14	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:15	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:17	
246	第三門診B1F 滅火器-三-B1-32	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:53	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:55	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:56	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:57	
247	第三門診B1F 滅火器-三-B1-33	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:35	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:36	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:37	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:37	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:12:39	
248	第三門診B1F 滅火器-三-B1-34	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:09:49	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:09:50	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:09:51	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:09:51	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:09:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:00	
249	第三門診B1F 滅火器-三-B1-35	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:24:17	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:24:18	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:24:18	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:24:19	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:24:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:24:21	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:10:47	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:10:48	

250	第三門診B1F 滅火器-三-B1-36	壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:10:49	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:10:50	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:10:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:10:51	
251	第三門診B1F 滅火器-三-B1-37	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:46	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:47	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:48	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:49	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:51	
252	第三門診B1F 滅火器-三-B1-38	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:29	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:30	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:31	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:31	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:33	
253	第三門診B1F 滅火器-三-B1-39	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:52	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:52	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:53	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:54	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:56	
254	第三門診B1F 滅火器-三-B1-40	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:06	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:07	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:07	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:08	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:10:17	
255	第三門診B1F 滅火器-三-B1-41	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:00:57	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:00:57	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:00:58	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:00:59	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:01:01	
256	第三門診B1F 滅火器-三-B1-42	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:53	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:54	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:55	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:55	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:57	
257	第三門診B1F 滅火器-三-B1-43	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:57	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:58	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:59	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:08:59	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:09:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:09:05	
258	第三門診B1F 滅火器-三-B1UPS-N1	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:21	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:22	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:22	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:23	
259	第三門診B1F 滅火器-三-B1UPS-N2	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:25	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:26	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:26	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:15:27	
260	第三門診B2F 滅火器-三-B2-01	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:32	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:33	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:34	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:53	

261	第三門診B2F 滅火器-三-B2-02	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:00	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:01	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:02	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:03	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:14	
262	第三門診B2F 滅火器-三-B2-03	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:31:02	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:31:02	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:31:03	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:31:04	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:31:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:31:16	
263	第三門診B2F 滅火器-三-B2-04	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:21	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:23	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:24	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:25	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:29	
264	第三門診B2F 滅火器-三-B2-05	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:06	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:06	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:07	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:08	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:20	
265	第三門診B2F 滅火器-三-B2-06	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:40	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:40	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:29:44	
266	第三門診B2F 滅火器-三-B2-07	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:30	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:30	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:31	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:32	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:34	
267	第三門診B2F 滅火器-三-B2-08	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:07	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:08	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:09	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:10	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:30:11	
268	第三門診B2F 滅火器-三-B2-09	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:35	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:36	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:37	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:37	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:39	
269	第三門診B2F 滅火器-三-B2-10	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:57	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:58	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:31:59	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:00	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:02	
270	第三門診B2F 滅火器-三-B2-11	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:24	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:25	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:26	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:26	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:42	
	第三門診B2F	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:42	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:43	

271	滅火器-三-B2-12	壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:44	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:45	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:32:47	
272	第三門診B2F 滅火器-三-B2-13	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:08	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:09	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:10	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:11	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:13	
273	第三門診B2F 滅火器-三-B2-14	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:26	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:27	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:28	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:29	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:33:31	
274	第三門診B2F 滅火器-三-B2-15	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:54	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:54	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:55	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:56	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:32:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:17	
275	第三門診B2F 滅火器-三-B2-16	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:35:05	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:35:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:35:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:35:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:35:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:35:09	
276	第三門診B2F 滅火器-三-B2-17	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:23	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:24	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:25	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:26	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:51	
277	第三門診B2F 滅火器-三-B2-18	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:59	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:33:59	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:00	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:01	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:23	
278	第三門診B2F 滅火器-三-B2-19	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:57	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:58	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:59	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:34:59	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:35:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:35:11	
279	第三門診B2F 滅火器-三-B2-20	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:45	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:46	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:47	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:47	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:50	
280	第三門診B2F 滅火器-三-B2-21	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:37	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:38	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:39	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:40	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:34:42	
281	第三門診B3F 滅火器-三-B3-01	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:02	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:03	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:03	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:04	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:05	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:05	
282	第三門診B3F 滅火器-三-B3-02	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:06	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:07	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:07	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:08	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:30	
283	第三門診B3F 滅火器-三-B3-03	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:38	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:39	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:40	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:40	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:38:56	
284	第三門診B3F 滅火器-三-B3-04	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:37:02	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:37:03	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:37:03	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:37:04	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:37:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:37:19	
285	第三門診B3F 滅火器-三-B3-05	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:36:52	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:36:52	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:36:53	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:36:54	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:36:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:36:56	
286	第三門診B3F 滅火器-三-B3-06	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:23	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:24	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:25	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:26	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:28	
287	第三門診B3F 滅火器-三-B3-07	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:54	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:55	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:56	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:57	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:58	
288	第三門診B3F 滅火器-三-B3-08	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:37:59	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:00	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:01	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:01	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:03	
289	第三門診B3F 滅火器-三-B3-09	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:05	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:06	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:08	
290	第三門診B3F 滅火器-三-B3-10	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:32	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:32	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:33	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:42	
291	第三門診B3F 滅火器-三-B3-11	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:41	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:42	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:42	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:43	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:38:45	
		壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:25	

292	第三門診B3F 滅火器-三-B3-12	壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:26	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:29	
293	第三門診B3F 滅火器-三-B3-13	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:55	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:56	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:56	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:57	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:19	
294	第三門診B3F 滅火器-三-B3-14	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:55	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:56	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:57	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:57	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:39:59	
295	第三門診B3F 滅火器-三-B3-15	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:41:29	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:41:30	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:41:31	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:41:32	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:41:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:41:34	
296	第三門診B3F 滅火器-三-B3-16	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:40:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:40:21	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:40:22	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:40:22	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:40:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:40:24	
297	第三門診B3F 滅火器-三-B3-17	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:56	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:56	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:57	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:58	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:44:09	
298	第三門診B3F 滅火器-三-B3-18	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:08	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:09	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:10	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:11	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:12	
299	第三門診B3F 滅火器-三-B3-19	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:24	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:25	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:25	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:26	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:45	
300	第三門診B3F 滅火器-三-B3-20	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:49	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:50	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:51	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:51	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:40:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:03	
301	第三門診B3F 滅火器-三-B3-21	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:18	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:19	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:20	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:32	
302	第三門診B3F 滅火器-三-B3-22	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:41:42	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:00	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:01	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:01	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:02	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:07	
303	第三門診B3F 滅火器-三-B3-23	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:41	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:42	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:43	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:42:48	
304	第三門診B3F 滅火器-三-B3-24	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:23	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:24	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:25	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:25	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:43:37	
305	第三門診B3F 滅火器-三-B3-25	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:43:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:43:25	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:43:25	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:43:26	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:43:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:43:28	
306	第三門診B3F 滅火器-三-B3-26	壓力	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:50	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:51	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:52	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:53	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2024-02-06 09:42:56	
307	第三門診R1F 滅火器-三-R1-01	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:04	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:05	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:06	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:08	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:04:11	
308	第三門診R1F 滅火器-三-R1-02	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:39	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:41	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:41	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:42	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:47	
309	第三門診R1F 滅火器-三-R1-03	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:16	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:16	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:17	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:18	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:02:21	
310	第三門診R1F 滅火器-三-R1-04	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:58:58	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:58:59	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:00	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:01	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:07	
311	第三門診R1F 滅火器-三-R1-05	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:12	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:14	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:15	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:16	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:19	
312	第三門診R1F 滅火器-三-R1-06	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:00:56	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:00:56	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:00:57	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:00:58	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:00:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:01:01	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:03:10	

313	第三門診R2F 滅火器-三-R2-01	插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:03:11	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:03:12	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:03:12	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:03:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:03:17	
314	第三門診R2F 滅火器-三-R2-02	壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:53	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:53	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:54	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:55	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:55	
315	第三門診R2F 滅火器-三-R2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:00:00	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:43	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:44	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:44	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:45	
316	第三門診8F 滅火器-三-08-10	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 08:59:49	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:28:11	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:28:12	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:28:12	
317	第三門診8F 滅火器-三-08-15	皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:28:13	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:28:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:28:16	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:23:17	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:23:18	
318	第三門診B2F 滅火器-三-B2-22	壓把	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:23:18	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:23:19	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:23:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2024-02-01 09:23:22	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:24	
319	第三門診B3F 滅火器-三-B3-27	插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:24	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:25	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:26	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:30:29	
320	第三門診B1F 滅火器-三-B1-47(億-8.3)	壓力	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:00	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:01	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:01	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:02	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:03	
321	第三門診B1F 滅火器-三-B1-44(億-7.55)	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 09:39:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:55	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:56	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:57	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:57	
322	第三門診B1F 滅火器-三-B1-45(億-8.3)	時測重量KG	目視	7.8	董家圻	2024-02-06 14:05:59	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:56	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:57	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:58	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:08:59	
323	第三門診B1F 滅火器-三-B1-46(億-8.3)	時測重量KG	目視	7.6	董家圻	2024-02-06 14:09:01	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:02	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:02	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:03	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:09:04	
		時測重量KG	目視	8	董家圻	2024-02-06 14:09:06	
		插梢	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:49	
		壓把	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:50	
		皮管	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:50	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2024-02-06 14:05:51	
		時測重量KG	目視	8.4	董家圻	2024-02-06 14:05:54	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:16:02	

324	第三門診B1F 滅火器-三-B1- C48(中-13.8)	壓把	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:16:03	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:16:04	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2024-02-06 14:16:05	
		實測重量KG	目視	14.1	郭忠裕	2024-02-06 14:16:35	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:22:35

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:10:09

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:50:12