

地下連通道火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:49:42	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:49:44	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	24	張敬德	2024-02-16 09:49:49	
2	地下連通道1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-40	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:59:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:59:04	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:59:06	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:59:09	
3	地下連通道1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-41	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:38:37	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:38:40	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:38:42	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:38:47	
4	地下連通道 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-37	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:48:47	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:48:50	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:48:53	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:48:58	
5	地下連通道 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-38	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:56:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:56:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:56:14	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:56:17	
6	地下連通道 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-39	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:54:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:54:32	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:54:36	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:54:42	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:32:11

承商駐院主任：謝濟隆  
2024/02/29 14:26:34

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:49:34