

臨床訓練中心排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 1F 排煙設備-DM-01-01	排煙機	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:47	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:51	
		排煙閘門	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:53	
		手動啟動裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:55	
		自動啟動探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:59	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:34:30

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:29:19

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:46:39