

西區檔案室滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	西區檔案室B棟1F滅火器-西-001	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:33:09	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:33:10	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:33:11	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:33:11	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:33:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:33:14	
2	西區檔案室B棟1F滅火器-西-002	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:07:53	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:07:54	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:07:55	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:07:56	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:07:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:07:59	
3	西區檔案室A棟1F滅火器-西-008	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:28	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:28	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:29	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:30	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:33	
4	西區檔案室A棟1F滅火器-西-009	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:08	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:08	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:09	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:10	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:12	
5	西區檔案室A棟1F滅火器-西-010	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:34:39	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:34:40	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:34:40	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:34:41	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:34:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:34:44	
6	西區檔案室B棟2F滅火器-西-003	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:08	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:09	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:10	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:10	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:12	
7	西區檔案室B棟2F滅火器-西-004	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:27	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:28	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:28	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:29	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:31	
8	西區檔案室B棟2F滅火器-西-005	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:49	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:50	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:50	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:51	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:09:53	
9	西區檔案室A棟B1F滅火器-西-006	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:11	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:11	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:12	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:13	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:15	
10	西區檔案室A棟B1F	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:16	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:17	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:18	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:36:18	

