

臨床訓練中心緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 1F 緊急廣播主機	主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:47:32	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:47:37	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:47:43	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:47:50	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25.7	張敬德	2024-02-29 09:48:04	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:48:07	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:34:30

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:29:19

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:46:39