

法定停車場消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B2F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:24:41	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:24:46	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:24:48	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:24:53	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:24:55	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:24:58	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	張敬德	2024-02-16 10:25:05	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	張敬德	2024-02-16 10:25:11	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	張敬德	2024-02-16 10:25:16	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:25:23		
2	法定停車場 B2F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:23:02	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:23:26	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:23:34	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:23:37	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:23:40	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:23:43	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	張敬德	2024-02-16 10:23:57	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	張敬德	2024-02-16 10:24:02	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	張敬德	2024-02-16 10:24:06	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:24:10		
3	法定停車場 B2F 泡沫泵-FSP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:26:09	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:26:15	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:26:19	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:26:22	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:26:24	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:26:26	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	張敬德	2024-02-16 10:26:34	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	張敬德	2024-02-16 10:26:42	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	張敬德	2024-02-16 10:26:49	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:26:52	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:43:05

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:10:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:34