

法定停車場發電機400KW每月檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-27 21:20:06	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:20:08	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:20:09	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:20:10	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:20:13	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:20:15	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-27 21:20:17	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	辛祖元	2023-12-27 21:20:19	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	辛祖元	2023-12-27 21:20:24	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	辛祖元	2023-12-27 21:20:27	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	辛祖元	2023-12-27 21:20:30	
		開機後注意事項-電流	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:20:33	
		開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	104	辛祖元	2023-12-27 21:29:55	
		開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	73	辛祖元	2023-12-27 21:30:03	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	68	辛祖元	2023-12-27 21:30:10	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:30:15	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:30:17	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	212.1	辛祖元	2023-12-27 21:30:33	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:30:38	
		停機後注意事項-檢視電瓶電解液比重(1.200-1.300)	目視	1.25	辛祖元	2023-12-27 21:30:43	
		停機後注意事項-電瓶安裝日期	目視	112.03.13	辛祖元	2023-12-27 21:30:54	
		停機後注意事項-目視機油油質	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:30:57	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/28 19:01:54

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/28 19:04:39

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/29 08:11:07