

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-01 14:57:17	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:18	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:20	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:22	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:24	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-01 14:57:26	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:27	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:27	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:57:29	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/01 19:03:13 2023/12/01 19:04:12 2023/12/04 08:06:52

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-02 10:15:49	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:51	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:52	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:53	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:15:56	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-02 10:16:00	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:16:01	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:16:03	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:16:04	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/02 17:15:12 2023/12/02 17:16:25 2023/12/04 08:06:52

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-03 09:18:26	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:28	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:30	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:31	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:31	

	400KW發電機	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:33	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:35	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-03 09:18:39	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:40	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:41	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:18:42	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/03 15:45:28 2023/12/03 15:46:31 2023/12/04 08:06:51

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-04 10:44:37	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:39	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:39	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:41	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:41	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:42	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:43	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:44	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-04 10:44:47	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:48	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:44:49	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/04 19:56:46 2023/12/04 20:01:57 2023/12/05 07:54:49

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-05 08:39:19	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:21	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:26	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:27	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-05 08:39:31	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:34	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:39:36	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/05 15:39:48 2023/12/05 19:03:22 2023/12/06 08:05:35

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-06 14:30:21	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:21	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:23	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:28	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-06 14:30:30	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:32	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:32	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:30:34	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/06 19:01:46 2023/12/06 19:03:31 2023/12/07 08:17:43

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023年12月07日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-07 07:23:32	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:34	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:35	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:36	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:37	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:38	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:39	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:41	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-07 07:23:52	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:53	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:54	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:23:56	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/07 19:18:38 2023/12/07 19:20:01 2023/12/08 08:11:14

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-08 10:04:34	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:04:57	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:04:58	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:04:59	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:00	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:04	

		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:05	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-08 10:05:09	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:11	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:12	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:05:14	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/08 19:21:43 2023/12/08 19:23:11 2023/12/11 07:57:26

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-09 09:11:17	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:19	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:20	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:21	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:24	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-09 09:11:27	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:28	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:29	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:11:31	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/09 15:20:05 2023/12/09 15:21:36 2023/12/11 07:57:24

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-10 08:44:38	
		供油部份-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:40	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:40	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:41	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:42	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:42	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:43	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:44	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:45	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-10 08:44:49	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:50	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:51	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:44:52	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/10 12:56:23 2023/12/10 16:16:18 2023/12/11 07:57:22

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-11 14:54:15	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:17	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:18	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:20	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:21	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:25	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-11 14:54:27	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:28	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:29	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:54:31	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/11 18:44:52 2023/12/11 18:46:47 2023/12/12 08:13:05

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-12 11:00:43	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:46	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:47	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:47	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:49	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:50	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:51	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:53	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-12 11:00:57	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:58	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:00:59	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:01:01	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/12 16:52:42 2023/12/12 19:19:32 2023/12/13 07:56:48

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-13 09:38:03	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:05	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:06	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:06	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:07	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:08	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:09	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:38:10	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-16 14:29:29	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:30	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:31	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:32	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:33	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:36	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:37	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:38	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-16 14:29:41	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:42	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:43	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:29:46	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/16 17:33:47 2023/12/16 17:35:00 2023/12/18 08:19:41

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-17 10:29:40	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:41	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:44	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:45	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:45	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:46	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:47	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:47	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:49	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-17 10:29:53	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:54	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:55	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:29:57	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/17 15:00:31 2023/12/17 15:01:53 2023/12/18 08:19:38

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-18 09:50:03	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:05	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:06	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:07	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:08	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:09	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:12	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-18 09:50:15	

		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:16	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:17	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:50:19	
備註:							
改善措施:							

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/19 14:42:54 2023/12/19 14:44:05 2023/12/19 16:14:40

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/20 14:21:19 2023/12/20 14:37:17 2023/12/20 16:39:49

法定停車場發電機400KW每日檢查

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:06	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:07	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:07	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:08	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:09	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:10	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:13	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-21 14:50:16	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:17	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:18	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:50:20	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/21 16:26:17 2023/12/21 16:40:29 2023/12/22 08:01:04

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-22 10:04:10	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:12	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:13	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:14	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:15	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:19	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:20	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-22 10:04:29	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:32	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:04:33	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/22 19:04:24 2023/12/22 19:09:16 2023/12/25 10:33:14

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-23 09:44:15	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:16	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:17	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:17	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:19	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:19	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:20	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:21	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:22	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-23 09:44:26	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:27	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:28	

		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:44:29	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
 2023/12/25 09:13:21
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2023/12/25 09:15:39
 承辦工程師：倪銘仁
 2023/12/25 10:33:12

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-24 10:39:01	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否 有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:02	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:03	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:04	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:04	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:05	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:06	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:07	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動 位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:07	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-24 10:39:09	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:10	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:11	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:39:12	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
 2023/12/25 09:14:10
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2023/12/25 09:14:49
 承辦工程師：倪銘仁
 2023/12/25 10:33:15

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-25 09:57:15	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:16	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:18	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:20	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:25	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-25 09:57:30	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:31	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:32	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:57:34	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
 2023/12/25 15:46:44
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2023/12/25 16:39:01
 承辦工程師：倪銘仁
 2023/12/26 07:59:50

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-26 09:12:29	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:31	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:31	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:32	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:33	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:36	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:37	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-26 09:12:39	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:40	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:41	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:12:43	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/26 16:21:34 2023/12/26 16:23:02 2023/12/27 08:25:06

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-27 10:24:06	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:07	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:08	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:09	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:10	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:11	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:12	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:13	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-27 10:24:19	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:21	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:24:22	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/27 16:49:16 2023/12/27 16:50:48 2023/12/27 16:59:59

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-28 09:39:10	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:12	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:13	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:15	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:16	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:17	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:18	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:19	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:20	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-28 09:39:24	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:25	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:26	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:39:28	

備註:

改善措施:

承包商工程師：李中榮
2023/12/28 19:02:10

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/28 19:04:42

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/29 08:11:05

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-29 09:43:29	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否 有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:31	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:32	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:33	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:34	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:35	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:36	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動 位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:37	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-29 09:43:41	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:42	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:42	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:43:45	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/29 16:00:40

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/29 19:55:07

承辦工程師：倪銘仁
2024/01/02 08:18:54

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-30 08:19:21	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:22	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:23	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:24	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:25	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:26	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:19:28	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-30 08:20:31	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:20:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:20:34	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:20:36	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/30 17:29:00

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/30 17:32:20

承辦工程師：倪銘仁
2024/01/02 08:09:45

法定停車場發電機400KW每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-31 09:19:44	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:45	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:46	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:46	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:47	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:48	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:49	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:50	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:51	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-31 09:19:54	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:55	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:55	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:19:58	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/31 16:50:29

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/31 16:52:34

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:43