

立體停車場消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場 B2F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:09:43	
		泵浦	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:10:45	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:11:44	
		表類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:12:45	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:13:47	
		電壓、電流	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:14:45	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	陳佳建	2024-02-15 16:15:46	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	陳佳建	2024-02-15 16:17:39	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	陳佳建	2024-02-15 16:18:47	
	壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:21:21		
2	立體停車場 B2F 採水泵-FP-2	控制盤	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:01:34	
		泵浦	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:01:59	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:02:28	
		表類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:03:08	
		手動啟動測試	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:03:42	
		電壓、電流	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:05:16	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	陳佳建	2024-02-15 16:05:51	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	陳佳建	2024-02-15 16:06:27	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	陳佳建	2024-02-15 16:07:39	
3	立體停車場 B2F 泡沫泵-FSP-1	控制盤	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:23:35	
		泵浦	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:24:52	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:25:58	
		表類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:27:09	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:28:14	
		電壓、電流	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:29:20	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	300	陳佳建	2024-02-15 16:30:35	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	300	陳佳建	2024-02-15 16:31:59	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	300	陳佳建	2024-02-15 16:33:26	
	壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:34:41		
4	立體停車場 B2F 泡沫加壓泵- FSJP-1	控制盤	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:36:51	
		泵浦	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:37:56	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:39:29	
		表類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:40:34	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:41:39	
		電壓、電流	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:42:46	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	陳佳建	2024-02-15 16:43:58	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	陳佳建	2024-02-15 16:45:14	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	陳佳建	2024-02-15 16:46:22	
	壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 16:47:28		
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:40:12

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:09:56

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:56:13