

女醫職舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	女醫職舍單身女區1F滅火器-單-01-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:44	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:45	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:46	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:51	
2	女醫職舍單身女區1F滅火器-單-01-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:52	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:53	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:55	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:56	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:51:59	
3	女醫職舍理髮部1F滅火器-單-01-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:13	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:14	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:16	
4	女醫職舍理髮部1F滅火器-單-01-06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:17	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:18	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:19	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:20	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:21	
5	女醫職舍理髮部1F滅火器-單-01-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:22	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:23	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:24	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:24	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:26	
6	女醫職舍理髮部1F滅火器-單-01-08	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:27	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:28	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:28	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:29	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-20 10:44:31	
7	女醫職舍單身女區2F滅火器-單-02-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:51	
8	女醫職舍單身女區2F滅火器-單-02-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:52	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:55	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:56	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:57	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:52:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:53:00	
9	女醫職舍單身女區3F滅火器-單-03-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:53:56	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:53:57	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:53:58	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:54:00	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:54:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:54:03	
10	女醫職舍單身女區3F滅火器-單-03-	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:54:04	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:54:05	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:54:06	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:54:07	

