

地下連通道緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 緊急廣播主機	主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:50:13	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:50:27	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:50:31	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:50:33	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25	張敬德	2024-02-16 09:50:37	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:50:42	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:41:56

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:09:57

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:54