

3號門停車場消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 B3F 採水泵-FP-2	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:10:00	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:10:02	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:10:42	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:10:44	
		手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:10:45	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:10:47	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	張敬德	2024-02-20 16:10:54	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	張敬德	2024-02-20 16:10:58	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	張敬德	2024-02-20 16:11:03	
2	3號門停車場 B3F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:13:12	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:13:13	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:13:15	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:13:15	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:13:16	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:13:18	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	張敬德	2024-02-20 16:13:23	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	張敬德	2024-02-20 16:13:31	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	張敬德	2024-02-20 16:13:37	
3	3號門停車場 B3F 泡沫泵-FBP-1	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:13:39	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:15:13	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:15:14	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:15:16	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:15:17	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:15:20	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:15:21	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	張敬德	2024-02-20 16:15:26	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	張敬德	2024-02-20 16:15:32	
相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	張敬德	2024-02-20 16:15:37			
備註: 改善措施:		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:15:40	

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:46:26

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:12:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:53:49