

手術室大樓滅火器檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	手術室大樓RF 滅火器-手-RF-01	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:13:36	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:13:37	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:13:38	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:13:39	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:13:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:13:41	
2	手術室大樓RF 滅火器-手-RF-02	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:18:58	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:18:59	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:19:00	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:19:00	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:19:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:19:02	
3	手術室大樓RF 滅火器-手-RF-03	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:23:38	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:23:39	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:23:40	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:23:41	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:23:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:23:42	
4	手術室大樓RF 滅火器-手-RF-04	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:22:42	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:22:43	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:22:43	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:22:47	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:22:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:22:48	
5	手術室大樓RF 滅火器-手-RF-05	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:41:10	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:41:11	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:41:11	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:41:12	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:41:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:41:13	
6	手術室大樓RF 滅火器-手-RF-06	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:40:16	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:40:17	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:40:19	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:40:19	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:40:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:40:21	
7	手術室大樓4F 滅火器-手-04-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:34	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:35	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:36	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:37	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:38	
8	手術室大樓4F 滅火器-手-04-02	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:17:16	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:17:17	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:17:18	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:17:19	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:17:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:17:20	
9	手術室大樓4F 滅火器-手-04-03	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:57:03	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:57:04	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:57:05	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:57:05	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:57:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:57:07	
10	手術室大樓4F 滅火器-手-04-	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:00	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:00	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:01	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:02	

	04	保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:07:04	
11	手術室大樓4F 滅火器-手-04-05	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:33	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:33	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:34	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:35	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:36	
12	手術室大樓4F 滅火器-手-04-06	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:59	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:59	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:00	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:01	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:56:02	
13	手術室大樓4F 滅火器-手-04-07	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:05:11	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:05:12	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:05:13	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:05:13	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:05:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:05:15	
14	手術室大樓4F 滅火器-手-04-08	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:08	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:08	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:09	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:10	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:55:12	
15	手術室大樓4F 滅火器-手-04-09	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:55	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:59	
16	手術室大樓4F 滅火器-手-04-10	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:54:25	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:54:26	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:54:26	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:54:27	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:54:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:54:28	
17	手術室大樓4F 滅火器-手-04-11	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:53:48	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:53:49	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:53:50	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:53:50	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:53:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:53:52	
18	手術室大樓4F 滅火器-手-04-12	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:50:52	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:50:53	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:50:53	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:50:54	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:50:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:50:56	
19	手術室大樓4F 滅火器-手-04-13	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:19	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:04:22	
20	手術室大樓4F 滅火器-手-04-14	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:03:45	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:47:53	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:47:54	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:47:55	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:47:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:47:56	

21	手術室大樓4F 滅火器-手-04-15	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:52:49	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:52:49	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:52:50	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:52:51	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:52:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:52:52	
22	手術室大樓4F 滅火器-手-04-16	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:49:38	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:49:39	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:49:39	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:49:40	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:49:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:49:42	
23	手術室大樓3F 滅火器-手-03-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:53:13	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:53:14	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:53:16	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:53:17	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:53:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:53:20	
24	手術室大樓3F 滅火器-手-03-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:55:23	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:55:24	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:55:25	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:55:26	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:55:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:55:27	
25	手術室大樓3F 滅火器-手-03-03	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:44	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:44	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:45	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:46	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:47	
26	手術室大樓3F 滅火器-手-03-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:08	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:10	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:10	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:11	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:13	
27	手術室大樓3F 滅火器-手-03-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:48	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:49	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:50	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:50	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:52	
28	手術室大樓3F 滅火器-手-03-06	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:07	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:09	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:09	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:10	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:13	
29	手術室大樓3F 滅火器-手-03-07	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:17:24	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:17:24	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:17:25	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:17:26	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:17:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:17:27	
30	手術室大樓3F 滅火器-手-03-08	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:24	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:25	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:26	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:27	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:30	
	手術室大樓3F	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:03	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:04	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:05	

31	滅火器-手-03-09	皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:07	
32	手術室大樓3F 滅火器-手-03-10	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:35	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:36	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:37	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:39	
33	手術室大樓3F 滅火器-手-03-11	壓力	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:35:54	
		插梢	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:35:56	
		壓把	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:02	
		皮管	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:03	
		保持裝置	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:04	
34	手術室大樓3F 滅火器-手-03-12	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:55	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:01	
35	手術室大樓3F 滅火器-手-03-13	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:01:09	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:01:09	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:01:10	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:01:11	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:01:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:01:13	
36	手術室大樓3F 滅火器-手-03-14	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:00:21	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:00:22	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:00:26	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:00:27	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:00:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:00:28	
37	手術室大樓3F 滅火器-手-03-15	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:40	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:40	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:41	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:42	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:44	
38	手術室大樓3F 滅火器-手-03-16	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:38	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:39	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:40	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:40	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:42	
39	手術室大樓2F 滅火器-手-02-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:43	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:44	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:44	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:45	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:55	
40	手術室大樓2F 滅火器-手-02-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:11	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:12	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:13	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:14	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:09:15	
41	手術室大樓2F 滅火器-手-02-03	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:27	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:27	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:28	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:29	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:29	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:30	
42	手術室大樓2F 滅火器-手-02-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:14	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:15	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:15	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:18	
43	手術室大樓2F 滅火器-手-02-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:19	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:19	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:20	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:21	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:25	
44	手術室大樓2F 滅火器-手-02-06	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:46	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:46	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:47	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:48	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:50	
45	手術室大樓2F 滅火器-手-02-07	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:43:20	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:43:20	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:43:21	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:43:22	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:43:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:43:24	
46	手術室大樓2F 滅火器-手-02-08	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:34	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:37	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:38	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:39	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:41	
47	手術室大樓2F 滅火器-手-02-09	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:40:49	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:40:50	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:40:51	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:40:52	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:40:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:40:54	
48	手術室大樓2F 滅火器-手-02-10	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:09	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:09	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:10	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:11	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:13	
49	手術室大樓2F 滅火器-手-02-11	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:14:34	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:14:35	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:14:35	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:14:36	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:14:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:14:38	
50	手術室大樓2F 滅火器-手-02-12	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:47	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:48	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:48	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:49	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:51	
51	手術室大樓2F 滅火器-手-02-13	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:10	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:11	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:11	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:12	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:14	
		壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:02	

52	手術室大樓2F 滅火器-手-02-14	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:03	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:04	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:05	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:06	
53	手術室大樓2F 滅火器-手-02-15	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:05	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:06	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:06	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:07	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:09	
54	手術室大樓2F 滅火器-手-02-16	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:18:27	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:18:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:18:29	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:18:30	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:18:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:18:32	
55	手術室大樓2F 滅火器-手-02-17	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:47	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:48	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:49	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:50	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:52	
56	手術室大樓2F 滅火器-手-02-18	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 09:34:20	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 09:34:21	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 09:34:22	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 09:34:22	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 09:34:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 09:34:24	
57	手術室大樓2F 滅火器-手-02-19	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:29	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:30	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:31	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:31	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:33	
58	手術室大樓2F 滅火器-手-02-20	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:49	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:50	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:51	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:51	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:53	
59	手術室大樓2F 滅火器-手-02-21	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:15	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:16	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:17	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:18	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:19	
60	手術室大樓2F 滅火器-手-02-22	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:14:48	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:14:49	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:14:50	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:14:51	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:14:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:14:52	
61	手術室大樓 1MF 滅火器-手-1M-01	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:55	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:56	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:56	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:57	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:59	
62	手術室大樓 1MF 滅火器-手-1M-	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:07	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:08	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:08	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:09	

	02	保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:09:10	
63	手術室大樓1F 滅火器-手-01-01	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:30:58	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:30:59	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:31:00	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:31:00	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:31:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:31:02	
64	手術室大樓1F 滅火器-手-01-02	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:29:28	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:29:29	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:29:29	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:29:30	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:29:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:29:31	
65	手術室大樓1F 滅火器-手-01-03	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:35:24	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:35:25	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:35:26	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:35:26	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:35:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:35:28	
66	手術室大樓1F 滅火器-手-01-04	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:24:16	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:24:17	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:24:18	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:24:19	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:24:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:24:20	
67	手術室大樓1F 滅火器-手-01-05	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:22:58	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:22:59	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:00	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:01	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:03	
68	手術室大樓1F 滅火器-手-01-06	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:35	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:35	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:36	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:37	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:23:38	
69	手術室大樓1F 滅火器-手-01-07	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:12	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:13	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:14	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:14	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:16	
70	手術室大樓1F 滅火器-手-01-08	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:17	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:18	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:18	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:19	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:24:20	
71	手術室大樓1F 滅火器-手-01-09	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:26	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:27	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:27	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:28	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:30	
72	手術室大樓1F 滅火器-手-01-10	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:55	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:56	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:57	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:58	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:11:59	
		壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:10:18	

73	手術室大樓1F 滅火器-手-01-11	插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:10:19	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:10:20	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:10:21	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:10:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:10:22	
74	手術室大樓1F 滅火器-手-01-12	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:04:58	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:04:59	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:05:00	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:05:00	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:05:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:05:02	
75	手術室大樓1F 滅火器-手-01-13	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:26:10	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:26:11	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:26:12	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:26:12	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:26:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:26:14	
76	手術室大樓1F 滅火器-手-01-14	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:13	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:14	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:15	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:16	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:17	
77	手術室大樓1F 滅火器-手-01-15	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:30:31	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:30:32	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:30:32	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:30:33	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:30:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:30:35	
78	手術室大樓1F 滅火器-手-01-16	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:29:22	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:29:23	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:29:23	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:29:24	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:29:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:29:26	
79	手術室大樓1F 滅火器-手-01-17	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:40	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:41	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:42	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:43	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:44	
80	手術室大樓1F 滅火器-手-01-18	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:28:50	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:28:51	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:28:52	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:28:53	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:28:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:28:54	
81	手術室大樓1F 滅火器-手-01-19	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:31	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:32	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:32	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:33	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:35	
82	手術室大樓1F 滅火器-手-01-20	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:54	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:55	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:56	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:57	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:26:58	
83	手術室大樓3F 滅火器-手-03-	實測重量KG	目視	13	陳明德	2024-02-24 08:51:51	
		標示	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:51:53	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:51:54	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:51:55	

	C17(億-13)	皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:51:56	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:51:57	
84	手術室大樓3F 滅火器-手-03- C18(億-13)	實測重量KG	目視	13	陳明德	2024-02-24 08:46:00	
		標示	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:03	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:03	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:04	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:05	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:07	
85	手術室大樓3F 滅火器-手-03- C19(億-13)	實測重量KG	目視	13	陳明德	2024-02-24 08:43:15	
		標示	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:18	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:19	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:20	
86	手術室大樓3F 滅火器-手-02- C23(億-13)	實測重量KG	目視	13	陳明德	2024-02-24 09:21:58	
		標示	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:21:59	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:00	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:01	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:02	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:03	
87	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C24(億-13)	實測重量KG	目視	13	陳明德	2024-02-24 09:20:19	
		標示	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:20:22	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:20:22	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:20:23	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:20:24	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:20:27	
88	手術室大樓1F 滅火器-手-01- 22	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:54	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:55	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:56	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:57	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:58	
89	手術室大樓1F 滅火器-手-01- 23	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:26	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:27	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:27	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:28	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:30	
90	手術室大樓1F 滅火器-手-01- 24	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:30	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:31	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:32	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:33	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:31:34	
91	手術室大樓RF 滅火器-手-RF- 07	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:24	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:25	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:26	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:26	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:28	
92	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C37(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:19	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:20	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:21	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:22	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:17:30	
93	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C38(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:04	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:05	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:13:07	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:13:12	
	手術室大樓2F	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:08	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:09	

94	滅火器-手-02-C40(恩7-8)	皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:10	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:11	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:19:15	
95	手術室大樓3F滅火器-手-03-C25(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:37	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:40	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:56:45	
96	手術室大樓3F滅火器-手-03-C26(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:46	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:47	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:48	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:49	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:56:53	
97	手術室大樓3F滅火器-手-03-C27(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:26	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:27	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:28	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:29	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:57:34	
98	手術室大樓3F滅火器-手-03-C28(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:37	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:40	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:57:44	
99	手術室大樓3F滅火器-手-03-C29(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:33	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:34	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:46:35	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:46:41	
100	手術室大樓3F滅火器-手-03-C30(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:19	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:20	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:21	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:22	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:58:34	
101	手術室大樓3F滅火器-手-03-C31(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:39	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:40	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:43	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:43:45	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:43:59	
102	手術室大樓3F滅火器-手-03-C32(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:14	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:15	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:17	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:59:22	
103	手術室大樓3F滅火器-手-03-C35(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:14	
		壓把	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:16	
		皮管	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:17	
		保持裝置	目視	正常	陳志洋	2024-02-24 08:36:18	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:38:05	
104	手術室大樓3F滅火器-手-03-C36(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:49:08	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:49:08	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:49:09	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:49:10	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:49:19	
105	手術室大樓3F滅火器-手-03-C37(恩7-8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:52:01	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:52:02	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:52:03	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:52:04	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:52:09	
106	手術室大樓2F滅火器-手-02-C42(磁5-8)	插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:41:41	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:41:42	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:41:42	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:41:43	
		實測重量KG	目視	5.8	陳佳建	2024-02-26 08:41:47	

107	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C43(磁-5.8)	插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:02	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:02	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:03	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-26 08:42:04	
		實測重量KG	目視	5.8	陳佳建	2024-02-26 08:42:07	
108	手術室大樓3F 滅火器-手-03- C24 (億7.55)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:03	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:05	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:59:08	
		實測重量KG	目視	7.55	陳明德	2024-02-24 08:59:12	
109	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C41(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:21:06	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:21:07	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:21:07	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:21:08	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:21:13	
110	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C39(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:50	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:51	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:52	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:53	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:17:59	
111	手術室大樓3F 滅火器-手-03- C33(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:38:24	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:38:25	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:38:27	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:38:28	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:38:56	
112	手術室大樓3F 滅火器-手-03- C34(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:42:23	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:42:24	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:42:25	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:42:26	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 08:42:41	
113	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C30(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:35	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:36	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:37	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:38	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:10:43	
114	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C31(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:45	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:46	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:47	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:49	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:10:54	
115	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C32(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:50	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:51	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:52	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:53	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:22:57	
116	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C33(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:20	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:22:21	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:22:28	
117	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C34(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:25	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:26	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:27	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:28	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:11:36	
118	手術室大樓2F 滅火器-手-02- C35(恩-7.8)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:52	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:53	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:53	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:19:54	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:19:59	
	手術室大樓2F	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:24	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:26	

119	滅火器-手-02-C36(恩-7.8)	皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:27	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:28	
		實測重量KG	目視	7.8	陳明德	2024-02-24 09:12:34	
120	手術室大樓1F 滅火器-手-01-21	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:10	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:11	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:11	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:12	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:27:14	
121	手術室大樓2F 滅火器-手-02-C25(飛-7.9)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:26	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:27	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:29	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:10:30	
		實測重量KG	目視	7.9	陳明德	2024-02-24 09:10:34	
122	手術室大樓2F 滅火器-手-02-C26(飛-7.9)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:14	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:16	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:17	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:11:19	
		實測重量KG	目視	7.9	陳明德	2024-02-24 09:11:23	
123	手術室大樓2F 滅火器-手-02-C27(億-8.0)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:16	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:17	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:18	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:20	
		實測重量KG	目視	8	陳明德	2024-02-24 09:12:23	
124	手術室大樓2F 滅火器-手-02-C28(億-7.9)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:57	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:12:58	
		實測重量KG	目視	7.9	陳明德	2024-02-24 09:13:03	
125	手術室大樓2F 滅火器-手-02-C29(億-8.3)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:11	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:12	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:13	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 09:17:13	
		實測重量KG	目視	8.3	陳明德	2024-02-24 09:17:18	
126	手術室大樓3F 滅火器-手-03-C20 (億8.3)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:48:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:49:00	
		實測重量KG	目視	8.3	陳明德	2024-02-24 08:49:05	
127	手術室大樓3F 滅火器-手-03-C21 (飛7.9)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:14	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:23	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:56:24	
		實測重量KG	目視	7.9	陳明德	2024-02-24 08:56:34	
128	手術室大樓3F 滅火器-手-03-C22 (飛7.2)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:16	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:18	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:19	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:57:20	
		實測重量KG	目視	7.2	陳明德	2024-02-24 08:57:25	
129	手術室大樓3F 滅火器-手-03-C23 (億7.55)	插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:09	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:10	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:11	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-24 08:58:12	
		實測重量KG	目視	7.55	陳明德	2024-02-24 08:58:17	
130	手術室大樓RF 滅火器-手-RF-C08(億-13)	插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:44	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:45	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:46	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:26:47	
		實測重量KG	目視	13	陳佳建	2024-02-16 09:26:55	
備註:							
改善措施:							

