

西區檔案室火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	西區檔案室A 棟1F 火警探測器-A 棟1F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:34:23	
2	西區檔案室B 棟1F P型火警受信 總機	電壓表	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:32:44	
		開關定位	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:32:45	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	24.5	吳金龍	2024-02-21 09:32:54	
		回路表示	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:32:55	
		火災/斷線測試	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:32:57	
3	西區檔案室B 棟1F 火警探測器-B 棟1F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:32:33	
4	西區檔案室B 棟2F 火警探測器-B 棟2F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-23 09:08:57	
5	西區檔案室A 棟B1F 火警探測器-A 棟B1F	火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-21 09:35:57	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:33:20

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:57

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:48:16