

托兒所大樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F 滅火器-托-01-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:05	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:08	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:09	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:10	
2	托兒所大樓1F 滅火器-托-01-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:11	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:12	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:14	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:16	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:51:25	
3	托兒所大樓1F 滅火器-托-01-03	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:35:07	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:35:07	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:35:08	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:35:09	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:35:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:35:12	
4	托兒所大樓2F 滅火器-托-02-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:16	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:17	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:18	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:19	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:20	
5	托兒所大樓2F 滅火器-托-02-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:21	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:22	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:23	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:24	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:53:46	
6	托兒所大樓3F 滅火器-托-03-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:31	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:31	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:32	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:33	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:41	
7	托兒所大樓3F 滅火器-托-03-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:42	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:42	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:43	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:44	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:20:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:21:01	
8	托兒所大樓4F 滅火器-托-04-01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:54	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:55	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:56	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:17:01	
9	托兒所大樓4F 滅火器-托-04-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:33	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:34	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:35	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:35	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:45	
10	托兒所大樓5F 滅火器-托-05-	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:53	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:53	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:54	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:55	

	01	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:57	
11	托兒所大樓5F 滅火器-托-05-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:58	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:58	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:15:59	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:00	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:16:04	
12	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:06	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:07	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:08	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:08	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:10	
13	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:11	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:12	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:13	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:13	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:50:32	
14	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-03	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:54	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:55	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:56	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:57	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:50:01	
15	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-04	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:00	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:01	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:02	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:03	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:05	
16	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-07	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:07	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:08	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:09	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:13	
17	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-08	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:49:20	
18	托兒所大樓 B1F 滅火器-托-B1-09	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:22:51	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:22:52	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:22:53	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:22:54	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:22:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:22:58	
備註:							
改善措施:							