

重粒子滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:30:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:30:34	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:31:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:31:53	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:32:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:32:46	
2	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:33:18	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:33:36	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:34:04	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:34:43	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:34:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:35:10	
3	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:23:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:23:40	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:23:42	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:23:46	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:24:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:24:24	
4	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:10:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:10:36	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:10:49	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:10:50	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:10:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:10:57	
5	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:07:05	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:07:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:07:10	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:07:13	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:07:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:07:29	
6	重粒子癌症治療中心RF滅火器-重-RF-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:08:08	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:08:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:08:13	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:08:15	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:08:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:08:20	
7	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:38:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:38:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:38:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:39:59	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:40:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:40:03	
8	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:53:35	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:53:37	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:53:38	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:53:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:53:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:53:44	
9	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:54:25	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:54:27	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:54:29	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:54:31	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:54:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:54:36	
10	重粒子癌症治療中心4F滅火器-重-4F-	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:58:45	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:58:47	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:58:54	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:58:59	

	04	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:11	
11	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:15	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:17	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:59:24	
12	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:55:20	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:55:22	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:55:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:55:25	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:55:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:55:29	
13	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:53	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:09:01	
14	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:12	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:22	
15	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:26	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:30	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:32	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:00:37	
16	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:22:25	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:22:26	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:22:29	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:22:30	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:22:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:22:35	
17	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:57:08	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:57:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:57:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:57:20	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:57:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:57:32	
18	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:56:03	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:56:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:56:08	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:56:12	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:56:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:56:19	
19	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:21:26	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:21:32	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:21:44	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:21:46	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:21:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:21:53	
20	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:17	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:19	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:22	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:25	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:31	

21	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:36	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:38	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:41	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:14:48	
22	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-16	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:44	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:46	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:48	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:55	
23	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-17	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:05:40	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:05:45	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:05:48	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:05:50	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:05:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:05:55	
24	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-18	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:03:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:03:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:03:54	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:03:56	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:03:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:04:02	
25	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-19	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:23	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:31	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:33	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:35	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:42	
26	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-20	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:20	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:33	
27	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-21	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:34	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:45	
28	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-22	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:47	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:57	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:58	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:19:59	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:20:04	
29	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-23	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:09:58	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:00	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:02	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:04	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:09	
30	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-24	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:15:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:15:35	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:15:37	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:15:39	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:16:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:16:03	
	重粒子癌症治療中心4F	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:17:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:17:18	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:17:21	

31	滅火器-重-4F-25	皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:17:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:17:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:17:29	
32	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-26	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:50:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:50:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:50:10	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:50:11	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:50:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:50:20	
33	重粒子癌症治療中心4F 滅火器-重-4F-27	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:17	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:18	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:20	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:08:27	
34	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:26:59	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:00	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:02	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:06	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:10	
35	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:28:00	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:28:01	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:28:09	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:28:11	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:28:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:28:34	
36	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:35:56	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:38	
37	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:47	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:49	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:53	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:36:59	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:37:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:37:07	
38	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:39	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:42	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:46	
39	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:12	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:17	
40	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:43:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:44:00	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:44:34	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:44:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:44:36	
41	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:44:39	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:44:40	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:44:42	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:45:05	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:45:07	



		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:45:10	
42	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:41:48	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:41:49	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:41:50	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:01	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:42:06	
43	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:39:40	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:39:42	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:39:44	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:40:09	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:40:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:40:52	
44	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:50:23	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:50:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:51:51	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:52:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:52:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:52:59	
45	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:53:45	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:53:47	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:53:49	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:53:52	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:53:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:53:58	
46	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:53:59	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:54:02	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:54:56	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:54:57	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:54:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:55:01	
47	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:12:35	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:12:37	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:12:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:12:41	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:12:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:12:50	
48	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:52	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:54	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:59	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:01	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:06	
49	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-16	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:30:29	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:30:30	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:30:33	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:30:35	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:30:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:30:40	
50	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-17	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:36	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:37	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:43	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:45	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:15:51	
51	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-18	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:13	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:20	
		壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:54	

52	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-19	插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:58	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:00	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:03	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:06	
53	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-20	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:13	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:17:17	
54	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-21	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:13:43	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:13:45	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:13:46	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:13:48	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:13:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:13:52	
55	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-22	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:18:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:18:15	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:18:17	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:18:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:18:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:18:25	
56	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-23	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:01	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:03	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:05	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:07	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:10	
57	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-24	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:15	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:22	
58	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-25	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:03:22	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:03	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:04	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:06	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:09	
59	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-26	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:12	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:15	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:05:20	
60	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-27	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:59:21	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:59:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:59:27	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:02:00	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:02:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:02:05	
61	重粒子癌症治療中心3F 滅火器-重-3F-28	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:18	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:20	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:22	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:14:27	
62	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:11:52	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:11:54	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:11:57	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:12:00	

	01	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:12:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:12:07	
63	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:17:02	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:17:06	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:17:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:17:13	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:17:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:17:21	
64	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:17:58	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:00	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:02	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:04	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:10	
65	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:52	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:54	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:57	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:18:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:19:02	
66	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:03	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:05	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:08	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:10	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:14	
67	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:16	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:18	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:19	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:21	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:21:27	
68	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:23	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:28	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:33	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:40	
69	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:43	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:45	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:48	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:50	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:24:56	
70	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:25:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:25:17	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:25:20	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:25:22	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:25:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:25:28	
71	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:26:25	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:26:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:26:30	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:26:33	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:26:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:26:39	
72	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:32:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:32:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:32:09	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:32:14	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:32:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:32:19	
		壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:35:18	

73	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-12	插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:35:19	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:35:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:35:25	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:35:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:35:29	
74	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:56:29	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:56:33	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:56:35	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:56:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:56:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:56:41	
75	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:52:41	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:52:45	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:53:09	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:53:12	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:53:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:53:18	
76	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:40	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:42	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:45	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:47	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:52	
77	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-28	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:34:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:34:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:34:18	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:34:20	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:34:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:34:25	
78	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-29	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:36:54	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:36:56	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:36:58	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:37:00	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:37:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:37:06	
79	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-30	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:09:45	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:09:54	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:09:57	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:00	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:08	
80	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-31	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:38:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:38:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:38:13	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:38:15	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:38:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:38:19	
81	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:06:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:06:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:06:12	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:06:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:06:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:06:26	
82	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:38:08	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:38:12	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:38:13	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:38:16	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:38:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:38:21	
83	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:48:34	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:48:37	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:48:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:48:41	



	11	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:48:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:48:47	
84	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:41:22	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:41:37	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:41:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:41:46	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:41:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:42:07	
85	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-16	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:05:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:05:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:05:16	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:05:21	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:05:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:05:27	
86	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-16	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:54	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:56	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:51:58	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:52:00	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:52:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:52:07	
87	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-17	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:34	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:36	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:38	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:45	
88	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-18	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:47	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:49	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:52	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:54	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:50:59	
89	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-19	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:49:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:49:45	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:49:47	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:49:48	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:49:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:49:53	
90	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-20	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:01	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:06	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:09	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:27	
91	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-21	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:28	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:31	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:34	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:36	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:47:41	
92	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-22	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:21	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:26	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:28	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:30	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:34	
93	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-23	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:36	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:42	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:55:47	

94	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-24	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:56	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:58	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:01	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:03	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:08	
95	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-25	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:46	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:48	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:50	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:53	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:43:58	
96	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-26	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:44:31	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:44:33	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:44:35	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:44:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:44:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:44:42	
97	重粒子癌症治療中心2F 滅火器-重-2F-27	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:45:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:45:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:45:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:45:14	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:45:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:45:19	
98	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:22:36	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:22:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:22:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:22:42	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:22:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:22:46	
99	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:23:19	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:23:21	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:23:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:23:25	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:23:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:23:30	
100	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:21:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:21:35	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:21:37	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:21:39	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:21:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:21:45	
101	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:24:51	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:24:53	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:24:56	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:00	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:07	
102	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:02	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:06	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:08	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:13	
103	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:03	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:06	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:10	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:15	
	重粒子癌症治療中心1F	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:42:51	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:42:52	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:42:53	

104	滅火器-重-1F-08	皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:42:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:42:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:42:58	
105	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:13	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:15	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:19	
106	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:19:22	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:19:26	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:19:28	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:19:30	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:19:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:19:36	
107	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:20:20	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:20:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:20:31	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:20:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:20:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:20:43	
108	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:50	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:53	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:55	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:57	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:49:05	
109	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-17	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:55	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:57	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:00	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:02	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:10	
110	重粒子癌症治療中心1F 滅火器-重-1F-18	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:36	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:37	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:44:46	
111	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:02:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:02:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:02:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:02:41	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:02:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:02:46	
112	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:07:30	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:07:31	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:07:33	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:07:35	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:07:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:07:40	
113	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:01:44	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:01:47	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:01:49	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:01:51	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:01:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:02:02	
114	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:08:54	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:08:58	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:09:05	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:09:07	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:09:09	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:09:13	
115	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:58:17	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:58:19	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:58:21	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:58:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:58:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:58:28	
116	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:48	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:53	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:57:01	
117	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:15:20	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:15:22	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:15:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:15:26	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:15:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:15:31	
118	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:16:48	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:16:50	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:16:51	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:16:53	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:16:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:16:57	
119	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:45	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:47	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:48	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:50	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:54	
120	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:20	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:21	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:24	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:17:28	
121	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:34:27	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:34:32	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:34:38	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:34:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:34:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:34:45	
122	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:27	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:30	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:32	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:34	
123	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:36	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:41	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:44	
124	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:46	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:47	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:48	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:50	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:35:54	
		壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:25	



125	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-15	插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:26	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:29	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:33	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:37	
126	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-16	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:44:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:44:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:44:10	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:44:12	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:44:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:44:24	
127	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-17	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:26:54	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:26:56	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:26:57	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:26:59	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:03	
128	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-18	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:30:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:30:35	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:30:37	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:30:40	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:30:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:30:46	
129	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-19	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:29	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:31	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:34	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:35	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:40	
130	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-20	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:32:14	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:32:15	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:32:17	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:32:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:32:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:32:25	
131	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-21	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:31:31	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:31:39	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:31:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:31:43	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:31:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:31:47	
132	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-22	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:12	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:13	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:16	
133	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-24	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:48	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:52	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:53	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:56	
134	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-B1F-25	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:09	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:19	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:20	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:24	
135	重粒子癌症治療中心B1F 滅火器-重-	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:12	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:15	

	B1F-28	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:18	
136	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-30	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:51	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:52	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:53	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:57	
137	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-32	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:44	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:45	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:47	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:51	
138	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-33	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:05	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:07	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:08	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:09	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:12	
139	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-34	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:15	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:17	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:18	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:22	
140	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-35	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:46	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:48	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:49	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:53	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:57	
141	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-36	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:58	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:59:01	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:59:02	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:59:04	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:59:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:59:08	
142	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-37	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:08	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:10	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:11	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:14	
143	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-38	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:16	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:18	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:23	
144	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-40	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:29	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:30	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:31	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:36	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:39	
145	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-41	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:11	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:13	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:15	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:19	
		壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:19	

146	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-42	插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:20	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:21	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:22	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:26	
147	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-43	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:35	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:37	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:39	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:43	
148	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-C23(台-13.0)	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:57	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:59	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:06:00	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:06:01	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:06:03	
		時測重量KG	目視	13.1	張敬德	2024-02-18 09:06:07	
149	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-C26(台-13.0)	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:25	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:33	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:41	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:43	
		時測重量KG	目視	12.78	張敬德	2024-02-18 08:50:04	
150	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-C27(台-13.0)	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:20	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:20	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:22	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:24	
		時測重量KG	目視	13	張敬德	2024-02-18 09:04:27	
151	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-C31(台-13.0)	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:05	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:06	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:07	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:08	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:10	
		時測重量KG	目視	12.9	張敬德	2024-02-18 09:03:15	
152	重粒子癌症治療中心1F滅火器-重-01-19	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:30:30	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:30:32	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:30:33	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:30:36	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:30:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:30:41	
153	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1F-C29(台-13.0)	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:59	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:51:00	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:51:01	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:51:02	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:51:03	
		時測重量KG	目視	13.16	張敬德	2024-02-18 08:51:16	
154	重粒子癌症治療中心B1F滅火器-重-B1-39	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:36:36	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:36:46	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:36:47	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:36:49	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:36:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:36:54	
備註:							
改善措施:							