

致德樓緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓R2F 緊急廣播主機	主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:57:28	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:57:31	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:57:48	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:57:51	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	26.5	張敬德	2024-02-21 09:57:57	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:58:07	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:47:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:13:36

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:52:33