

二門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:42:07	
		開關定位	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:42:08	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.5	吳金龍	2024-02-05 14:42:19	
2	二門診8F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-161	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:17:28	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:17:28	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:17:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:17:31	
3	二門診8F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-187	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:12:58	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:12:59	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:13:00	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:13:02	
4	二門診8F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-207	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:15:29	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:15:30	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:15:31	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:15:32	
5	二門診7F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-96	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:19:15	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:19:15	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:19:16	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:19:18	
6	二門診7F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-106	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:18:16	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:18:17	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:18:18	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:18:19	
7	二門診7F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-133	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:22:39	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:22:40	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:22:41	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:22:43	
8	二門診6F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-71	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:25:11	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:25:12	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:25:13	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:25:14	
9	二門診6F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-72	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:23:59	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:24:00	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:24:01	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:24:02	
10	二門診5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-186	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:45	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:46	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:47	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:48	
11	二門診5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-235	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:01	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:02	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:02	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:27:04	
12	二門診3F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-19	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:32:13	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:32:14	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:32:15	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:32:16	
13	二門診3F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-57	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2024-02-20 10:24:02	
		火警標示燈	目視	正常	林琮凱	2024-02-21 09:21:15	
		音響裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-21 09:20:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	林琮凱	2024-02-21 17:28:40	
14	二門診2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-177	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:34:26	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:34:27	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:34:28	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:34:30	
15	二門診2F 火警綜合盤及 火警探測器-	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:33:37	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:33:39	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:33:39	

	M2-215	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:33:41	
16	二門診1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-81	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:43:20	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:43:21	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:43:22	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:43:23	
17	二門診1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-116	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:59	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:55:00	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:55:01	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:55:03	
18	二門診1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-120	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:45	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:46	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:47	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:48	
19	二門診B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-1	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:32:06	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:32:07	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:32:07	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:32:08	
20	二門診B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-29	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:31:30	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:31:31	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:31:32	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:31:33	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:31:32

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:24:56

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:50:50

巡檢照片

