

C電荷中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	C電荷中心1F 滅火器-C-01-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:17	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:19	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:21	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:25	
2	C電荷中心1F 滅火器-C-01-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:27	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:30	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:31	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:12:37	
3	C電荷中心1F 滅火器-C-01-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:13:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:13:44	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:14:02	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:14:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:14:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:14:46	
4	C電荷中心1F 滅火器-C-01-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:14:56	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:14:59	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:02	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:05	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:10	
5	C電荷中心1F 滅火器-C-01-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:14	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:19	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:26	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:15:35	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/22 12:17:57

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/22 16:04:24

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/23 07:49:18