

重粒子火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心4F L03-113	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:38:01	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:38:03	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:38:06	
2	重粒子癌症治療中心4F L03-114	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:00:18	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:00:20	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:00:24	
3	重粒子癌症治療中心4F L03-115	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:25	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:10:29	
4	重粒子癌症治療中心3F L03-108	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:47	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:50	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:58:53	
5	重粒子癌症治療中心3F L03-109	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:31	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:37	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:16:40	
6	重粒子癌症治療中心3F L03-110	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:55:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:55:35	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:56:49	
7	重粒子癌症治療中心3F L03-111	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:41:11	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:41:15	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:41:18	
8	重粒子癌症治療中心3F L03-112	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:37	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:39	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:27:43	
9	重粒子癌症治療中心2F L02-121	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:41:25	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:41:27	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:41:29	
10	重粒子癌症治療中心2F L02-122	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:48:50	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:48:54	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:48:59	
11	重粒子癌症治療中心2F L02-123	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:27:16	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:27:19	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:27:26	
12	重粒子癌症治療中心2F L02-124	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:23:53	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:23:55	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:23:59	
13	重粒子癌症治療中心2F L02-125	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:09:01	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:09:04	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:09:07	
14	重粒子癌症治療中心1F L02-117	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:31:48	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:31:51	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:31:55	
15	重粒子癌症治療中心1F L02-118	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:34	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:36	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:25:41	
16	重粒子癌症治療中心1F L02-119	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:54:40	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:54:47	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:54:52	
17	重粒子癌症治療中心1F L02-120	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:26	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:48:36	
18	重粒子癌症治療中心B1F L01-076	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:03:15	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:03:18	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:03:31	
19	重粒子癌症治療中心B1F L01-077	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:13:23	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:13:24	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:13:27	
	重粒子癌症治療中心	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:33:51	

20	療中心B1F L01-078	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:33:53	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:33:56	
21	重粒子癌症治 療中心B1F L01-079	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:22	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:24	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:56:27	
22	重粒子癌症治 療中心B1F L01-080	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:27:58	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:00	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:04	
23	重粒子癌症治 療中心B1F L01-081	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:47:38	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:47:40	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:47:43	
24	重粒子癌症治 療中心1F R型受信總機	燈號顯示	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:40:28	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:40:31	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	27	張敬德	2024-02-17 08:40:39	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:32:36

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:53

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:49:35