

醫學科技大樓消防緊急電源插座檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 10F 緊急電源插座- EE-10-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:25:39	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:25:40	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:25:40	
2	醫學科技大樓 10F 緊急電源插座- EE-10-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:23:51	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:23:51	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:23:52	
3	醫學科技大樓 11F 緊急電源插座- EE-11-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:35	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:36	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:37	
4	醫學科技大樓 11F 緊急電源插座- EE-11-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:16:25	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:16:25	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:16:26	
5	醫學科技大樓 1F 緊急電源插座- EE-01-03	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:07:31	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:07:31	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:07:32	
6	醫學科技大樓 1F 緊急電源插座- EE-01-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:01:43	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:01:44	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:01:45	
7	醫學科技大樓 2F 緊急電源插座- EE-02-03	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:59:27	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:59:28	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:59:29	
8	醫學科技大樓 2F 緊急電源插座- EE-02-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:53:26	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:53:27	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:53:28	
9	醫學科技大樓 3F 緊急電源插座- EE-03-03	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:49:25	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:49:26	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:49:27	
10	醫學科技大樓 3F 緊急電源插座- EE-03-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:51:34	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:51:35	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:51:36	
11	醫學科技大樓 4F 緊急電源插座- EE-04-03	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:40:17	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:40:18	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:40:19	
12	醫學科技大樓 4F 緊急電源插座- EE-04-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:35:02	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:35:02	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:35:03	
13	醫學科技大樓 5F 緊急電源插座- EE-05-03	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:33:15	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:33:16	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:33:17	
14	醫學科技大樓 5F 緊急電源插座- EE-05-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:27:14	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:27:15	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:27:15	
15	醫學科技大樓 6F 緊急電源插座- EE-06-03	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:25:08	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:25:09	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:25:10	
16	醫學科技大樓 6F	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:18:43	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:18:44	

	緊急電源插座-EE-06-04	電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:18:45	
17	醫學科技大樓 6MF 緊急電源插座-EE-6M-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:32:35	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:32:35	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:32:36	
18	醫學科技大樓 6MF 緊急電源插座-EE-6M-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:03:23	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:03:24	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:03:25	
19	醫學科技大樓 7F 緊急電源插座-EE-07-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:01:35	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:01:36	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:01:37	
20	醫學科技大樓 7F 緊急電源插座-EE-07-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:00:15	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:00:15	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:00:16	
21	醫學科技大樓 7MF 緊急電源插座-EE-7M-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:31:19	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:31:19	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:31:20	
22	醫學科技大樓 7MF 緊急電源插座-EE-7M-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:55:22	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:55:23	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:55:24	
23	醫學科技大樓 8F 緊急電源插座-EE-08-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:53:58	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:53:58	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:53:59	
24	醫學科技大樓 8MF 緊急電源插座-EE-8M-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:30:11	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:30:11	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:30:12	
25	醫學科技大樓 8MF 緊急電源插座-EE-8M-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:47:19	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:47:20	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:47:21	
26	醫學科技大樓 9F 緊急電源插座-EE-09-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:44:51	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:44:52	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:44:52	
27	醫學科技大樓 9F 緊急電源插座-EE-09-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:43:47	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:43:48	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:43:49	
28	醫學科技大樓 9MF 緊急電源插座-EE-9M-03	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:28:45	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:28:46	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:28:46	
29	醫學科技大樓 9MF 緊急電源插座-EE-9M-04	保護箱	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:38:31	
		插座	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:38:31	
		電壓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:38:32	
30	醫學科技大樓 B1F 緊急電源插座-EE-B1-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:12:29	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:12:30	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:12:31	
31	醫學科技大樓 B1F 緊急電源插座-EE-B1-06	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:14:30	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:14:31	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:14:32	
32	醫學科技大樓 B2F 緊急電源插座-EE-B2-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:45:41	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:45:42	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:45:43	
33	醫學科技大樓 B2F	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:30:25	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:30:25	

	緊急電源插座-EE-B2-06	電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:30:26	
34	醫學科技大樓B3F 緊急電源插座-EE-B3-04	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:16:13	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:16:14	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:16:15	
35	醫學科技大樓B3F 緊急電源插座-EE-B3-06	保護箱	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:39:32	
		插座	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:39:33	
		電壓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:39:34	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:33:50

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 13:55:10

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:41:19