

駐警隊滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-01	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:49	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:50	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:51	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:52	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:53	
2	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-02	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:54	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:55	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:55	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:56	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:58	
3	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-09	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:24	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:25	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:26	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:26	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:31	
4	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-04	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:59	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:59	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:00	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:01	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:03	
5	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-05	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:04	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:06	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:08	
6	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-06	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:09	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:10	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:10	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:11	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:13	
7	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-08	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:19	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:20	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:20	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:21	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:23	
8	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-07	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:14	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:15	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:16	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:16	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:18	
9	駐警隊2F 滅火器-駐新-02-03	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:58	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:59	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:59:59	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:00	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:02	
10	駐警隊2F 滅火器-駐新-	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:02	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:03	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:04	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:04	

	02-10	保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:07	
11	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-01	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:24	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:25	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:26	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:27	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:28	
12	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-02	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:29	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:30	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:31	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:32	
13	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-03	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:33	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:34	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:34	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:35	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:37	
14	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-04	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:37	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:38	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:39	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:40	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:41	
15	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-05	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:42	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:43	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:44	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:44	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:46	
16	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-06	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:46	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:47	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:48	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:49	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:50	
17	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-07	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:51	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:52	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:53	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:54	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:55	
18	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-08	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:56	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:57	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:58	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:58	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:57:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:02	
19	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-09	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:20	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:21	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:22	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:23	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:24	
20	駐警隊1F 滅火器-駐新-01-10	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:25	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:26	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:27	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:27	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:58:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-01 10:00:31	

備註:
改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 2024/02/16 12:19:02	承商駐院主任：謝濱隆 2024/02/16 20:01:11	承辦工程司：倪銘仁 2024/02/21 09:49:37
---	-----------------------------------	----------------------------------
