

臨床訓練中心火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:49:17	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:49:21	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	27	張敬德	2024-02-29 09:49:30	
2	臨床訓練中心 1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:48:34	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:48:36	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:48:38	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:48:41	
3	臨床訓練中心 2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:15	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:17	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:19	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:22	
4	臨床訓練中心 3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-11	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:01	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:02	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:05	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:34:30

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:29:19

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:46:38