

重粒子排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心RF DM-RF-01	排煙機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:11:13	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:11:15	
		排煙閘門	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:11:17	
		手動啟動裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:11:20	
		自動啟動探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:11:24	
2	重粒子癌症治療中心2F DM-2F-01	排煙機	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:44	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:46	
		排煙閘門	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:49	
		手動啟動裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:52	
		自動啟動探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:10:59	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:43:58

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:10:50

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:54:52