

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	16	辛祖元	2023-12-01 11:06:31	
		S	目視	15	辛祖元	2023-12-01 11:06:33	
		T	目視	15	辛祖元	2023-12-01 11:06:36	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	29	辛祖元	2023-12-01 11:06:18	
		S	目視	27	辛祖元	2023-12-01 11:06:20	
		T	目視	27	辛祖元	2023-12-01 11:06:23	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	460	辛祖元	2023-12-01 11:10:32	
		S	目視	440	辛祖元	2023-12-01 11:10:36	
		T	目視	400	辛祖元	2023-12-01 11:10:39	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	360	辛祖元	2023-12-01 11:10:48	
		S	目視	320	辛祖元	2023-12-01 11:10:51	
		T	目視	310	辛祖元	2023-12-01 11:10:55	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	49	辛祖元	2023-12-01 11:09:28	
		S	目視	48	辛祖元	2023-12-01 11:09:30	
		T	目視	48	辛祖元	2023-12-01 11:09:32	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	辛祖元	2023-12-01 11:09:17	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-01 11:09:19	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-01 11:09:21	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	22	辛祖元	2023-12-01 11:09:07	
		S	目視	22	辛祖元	2023-12-01 11:09:09	
		T	目視	22	辛祖元	2023-12-01 11:09:12	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	56	辛祖元	2023-12-01 11:08:55	
		S	目視	52	辛祖元	2023-12-01 11:08:57	
		T	目視	52	辛祖元	2023-12-01 11:08:59	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	13	辛祖元	2023-12-01 11:08:42	
		S	目視	14	辛祖元	2023-12-01 11:08:44	
		T	目視	14	辛祖元	2023-12-01 11:08:46	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	1	辛祖元	2023-12-01 11:08:32	
		S	目視	2	辛祖元	2023-12-01 11:08:33	
		T	目視	3	辛祖元	2023-12-01 11:08:35	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	8	辛祖元	2023-12-01 11:08:21	
		S	目視	6	辛祖元	2023-12-01 11:08:23	
		T	目視	7	辛祖元	2023-12-01 11:08:25	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	150	辛祖元	2023-12-01 11:08:05	
		S	目視	150	辛祖元	2023-12-01 11:08:08	
		T	目視	150	辛祖元	2023-12-01 11:08:10	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	250	辛祖元	2023-12-01 11:07:50	
		S	目視	230	辛祖元	2023-12-01 11:07:53	
		T	目視	240	辛祖元	2023-12-01 11:07:55	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	0	辛祖元	2023-12-01 11:07:36	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-01 11:07:38	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-01 11:07:39	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	52	辛祖元	2023-12-01 11:07:25	
		S	目視	46	辛祖元	2023-12-01 11:07:27	
		T	目視	50	辛祖元	2023-12-01 11:07:29	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	62	辛祖元	2023-12-01 11:07:11	
		S	目視	57	辛祖元	2023-12-01 11:07:14	
		T	目視	58	辛祖元	2023-12-01 11:07:16	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	48	辛祖元	2023-12-01 11:06:56	
		S	目視	45	辛祖元	2023-12-01 11:06:59	
		T	目視	46	辛祖元	2023-12-01 11:07:02	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	47	辛祖元	2023-12-01 11:06:44	
		S	目視	44	辛祖元	2023-12-01 11:06:46	
		T	目視	44	辛祖元	2023-12-01 11:06:48	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	辛祖元	2023-12-01 11:09:59	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	辛祖元	2023-12-01 11:10:03	

備註:
改善措施:

承商工程師：李中榮
 2023/12/01 15:44:36
 承商駐院主任：謝濱隆
 2023/12/01 15:45:57
 承辦工程司：徐誌輝
 2023/12/01 16:49:29

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	7	陳志洋	2023-12-02 09:17:55	
		S	目視	7	陳志洋	2023-12-02 09:17:57	
		T	目視	7	陳志洋	2023-12-02 09:18:00	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	25	陳志洋	2023-12-02 09:17:45	
		S	目視	25	陳志洋	2023-12-02 09:17:47	
		T	目視	25	陳志洋	2023-12-02 09:17:49	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	450	陳志洋	2023-12-02 09:21:11	
		S	目視	400	陳志洋	2023-12-02 09:21:13	
		T	目視	390	陳志洋	2023-12-02 09:21:17	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	250	陳志洋	2023-12-02 09:21:40	
		S	目視	230	陳志洋	2023-12-02 09:21:43	
		T	目視	220	陳志洋	2023-12-02 09:21:46	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	40	陳志洋	2023-12-02 09:20:43	
		S	目視	37	陳志洋	2023-12-02 09:20:47	
		T	目視	39	陳志洋	2023-12-02 09:20:50	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	陳志洋	2023-12-02 09:20:32	
		S	目視	0	陳志洋	2023-12-02 09:20:34	
		T	目視	0	陳志洋	2023-12-02 09:20:36	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	22	陳志洋	2023-12-02 09:20:24	
		S	目視	21	陳志洋	2023-12-02 09:20:27	
		T	目視	22	陳志洋	2023-12-02 09:20:29	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	48	陳志洋	2023-12-02 09:20:11	
		S	目視	45	陳志洋	2023-12-02 09:20:13	
		T	目視	48	陳志洋	2023-12-02 09:20:16	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	12	陳志洋	2023-12-02 09:20:00	
		S	目視	10	陳志洋	2023-12-02 09:20:02	
		T	目視	12	陳志洋	2023-12-02 09:20:05	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	陳志洋	2023-12-02 09:19:47	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-02 09:19:50	
		T	目視	2	陳志洋	2023-12-02 09:19:52	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	5	陳志洋	2023-12-02 09:19:37	
		S	目視	4	陳志洋	2023-12-02 09:19:39	
		T	目視	5	陳志洋	2023-12-02 09:19:42	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	140	陳志洋	2023-12-02 09:19:26	
		S	目視	130	陳志洋	2023-12-02 09:19:28	
		T	目視	140	陳志洋	2023-12-02 09:19:31	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	200	陳志洋	2023-12-02 09:19:09	
		S	目視	190	陳志洋	2023-12-02 09:19:12	
		T	目視	200	陳志洋	2023-12-02 09:19:14	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	陳志洋	2023-12-02 09:18:56	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-02 09:18:58	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-02 09:19:01	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	38	陳志洋	2023-12-02 09:18:49	
		S	目視	36	陳志洋	2023-12-02 09:18:51	
		T	目視	38	陳志洋	2023-12-02 09:18:54	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	50	陳志洋	2023-12-02 09:18:33	
		S	目視	48	陳志洋	2023-12-02 09:18:39	
		T	目視	50	陳志洋	2023-12-02 09:18:41	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	48	陳志洋	2023-12-02 09:18:15	
		S	目視	46	陳志洋	2023-12-02 09:18:19	
		T	目視	48	陳志洋	2023-12-02 09:18:22	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	陳志洋	2023-12-02 09:18:04	
		S	目視	40	陳志洋	2023-12-02 09:18:06	
		T	目視	42	陳志洋	2023-12-02 09:18:09	

19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	陳志洋	2023-12-02 09:20:57	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	陳志洋	2023-12-02 09:21:01	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/02 17:15:14

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/02 17:16:23

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 16:38:13

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	14	朱忠正	2023-12-03 08:10:54	
		S	目視	13	朱忠正	2023-12-03 08:10:56	
		T	目視	13	朱忠正	2023-12-03 08:10:59	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	29	朱忠正	2023-12-03 08:10:35	
		S	目視	29	朱忠正	2023-12-03 08:10:37	
		T	目視	29	朱忠正	2023-12-03 08:10:44	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	360	朱忠正	2023-12-03 08:21:26	
		S	目視	310	朱忠正	2023-12-03 08:21:28	
		T	目視	290	朱忠正	2023-12-03 08:21:32	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	210	朱忠正	2023-12-03 08:21:43	
		S	目視	180	朱忠正	2023-12-03 08:21:47	
		T	目視	200	朱忠正	2023-12-03 08:21:50	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	37	朱忠正	2023-12-03 08:14:55	
		S	目視	32	朱忠正	2023-12-03 08:14:57	
		T	目視	37	朱忠正	2023-12-03 08:15:00	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	朱忠正	2023-12-03 08:14:09	
		S	目視	0	朱忠正	2023-12-03 08:14:11	
		T	目視	0	朱忠正	2023-12-03 08:14:13	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	21	朱忠正	2023-12-03 08:13:56	
		S	目視	21	朱忠正	2023-12-03 08:13:59	
		T	目視	21	朱忠正	2023-12-03 08:14:03	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	41	朱忠正	2023-12-03 08:13:42	
		S	目視	39	朱忠正	2023-12-03 08:13:44	
		T	目視	42	朱忠正	2023-12-03 08:13:46	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	5	朱忠正	2023-12-03 08:13:28	
		S	目視	5	朱忠正	2023-12-03 08:13:29	
		T	目視	5	朱忠正	2023-12-03 08:13:31	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	1	朱忠正	2023-12-03 08:13:15	
		S	目視	2	朱忠正	2023-12-03 08:13:17	
		T	目視	2	朱忠正	2023-12-03 08:13:19	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	5	朱忠正	2023-12-03 08:12:57	
		S	目視	4	朱忠正	2023-12-03 08:12:59	
		T	目視	5	朱忠正	2023-12-03 08:13:01	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	110	朱忠正	2023-12-03 08:12:41	
		S	目視	100	朱忠正	2023-12-03 08:12:43	
		T	目視	110	朱忠正	2023-12-03 08:12:47	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	150	朱忠正	2023-12-03 08:12:27	
		S	目視	140	朱忠正	2023-12-03 08:12:29	
		T	目視	150	朱忠正	2023-12-03 08:12:31	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	朱忠正	2023-12-03 08:12:12	
		S	目視	1	朱忠正	2023-12-03 08:12:13	
		T	目視	1	朱忠正	2023-12-03 08:12:15	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	35	朱忠正	2023-12-03 08:12:02	
		S	目視	32	朱忠正	2023-12-03 08:12:05	
		T	目視	35	朱忠正	2023-12-03 08:12:08	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	朱忠正	2023-12-03 08:11:45	
		S	目視	0	朱忠正	2023-12-03 08:11:46	
		T	目視	0	朱忠正	2023-12-03 08:11:48	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	37	朱忠正	2023-12-03 08:11:24	
		S	目視	32	朱忠正	2023-12-03 08:11:26	
		T	目視	37	朱忠正	2023-12-03 08:11:28	

18	動力中心3F ACB/15	R	目視	43	朱忠正	2023-12-03 08:11:08	
		S	目視	41	朱忠正	2023-12-03 08:11:11	
		T	目視	41	朱忠正	2023-12-03 08:11:13	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	朱忠正	2023-12-03 08:15:05	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	朱忠正	2023-12-03 08:15:13	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/03 15:45:30

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/03 15:46:29

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 16:38:14

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	12	董家圻	2023-12-04 08:39:55	
		S	目視	11	董家圻	2023-12-04 08:39:57	
		T	目視	11	董家圻	2023-12-04 08:39:59	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	44	董家圻	2023-12-04 08:39:38	
		S	目視	43	董家圻	2023-12-04 08:39:40	
		T	目視	42	董家圻	2023-12-04 08:39:43	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	520	董家圻	2023-12-04 08:44:29	
		S	目視	480	董家圻	2023-12-04 08:44:31	
		T	目視	450	董家圻	2023-12-04 08:44:34	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	310	董家圻	2023-12-04 08:44:43	
		S	目視	250	董家圻	2023-12-04 08:44:45	
		T	目視	260	董家圻	2023-12-04 08:44:47	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	45	董家圻	2023-12-04 08:43:17	
		S	目視	44	董家圻	2023-12-04 08:43:18	
		T	目視	45	董家圻	2023-12-04 08:43:21	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	董家圻	2023-12-04 08:42:57	
		S	目視	0	董家圻	2023-12-04 08:42:58	
		T	目視	0	董家圻	2023-12-04 08:43:00	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	29	董家圻	2023-12-04 08:42:48	
		S	目視	28	董家圻	2023-12-04 08:42:50	
		T	目視	29	董家圻	2023-12-04 08:42:52	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	51	董家圻	2023-12-04 08:42:30	
		S	目視	48	董家圻	2023-12-04 08:42:33	
		T	目視	50	董家圻	2023-12-04 08:42:35	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	80	董家圻	2023-12-04 08:42:18	
		S	目視	78	董家圻	2023-12-04 08:42:20	
		T	目視	74	董家圻	2023-12-04 08:42:22	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	5	董家圻	2023-12-04 08:42:02	
		S	目視	4	董家圻	2023-12-04 08:42:03	
		T	目視	5	董家圻	2023-12-04 08:42:06	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	10	董家圻	2023-12-04 08:41:52	
		S	目視	10	董家圻	2023-12-04 08:41:53	
		T	目視	10	董家圻	2023-12-04 08:41:55	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	220	董家圻	2023-12-04 08:41:36	
		S	目視	210	董家圻	2023-12-04 08:41:38	
		T	目視	220	董家圻	2023-12-04 08:41:40	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	190	董家圻	2023-12-04 08:41:17	
		S	目視	190	董家圻	2023-12-04 08:41:19	
		T	目視	190	董家圻	2023-12-04 08:41:23	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	董家圻	2023-12-04 08:41:03	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-04 08:41:05	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-04 08:41:06	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	55	董家圻	2023-12-04 08:40:53	
		S	目視	50	董家圻	2023-12-04 08:40:56	
		T	目視	53	董家圻	2023-12-04 08:40:58	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	董家圻	2023-12-04 08:40:42	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-04 08:40:43	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-04 08:40:44	

17	動力中心3F ACB/14	R	目視	45	董家圻	2023-12-04 08:40:20	
		S	目視	44	董家圻	2023-12-04 08:40:22	
		T	目視	45	董家圻	2023-12-04 08:40:24	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	44	董家圻	2023-12-04 08:40:08	
		S	目視	42	董家圻	2023-12-04 08:40:10	
		T	目視	43	董家圻	2023-12-04 08:40:12	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	董家圻	2023-12-04 08:43:44	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	董家圻	2023-12-04 08:43:47	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 19:56:48 2023/12/04 20:01:55 2023/12/05 12:28:17

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	9	郭國儀	2023-12-05 08:06:39	
		S	目視	9	郭國儀	2023-12-05 08:06:42	
		T	目視	9	郭國儀	2023-12-05 08:06:45	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	8	郭國儀	2023-12-05 08:05:43	
		S	目視	46	郭國儀	2023-12-05 08:06:16	
		T	目視	46	郭國儀	2023-12-05 08:06:21	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	550	郭國儀	2023-12-05 08:09:54	
		S	目視	490	郭國儀	2023-12-05 08:09:57	
		T	目視	470	郭國儀	2023-12-05 08:09:59	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	340	郭國儀	2023-12-05 08:10:04	
		S	目視	290	郭國儀	2023-12-05 08:10:07	
		T	目視	300	郭國儀	2023-12-05 08:10:09	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	50	郭國儀	2023-12-05 08:09:33	
		S	目視	47	郭國儀	2023-12-05 08:09:35	
		T	目視	48	郭國儀	2023-12-05 08:09:38	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	郭國儀	2023-12-05 08:09:25	
		S	目視	0	郭國儀	2023-12-05 08:09:27	
		T	目視	0	郭國儀	2023-12-05 08:09:30	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	郭國儀	2023-12-05 08:09:17	
		S	目視	29	郭國儀	2023-12-05 08:09:20	
		T	目視	30	郭國儀	2023-12-05 08:09:22	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	58	郭國儀	2023-12-05 08:09:09	
		S	目視	52	郭國儀	2023-12-05 08:09:12	
		T	目視	54	郭國儀	2023-12-05 08:09:14	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	84	郭國儀	2023-12-05 08:09:02	
		S	目視	82	郭國儀	2023-12-05 08:09:04	
		T	目視	83	郭國儀	2023-12-05 08:09:06	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	3	郭國儀	2023-12-05 08:08:53	
		S	目視	4	郭國儀	2023-12-05 08:08:55	
		T	目視	4	郭國儀	2023-12-05 08:08:58	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	12	郭國儀	2023-12-05 08:08:44	
		S	目視	10	郭國儀	2023-12-05 08:08:46	
		T	目視	12	郭國儀	2023-12-05 08:08:49	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	240	郭國儀	2023-12-05 08:08:35	
		S	目視	220	郭國儀	2023-12-05 08:08:38	
		T	目視	230	郭國儀	2023-12-05 08:08:40	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	200	郭國儀	2023-12-05 08:08:27	
		S	目視	180	郭國儀	2023-12-05 08:08:29	
		T	目視	190	郭國儀	2023-12-05 08:08:32	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	郭國儀	2023-12-05 08:08:16	
		S	目視	0	郭國儀	2023-12-05 08:08:19	
		T	目視	0	郭國儀	2023-12-05 08:08:22	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	56	郭國儀	2023-12-05 08:08:07	
		S	目視	50	郭國儀	2023-12-05 08:08:10	
		T	目視	54	郭國儀	2023-12-05 08:08:13	

15	動力中心3F ACB/12	R	目視	55	辛祖元	2023-12-06 09:34:40	
		S	目視	50	辛祖元	2023-12-06 09:34:42	
		T	目視	53	辛祖元	2023-12-06 09:34:44	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	辛祖元	2023-12-06 09:34:27	
		S	目視	1	辛祖元	2023-12-06 09:34:29	
		T	目視	1	辛祖元	2023-12-06 09:34:31	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	48	辛祖元	2023-12-06 09:34:15	
		S	目視	42	辛祖元	2023-12-06 09:34:18	
		T	目視	43	辛祖元	2023-12-06 09:34:20	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	41	辛祖元	2023-12-06 09:34:01	
		S	目視	40	辛祖元	2023-12-06 09:34:03	
		T	目視	40	辛祖元	2023-12-06 09:34:06	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	辛祖元	2023-12-06 09:37:24	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	無	辛祖元	2023-12-06 09:37:35	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/06 14:35:24 2023/12/06 19:03:23 2023/12/07 17:33:31

動力中心各配電盤負載紀錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	12	陳志洋	2023-12-07 09:38:45	
		S	目視	12	陳志洋	2023-12-07 09:38:48	
		T	目視	12	陳志洋	2023-12-07 09:38:50	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	30	陳志洋	2023-12-07 09:38:36	
		S	目視	30	陳志洋	2023-12-07 09:38:38	
		T	目視	30	陳志洋	2023-12-07 09:38:41	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	450	陳志洋	2023-12-07 09:42:57	
		S	目視	430	陳志洋	2023-12-07 09:43:18	
		T	目視	410	陳志洋	2023-12-07 09:43:23	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	350	陳志洋	2023-12-07 09:43:27	
		S	目視	330	陳志洋	2023-12-07 09:43:30	
		T	目視	320	陳志洋	2023-12-07 09:43:34	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	45	陳志洋	2023-12-07 09:42:05	
		S	目視	42	陳志洋	2023-12-07 09:42:09	
		T	目視	44	陳志洋	2023-12-07 09:42:12	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	陳志洋	2023-12-07 09:41:54	
		S	目視	0	陳志洋	2023-12-07 09:41:56	
		T	目視	0	陳志洋	2023-12-07 09:41:58	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	陳志洋	2023-12-07 09:41:45	
		S	目視	29	陳志洋	2023-12-07 09:41:48	
		T	目視	30	陳志洋	2023-12-07 09:41:50	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	52	陳志洋	2023-12-07 09:41:33	
		S	目視	48	陳志洋	2023-12-07 09:41:36	
		T	目視	52	陳志洋	2023-12-07 09:41:39	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	75	陳志洋	2023-12-07 09:41:19	
		S	目視	73	陳志洋	2023-12-07 09:41:23	
		T	目視	75	陳志洋	2023-12-07 09:41:25	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	陳志洋	2023-12-07 09:41:05	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-07 09:41:07	
		T	目視	2	陳志洋	2023-12-07 09:41:10	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	7	陳志洋	2023-12-07 09:40:56	
		S	目視	6	陳志洋	2023-12-07 09:40:58	
		T	目視	7	陳志洋	2023-12-07 09:41:00	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	220	陳志洋	2023-12-07 09:40:42	
		S	目視	210	陳志洋	2023-12-07 09:40:45	
		T	目視	220	陳志洋	2023-12-07 09:40:48	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	180	陳志洋	2023-12-07 09:40:25	
		S	目視	170	陳志洋	2023-12-07 09:40:28	
		T	目視	180	陳志洋	2023-12-07 09:40:31	

14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	陳志洋	2023-12-07 09:40:12	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-07 09:40:15	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-07 09:40:17	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	55	陳志洋	2023-12-07 09:39:57	
		S	目視	53	陳志洋	2023-12-07 09:40:00	
		T	目視	55	陳志洋	2023-12-07 09:40:10	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	陳志洋	2023-12-07 09:39:41	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-07 09:39:44	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-07 09:39:46	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	50	陳志洋	2023-12-07 09:39:14	
		S	目視	48	陳志洋	2023-12-07 09:39:18	
		T	目視	50	陳志洋	2023-12-07 09:39:21	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	45	陳志洋	2023-12-07 09:39:06	
		S	目視	43	陳志洋	2023-12-07 09:39:09	
		T	目視	45	陳志洋	2023-12-07 09:39:11	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	陳志洋	2023-12-07 09:42:25	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	陳志洋	2023-12-07 09:42:30	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/07 19:18:40 2023/12/07 19:19:59 2023/12/08 15:29:10

動力中心各配電盤負載紀錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	15	郭國儀	2023-12-08 08:38:57	
		S	目視	15	郭國儀	2023-12-08 08:39:01	
		T	目視	15	郭國儀	2023-12-08 08:39:04	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	37	郭國儀	2023-12-08 08:38:37	
		S	目視	37	郭國儀	2023-12-08 08:38:45	
		T	目視	37	郭國儀	2023-12-08 08:38:49	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	320	郭國儀	2023-12-08 08:44:27	
		S	目視	300	郭國儀	2023-12-08 08:44:32	
		T	目視	280	郭國儀	2023-12-08 08:44:38	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	460	郭國儀	2023-12-08 08:44:55	
		S	目視	450	郭國儀	2023-12-08 08:44:59	
		T	目視	450	郭國儀	2023-12-08 08:45:03	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	50	郭國儀	2023-12-08 08:43:00	
		S	目視	50	郭國儀	2023-12-08 08:43:04	
		T	目視	50	郭國儀	2023-12-08 08:43:07	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	郭國儀	2023-12-08 08:42:46	
		S	目視	0	郭國儀	2023-12-08 08:42:49	
		T	目視	0	郭國儀	2023-12-08 08:42:52	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	郭國儀	2023-12-08 08:42:33	
		S	目視	30	郭國儀	2023-12-08 08:42:37	
		T	目視	30	郭國儀	2023-12-08 08:42:41	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	50	郭國儀	2023-12-08 08:42:16	
		S	目視	50	郭國儀	2023-12-08 08:42:19	
		T	目視	50	郭國儀	2023-12-08 08:42:22	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	70	郭國儀	2023-12-08 08:42:01	
		S	目視	70	郭國儀	2023-12-08 08:42:05	
		T	目視	70	郭國儀	2023-12-08 08:42:08	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	5	郭國儀	2023-12-08 08:41:48	
		S	目視	4	郭國儀	2023-12-08 08:41:51	
		T	目視	4	郭國儀	2023-12-08 08:41:53	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	5	郭國儀	2023-12-08 08:41:32	
		S	目視	4	郭國儀	2023-12-08 08:41:36	
		T	目視	3	郭國儀	2023-12-08 08:41:39	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	200	郭國儀	2023-12-08 08:41:09	
		S	目視	195	郭國儀	2023-12-08 08:41:14	
		T	目視	190	郭國儀	2023-12-08 08:41:18	

13	動力中心3F MACB1	R	目視	180	郭國儀	2023-12-08 08:40:48	
		S	目視	170	郭國儀	2023-12-08 08:40:52	
		T	目視	170	郭國儀	2023-12-08 08:40:56	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	郭國儀	2023-12-08 08:40:25	
		S	目視	1	郭國儀	2023-12-08 08:40:28	
		T	目視	1	郭國儀	2023-12-08 08:40:31	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	52	郭國儀	2023-12-08 08:40:03	
		S	目視	52	郭國儀	2023-12-08 08:40:06	
		T	目視	52	郭國儀	2023-12-08 08:40:10	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	郭國儀	2023-12-08 08:39:48	
		S	目視	1	郭國儀	2023-12-08 08:39:51	
		T	目視	1	郭國儀	2023-12-08 08:39:55	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	45	郭國儀	2023-12-08 08:39:33	
		S	目視	45	郭國儀	2023-12-08 08:39:36	
		T	目視	45	郭國儀	2023-12-08 08:39:40	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	44	郭國儀	2023-12-08 08:39:17	
		S	目視	44	郭國儀	2023-12-08 08:39:20	
		T	目視	44	郭國儀	2023-12-08 08:39:24	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	郭國儀	2023-12-08 08:43:17	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	郭國儀	2023-12-08 08:43:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/08 19:21:45 2023/12/08 19:23:14 2023/12/11 16:20:16

動力中心各配電盤負載紀錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	14	曾俊豪	2023-12-09 08:19:52	
		S	目視	13	曾俊豪	2023-12-09 08:19:54	
		T	目視	14	曾俊豪	2023-12-09 08:19:57	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	46	曾俊豪	2023-12-09 08:19:38	
		S	目視	45	曾俊豪	2023-12-09 08:19:40	
		T	目視	46	曾俊豪	2023-12-09 08:19:43	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	270	曾俊豪	2023-12-09 08:24:42	
		S	目視	240	曾俊豪	2023-12-09 08:24:44	
		T	目視	210	曾俊豪	2023-12-09 08:24:47	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	500	曾俊豪	2023-12-09 08:24:59	
		S	目視	450	曾俊豪	2023-12-09 08:25:03	
		T	目視	480	曾俊豪	2023-12-09 08:25:05	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	41	曾俊豪	2023-12-09 08:23:43	
		S	目視	38	曾俊豪	2023-12-09 08:23:45	
		T	目視	40	曾俊豪	2023-12-09 08:23:48	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	曾俊豪	2023-12-09 08:23:31	
		S	目視	0	曾俊豪	2023-12-09 08:23:33	
		T	目視	0	曾俊豪	2023-12-09 08:23:34	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	20	曾俊豪	2023-12-09 08:23:18	
		S	目視	20	曾俊豪	2023-12-09 08:23:20	
		T	目視	20	曾俊豪	2023-12-09 08:23:22	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	46	曾俊豪	2023-12-09 08:22:54	
		S	目視	41	曾俊豪	2023-12-09 08:22:56	
		T	目視	45	曾俊豪	2023-12-09 08:22:58	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	66	曾俊豪	2023-12-09 08:22:35	
		S	目視	67	曾俊豪	2023-12-09 08:22:38	
		T	目視	67	曾俊豪	2023-12-09 08:22:41	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	曾俊豪	2023-12-09 08:22:18	
		S	目視	3	曾俊豪	2023-12-09 08:22:20	
		T	目視	3	曾俊豪	2023-12-09 08:22:22	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	3	曾俊豪	2023-12-09 08:22:01	
		S	目視	3	曾俊豪	2023-12-09 08:22:03	
		T	目視	3	曾俊豪	2023-12-09 08:22:06	

12	動力中心3F MACB2	R	目視	180	曾俊豪	2023-12-09 08:21:48	
		S	目視	170	曾俊豪	2023-12-09 08:21:51	
		T	目視	180	曾俊豪	2023-12-09 08:21:54	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	270	曾俊豪	2023-12-09 08:21:28	
		S	目視	260	曾俊豪	2023-12-09 08:21:30	
		T	目視	270	曾俊豪	2023-12-09 08:21:35	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	曾俊豪	2023-12-09 08:21:01	
		S	目視	1	曾俊豪	2023-12-09 08:21:06	
		T	目視	1	曾俊豪	2023-12-09 08:21:08	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	34	曾俊豪	2023-12-09 08:20:54	
		S	目視	33	曾俊豪	2023-12-09 08:20:56	
		T	目視	34	曾俊豪	2023-12-09 08:20:59	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	曾俊豪	2023-12-09 08:20:39	
		S	目視	1	曾俊豪	2023-12-09 08:20:41	
		T	目視	1	曾俊豪	2023-12-09 08:20:43	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	40	曾俊豪	2023-12-09 08:20:19	
		S	目視	39	曾俊豪	2023-12-09 08:20:21	
		T	目視	41	曾俊豪	2023-12-09 08:20:24	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	46	曾俊豪	2023-12-09 08:20:05	
		S	目視	45	曾俊豪	2023-12-09 08:20:08	
		T	目視	45	曾俊豪	2023-12-09 08:20:11	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	曾俊豪	2023-12-09 08:24:09	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	00	曾俊豪	2023-12-09 08:24:14	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/09 15:20:06 2023/12/09 15:21:35 2023/12/11 16:20:55

動力中心各配電盤負載紀錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	11	廖學智	2023-12-10 09:53:39	
		S	目視	9	廖學智	2023-12-10 09:53:42	
		T	目視	10	廖學智	2023-12-10 09:53:45	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	50	廖學智	2023-12-10 09:53:26	
		S	目視	49	廖學智	2023-12-10 09:53:29	
		T	目視	49	廖學智	2023-12-10 09:53:32	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	310	廖學智	2023-12-10 09:57:52	
		S	目視	290	廖學智	2023-12-10 09:57:55	
		T	目視	260	廖學智	2023-12-10 09:57:58	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	350	廖學智	2023-12-10 09:58:13	
		S	目視	300	廖學智	2023-12-10 09:58:16	
		T	目視	310	廖學智	2023-12-10 09:58:19	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	42	廖學智	2023-12-10 09:56:58	
		S	目視	37	廖學智	2023-12-10 09:57:01	
		T	目視	40	廖學智	2023-12-10 09:57:04	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:56:46	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:56:48	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:56:50	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	24	廖學智	2023-12-10 09:56:30	
		S	目視	26	廖學智	2023-12-10 09:56:33	
		T	目視	26	廖學智	2023-12-10 09:56:37	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	46	廖學智	2023-12-10 09:56:12	
		S	目視	42	廖學智	2023-12-10 09:56:15	
		T	目視	44	廖學智	2023-12-10 09:56:17	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	68	廖學智	2023-12-10 09:55:59	
		S	目視	63	廖學智	2023-12-10 09:56:01	
		T	目視	64	廖學智	2023-12-10 09:56:04	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	1	廖學智	2023-12-10 09:55:43	
		S	目視	2	廖學智	2023-12-10 09:55:45	
		T	目視	2	廖學智	2023-12-10 09:55:49	

11	動力中心3F ACB/21	R	目視	4	廖學智	2023-12-10 09:55:29	
		S	目視	3	廖學智	2023-12-10 09:55:32	
		T	目視	4	廖學智	2023-12-10 09:55:34	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	180	廖學智	2023-12-10 09:55:15	
		S	目視	170	廖學智	2023-12-10 09:55:18	
		T	目視	180	廖學智	2023-12-10 09:55:20	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	170	廖學智	2023-12-10 09:55:00	
		S	目視	160	廖學智	2023-12-10 09:55:03	
		T	目視	160	廖學智	2023-12-10 09:55:06	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:54:44	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:54:46	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:54:48	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	36	廖學智	2023-12-10 09:54:31	
		S	目視	32	廖學智	2023-12-10 09:54:33	
		T	目視	35	廖學智	2023-12-10 09:54:36	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:54:20	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:54:22	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-10 09:54:24	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	38	廖學智	2023-12-10 09:54:07	
		S	目視	36	廖學智	2023-12-10 09:54:09	
		T	目視	38	廖學智	2023-12-10 09:54:12	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	廖學智	2023-12-10 09:53:54	
		S	目視	40	廖學智	2023-12-10 09:53:56	
		T	目視	40	廖學智	2023-12-10 09:53:59	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	廖學智	2023-12-10 09:57:10	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	無	廖學智	2023-12-10 09:57:15	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/10 12:56:24 2023/12/10 16:16:17 2023/12/11 16:27:22

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	13	辛祖元	2023-12-11 09:10:34	
		S	目視	12	辛祖元	2023-12-11 09:10:36	
		T	目視	12	辛祖元	2023-12-11 09:10:39	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	50	辛祖元	2023-12-11 09:10:20	
		S	目視	49	辛祖元	2023-12-11 09:10:22	
		T	目視	49	辛祖元	2023-12-11 09:10:25	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	640	辛祖元	2023-12-11 09:14:56	
		S	目視	580	辛祖元	2023-12-11 09:14:59	
		T	目視	540	辛祖元	2023-12-11 09:15:04	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	460	辛祖元	2023-12-11 09:15:13	
		S	目視	400	辛祖元	2023-12-11 09:15:18	
		T	目視	400	辛祖元	2023-12-11 09:15:22	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	51	辛祖元	2023-12-11 09:13:37	
		S	目視	50	辛祖元	2023-12-11 09:13:40	
		T	目視	50	辛祖元	2023-12-11 09:13:42	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	32	辛祖元	2023-12-11 09:13:23	
		S	目視	31	辛祖元	2023-12-11 09:13:25	
		T	目視	31	辛祖元	2023-12-11 09:13:27	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	32	辛祖元	2023-12-11 09:13:10	
		S	目視	30	辛祖元	2023-12-11 09:13:12	
		T	目視	30	辛祖元	2023-12-11 09:13:15	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	52	辛祖元	2023-12-11 09:12:58	
		S	目視	48	辛祖元	2023-12-11 09:13:00	
		T	目視	50	辛祖元	2023-12-11 09:13:02	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	88	辛祖元	2023-12-11 09:12:45	
		S	目視	83	辛祖元	2023-12-11 09:12:47	
		T	目視	83	辛祖元	2023-12-11 09:12:49	

10	動力中心3F ACB/22	R	目視	4	辛祖元	2023-12-11 09:12:28	
		S	目視	6	辛祖元	2023-12-11 09:12:30	
		T	目視	7	辛祖元	2023-12-11 09:12:32	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	13	辛祖元	2023-12-11 09:12:17	
		S	目視	12	辛祖元	2023-12-11 09:12:19	
		T	目視	12	辛祖元	2023-12-11 09:12:21	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	270	辛祖元	2023-12-11 09:12:02	
		S	目視	250	辛祖元	2023-12-11 09:12:04	
		T	目視	270	辛祖元	2023-12-11 09:12:07	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	210	辛祖元	2023-12-11 09:11:45	
		S	目視	200	辛祖元	2023-12-11 09:11:48	
		T	目視	200	辛祖元	2023-12-11 09:11:50	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	0	辛祖元	2023-12-11 09:11:33	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-11 09:11:35	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-11 09:11:36	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	56	辛祖元	2023-12-11 09:11:21	
		S	目視	53	辛祖元	2023-12-11 09:11:23	
		T	目視	55	辛祖元	2023-12-11 09:11:25	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	辛祖元	2023-12-11 09:11:09	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-11 09:11:11	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-11 09:11:13	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	48	辛祖元	2023-12-11 09:10:59	
		S	目視	47	辛祖元	2023-12-11 09:11:01	
		T	目視	47	辛祖元	2023-12-11 09:11:03	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	辛祖元	2023-12-11 09:10:47	
		S	目視	42	辛祖元	2023-12-11 09:10:50	
		T	目視	45	辛祖元	2023-12-11 09:10:52	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	辛祖元	2023-12-11 09:14:16	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	21	辛祖元	2023-12-11 09:14:25	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/11 14:22:11 2023/12/11 18:46:39 2023/12/14 13:37:42

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	20	陳志洋	2023-12-12 09:52:10	
		S	目視	20	陳志洋	2023-12-12 09:52:12	
		T	目視	20	陳志洋	2023-12-12 09:52:15	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	30	陳志洋	2023-12-12 09:51:58	
		S	目視	30	陳志洋	2023-12-12 09:52:00	
		T	目視	30	陳志洋	2023-12-12 09:52:03	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	600	陳志洋	2023-12-12 09:55:51	
		S	目視	550	陳志洋	2023-12-12 09:55:54	
		T	目視	530	陳志洋	2023-12-12 09:55:57	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	450	陳志洋	2023-12-12 09:56:02	
		S	目視	430	陳志洋	2023-12-12 09:56:05	
		T	目視	420	陳志洋	2023-12-12 09:56:07	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	50	陳志洋	2023-12-12 09:55:26	
		S	目視	47	陳志洋	2023-12-12 09:55:30	
		T	目視	49	陳志洋	2023-12-12 09:55:34	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	25	陳志洋	2023-12-12 09:55:18	
		S	目視	25	陳志洋	2023-12-12 09:55:20	
		T	目視	25	陳志洋	2023-12-12 09:55:22	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	陳志洋	2023-12-12 09:55:04	
		S	目視	29	陳志洋	2023-12-12 09:55:06	
		T	目視	30	陳志洋	2023-12-12 09:55:10	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	54	陳志洋	2023-12-12 09:54:52	
		S	目視	50	陳志洋	2023-12-12 09:54:54	

		T	目視	54	陳志洋	2023-12-12 09:54:58	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	87	陳志洋	2023-12-12 09:54:40	
		S	目視	85	陳志洋	2023-12-12 09:54:43	
		T	目視	87	陳志洋	2023-12-12 09:54:46	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	6	陳志洋	2023-12-12 09:54:21	
		S	目視	5	陳志洋	2023-12-12 09:54:24	
		T	目視	6	陳志洋	2023-12-12 09:54:26	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	13	陳志洋	2023-12-12 09:54:10	
		S	目視	12	陳志洋	2023-12-12 09:54:12	
		T	目視	13	陳志洋	2023-12-12 09:54:14	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	270	陳志洋	2023-12-12 09:53:58	
		S	目視	260	陳志洋	2023-12-12 09:54:00	
		T	目視	270	陳志洋	2023-12-12 09:54:03	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	200	陳志洋	2023-12-12 09:53:37	
		S	目視	190	陳志洋	2023-12-12 09:53:40	
		T	目視	200	陳志洋	2023-12-12 09:53:43	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	陳志洋	2023-12-12 09:53:21	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-12 09:53:23	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-12 09:53:25	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	55	陳志洋	2023-12-12 09:53:14	
		S	目視	53	陳志洋	2023-12-12 09:53:16	
		T	目視	55	陳志洋	2023-12-12 09:53:18	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	陳志洋	2023-12-12 09:53:02	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-12 09:53:04	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-12 09:53:06	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	50	陳志洋	2023-12-12 09:52:53	
		S	目視	48	陳志洋	2023-12-12 09:52:55	
		T	目視	50	陳志洋	2023-12-12 09:52:58	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	48	陳志洋	2023-12-12 09:52:20	
		S	目視	45	陳志洋	2023-12-12 09:52:35	
		T	目視	48	陳志洋	2023-12-12 09:52:40	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	陳志洋	2023-12-12 09:55:45	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	陳志洋	2023-12-12 09:55:48	
備註:							
改善措施:							

—

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/12 16:51:45 2023/12/12 19:19:34 2023/12/14 13:40:19

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	22	朱忠正	2023-12-13 08:13:03	
		S	目視	21	朱忠正	2023-12-13 08:13:05	
		T	目視	21	朱忠正	2023-12-13 08:13:08	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	43	朱忠正	2023-12-13 08:12:50	
		S	目視	43	朱忠正	2023-12-13 08:12:52	
		T	目視	43	朱忠正	2023-12-13 08:12:55	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	500	朱忠正	2023-12-13 08:17:55	
		S	目視	450	朱忠正	2023-12-13 08:17:58	
		T	目視	420	朱忠正	2023-12-13 08:18:04	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	500	朱忠正	2023-12-13 08:18:57	
		S	目視	450	朱忠正	2023-12-13 08:19:01	
		T	目視	450	朱忠正	2023-12-13 08:19:04	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	45	朱忠正	2023-12-13 08:16:57	
		S	目視	42	朱忠正	2023-12-13 08:16:59	
		T	目視	45	朱忠正	2023-12-13 08:17:02	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	朱忠正	2023-12-13 08:16:44	
		S	目視	0	朱忠正	2023-12-13 08:16:46	
		T	目視	0	朱忠正	2023-12-13 08:16:48	
7	動力中心3F	R	目視	28	朱忠正	2023-12-13 08:16:33	
		S	目視	28	朱忠正	2023-12-13 08:16:38	

	ACB/25	T	目視	28	朱忠正	2023-12-13 08:16:41	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	52	朱忠正	2023-12-13 08:16:21	
		S	目視	50	朱忠正	2023-12-13 08:16:24	
		T	目視	50	朱忠正	2023-12-13 08:16:26	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	80	朱忠正	2023-12-13 08:16:10	
		S	目視	77	朱忠正	2023-12-13 08:16:12	
		T	目視	77	朱忠正	2023-12-13 08:16:14	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	朱忠正	2023-12-13 08:15:55	
		S	目視	3	朱忠正	2023-12-13 08:15:57	
		T	目視	3	朱忠正	2023-12-13 08:15:58	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	10	朱忠正	2023-12-13 08:15:34	
		S	目視	8	朱忠正	2023-12-13 08:15:36	
		T	目視	9	朱忠正	2023-12-13 08:15:40	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	220	朱忠正	2023-12-13 08:15:18	
		S	目視	210	朱忠正	2023-12-13 08:15:20	
		T	目視	220	朱忠正	2023-12-13 08:15:23	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	200	朱忠正	2023-12-13 08:15:04	
		S	目視	190	朱忠正	2023-12-13 08:15:06	
		T	目視	195	朱忠正	2023-12-13 08:15:09	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	朱忠正	2023-12-13 08:14:45	
		S	目視	1	朱忠正	2023-12-13 08:14:47	
		T	目視	1	朱忠正	2023-12-13 08:14:53	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	48	朱忠正	2023-12-13 08:14:11	
		S	目視	45	朱忠正	2023-12-13 08:14:13	
		T	目視	48	朱忠正	2023-12-13 08:14:15	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	朱忠正	2023-12-13 08:13:50	
		S	目視	1	朱忠正	2023-12-13 08:13:52	
		T	目視	1	朱忠正	2023-12-13 08:13:54	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	47	朱忠正	2023-12-13 08:13:27	
		S	目視	45	朱忠正	2023-12-13 08:13:30	
		T	目視	47	朱忠正	2023-12-13 08:13:34	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	45	朱忠正	2023-12-13 08:13:15	
		S	目視	43	朱忠正	2023-12-13 08:13:17	
		T	目視	43	朱忠正	2023-12-13 08:13:19	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	朱忠正	2023-12-13 08:17:07	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	朱忠正	2023-12-13 08:17:11	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/13 19:25:17

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/13 19:28:26

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/14 13:42:48

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	20	董家圻	2023-12-14 08:46:18	
		S	目視	20	董家圻	2023-12-14 08:46:20	
		T	目視	20	董家圻	2023-12-14 08:46:22	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	55	董家圻	2023-12-14 08:45:36	
		S	目視	53	董家圻	2023-12-14 08:45:38	
		T	目視	52	董家圻	2023-12-14 08:45:42	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	450	董家圻	2023-12-14 08:50:29	
		S	目視	400	董家圻	2023-12-14 08:50:30	
		T	目視	370	董家圻	2023-12-14 08:50:34	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	520	董家圻	2023-12-14 08:50:44	
		S	目視	480	董家圻	2023-12-14 08:50:46	
		T	目視	500	董家圻	2023-12-14 08:50:48	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	45	董家圻	2023-12-14 08:49:26	
		S	目視	44	董家圻	2023-12-14 08:49:28	
		T	目視	43	董家圻	2023-12-14 08:49:30	
6	動力中心3F	R	目視	0	董家圻	2023-12-14 08:49:19	
		S	目視	0	董家圻	2023-12-14 08:49:20	

	ACB/26	T	目視	0	董家圻	2023-12-14 08:49:21	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	22	董家圻	2023-12-14 08:49:11	
		S	目視	22	董家圻	2023-12-14 08:49:12	
		T	目視	22	董家圻	2023-12-14 08:49:14	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	55	董家圻	2023-12-14 08:48:55	
		S	目視	49	董家圻	2023-12-14 08:48:58	
		T	目視	51	董家圻	2023-12-14 08:48:59	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	77	董家圻	2023-12-14 08:48:42	
		S	目視	75	董家圻	2023-12-14 08:48:43	
		T	目視	75	董家圻	2023-12-14 08:48:45	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	5	董家圻	2023-12-14 08:48:29	
		S	目視	5	董家圻	2023-12-14 08:48:30	
		T	目視	5	董家圻	2023-12-14 08:48:31	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	7	董家圻	2023-12-14 08:48:14	
		S	目視	6	董家圻	2023-12-14 08:48:19	
		T	目視	7	董家圻	2023-12-14 08:48:20	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	230	董家圻	2023-12-14 08:48:01	
		S	目視	210	董家圻	2023-12-14 08:48:02	
		T	目視	220	董家圻	2023-12-14 08:48:04	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	230	董家圻	2023-12-14 08:47:46	
		S	目視	210	董家圻	2023-12-14 08:47:48	
		T	目視	210	董家圻	2023-12-14 08:47:50	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	董家圻	2023-12-14 08:47:28	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-14 08:47:29	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-14 08:47:33	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	53	董家圻	2023-12-14 08:47:10	
		S	目視	49	董家圻	2023-12-14 08:47:11	
		T	目視	51	董家圻	2023-12-14 08:47:14	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	董家圻	2023-12-14 08:46:52	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-14 08:46:53	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-14 08:46:57	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	48	董家圻	2023-12-14 08:46:42	
		S	目視	47	董家圻	2023-12-14 08:46:44	
		T	目視	48	董家圻	2023-12-14 08:46:46	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	董家圻	2023-12-14 08:46:30	
		S	目視	40	董家圻	2023-12-14 08:46:32	
		T	目視	41	董家圻	2023-12-14 08:46:34	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	董家圻	2023-12-14 08:49:49	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	董家圻	2023-12-14 08:49:52	
備註:							
改善措施:							

—

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/14 19:20:22 2023/12/14 19:21:26 2023/12/15 08:47:34

動力中心各配電盤負載紀錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 15 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	14	廖學智	2023-12-15 10:07:34	
		S	目視	13	廖學智	2023-12-15 10:07:37	
		T	目視	14	廖學智	2023-12-15 10:07:40	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	48	廖學智	2023-12-15 10:07:19	
		S	目視	46	廖學智	2023-12-15 10:07:22	
		T	目視	46	廖學智	2023-12-15 10:07:25	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	710	廖學智	2023-12-15 10:12:26	
		S	目視	620	廖學智	2023-12-15 10:12:29	
		T	目視	590	廖學智	2023-12-15 10:12:32	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	560	廖學智	2023-12-15 10:12:46	
		S	目視	510	廖學智	2023-12-15 10:12:48	
		T	目視	520	廖學智	2023-12-15 10:12:51	
	動力中心3F	R	目視	50	廖學智	2023-12-15 10:11:37	

5	ACB/27	S	目視	48	廖學智	2023-12-15 10:11:40	
		T	目視	49	廖學智	2023-12-15 10:11:43	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	32	廖學智	2023-12-15 10:11:26	
		S	目視	32	廖學智	2023-12-15 10:11:28	
		T	目視	32	廖學智	2023-12-15 10:11:31	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	28	廖學智	2023-12-15 10:11:11	
		S	目視	26	廖學智	2023-12-15 10:11:14	
		T	目視	26	廖學智	2023-12-15 10:11:18	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	54	廖學智	2023-12-15 10:10:57	
		S	目視	50	廖學智	2023-12-15 10:10:59	
		T	目視	52	廖學智	2023-12-15 10:11:01	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	88	廖學智	2023-12-15 10:10:42	
		S	目視	85	廖學智	2023-12-15 10:10:44	
		T	目視	85	廖學智	2023-12-15 10:10:47	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	3	廖學智	2023-12-15 10:10:16	
		S	目視	5	廖學智	2023-12-15 10:10:18	
		T	目視	5	廖學智	2023-12-15 10:10:20	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	16	廖學智	2023-12-15 10:10:03	
		S	目視	14	廖學智	2023-12-15 10:10:06	
		T	目視	15	廖學智	2023-12-15 10:10:08	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	180	廖學智	2023-12-15 10:09:46	
		S	目視	160	廖學智	2023-12-15 10:09:49	
		T	目視	170	廖學智	2023-12-15 10:09:52	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	200	廖學智	2023-12-15 10:09:30	
		S	目視	190	廖學智	2023-12-15 10:09:33	
		T	目視	195	廖學智	2023-12-15 10:09:36	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	0	廖學智	2023-12-15 10:09:13	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-15 10:09:16	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-15 10:09:18	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	56	廖學智	2023-12-15 10:08:29	
		S	目視	52	廖學智	2023-12-15 10:08:31	
		T	目視	55	廖學智	2023-12-15 10:08:34	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	廖學智	2023-12-15 10:08:18	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-15 10:08:20	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-15 10:08:22	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	49	廖學智	2023-12-15 10:08:04	
		S	目視	47	廖學智	2023-12-15 10:08:06	
		T	目視	49	廖學智	2023-12-15 10:08:10	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	44	廖學智	2023-12-15 10:07:50	
		S	目視	43	廖學智	2023-12-15 10:07:53	
		T	目視	42	廖學智	2023-12-15 10:07:55	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	廖學智	2023-12-15 10:11:48	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	無	廖學智	2023-12-15 10:11:52	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/15 14:31:48

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/15 18:35:29

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:50:36

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	5	辛祖元	2023-12-16 09:09:18	
		S	目視	4	辛祖元	2023-12-16 09:09:20	
		T	目視	5	辛祖元	2023-12-16 09:09:22	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	21	辛祖元	2023-12-16 09:09:04	
		S	目視	21	辛祖元	2023-12-16 09:09:06	
		T	目視	21	辛祖元	2023-12-16 09:09:09	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	340	辛祖元	2023-12-16 09:13:55	
		S	目視	300	辛祖元	2023-12-16 09:13:59	
		T	目視	290	辛祖元	2023-12-16 09:14:03	
		R	目視	190	辛祖元	2023-12-16 09:14:10	

4	動力中心3F LC3/E	S	目視	180	辛祖元	2023-12-16 09:14:13	
		T	目視	170	辛祖元	2023-12-16 09:14:17	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	38	辛祖元	2023-12-16 09:12:34	
		S	目視	32	辛祖元	2023-12-16 09:12:36	
		T	目視	38	辛祖元	2023-12-16 09:12:38	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	辛祖元	2023-12-16 09:12:23	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-16 09:12:25	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-16 09:12:26	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	22	辛祖元	2023-12-16 09:12:13	
		S	目視	22	辛祖元	2023-12-16 09:12:15	
		T	目視	22	辛祖元	2023-12-16 09:12:17	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	49	辛祖元	2023-12-16 09:12:01	
		S	目視	45	辛祖元	2023-12-16 09:12:03	
		T	目視	46	辛祖元	2023-12-16 09:12:05	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	50	辛祖元	2023-12-16 09:11:43	
		S	目視	48	辛祖元	2023-12-16 09:11:46	
		T	目視	48	辛祖元	2023-12-16 09:11:49	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	辛祖元	2023-12-16 09:11:31	
		S	目視	3	辛祖元	2023-12-16 09:11:33	
		T	目視	3	辛祖元	2023-12-16 09:11:35	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	4	辛祖元	2023-12-16 09:11:20	
		S	目視	4	辛祖元	2023-12-16 09:11:22	
		T	目視	4	辛祖元	2023-12-16 09:11:24	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	170	辛祖元	2023-12-16 09:11:05	
		S	目視	150	辛祖元	2023-12-16 09:11:08	
		T	目視	170	辛祖元	2023-12-16 09:11:10	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	140	辛祖元	2023-12-16 09:10:44	
		S	目視	130	辛祖元	2023-12-16 09:10:48	
		T	目視	140	辛祖元	2023-12-16 09:10:50	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	辛祖元	2023-12-16 09:10:24	
		S	目視	1	辛祖元	2023-12-16 09:10:26	
		T	目視	1	辛祖元	2023-12-16 09:10:28	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	34	辛祖元	2023-12-16 09:10:13	
		S	目視	31	辛祖元	2023-12-16 09:10:15	
		T	目視	34	辛祖元	2023-12-16 09:10:17	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	辛祖元	2023-12-16 09:09:54	
		S	目視	1	辛祖元	2023-12-16 09:09:56	
		T	目視	1	辛祖元	2023-12-16 09:09:58	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	40	辛祖元	2023-12-16 09:09:44	
		S	目視	39	辛祖元	2023-12-16 09:09:46	
		T	目視	40	辛祖元	2023-12-16 09:09:49	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	辛祖元	2023-12-16 09:09:30	
		S	目視	42	辛祖元	2023-12-16 09:09:32	
		T	目視	42	辛祖元	2023-12-16 09:09:34	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	辛祖元	2023-12-16 09:13:08	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	無	辛祖元	2023-12-16 09:13:51	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/16 17:33:50

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/16 17:34:57

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:51:23

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	10	陳志洋	2023-12-17 09:42:01	
		S	目視	10	陳志洋	2023-12-17 09:42:03	
		T	目視	10	陳志洋	2023-12-17 09:42:05	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	11	陳志洋	2023-12-17 09:41:51	
		S	目視	11	陳志洋	2023-12-17 09:41:53	
		T	目視	11	陳志洋	2023-12-17 09:41:56	
		R	目視	250	陳志洋	2023-12-17 09:45:07	

3	動力中心3F LC3/N	S	目視	200	陳志洋	2023-12-17 09:45:11	
		T	目視	180	陳志洋	2023-12-17 09:45:14	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	350	陳志洋	2023-12-17 09:45:18	
		S	目視	330	陳志洋	2023-12-17 09:45:20	
		T	目視	320	陳志洋	2023-12-17 09:45:23	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	36	陳志洋	2023-12-17 09:44:47	
		S	目視	34	陳志洋	2023-12-17 09:44:49	
		T	目視	35	陳志洋	2023-12-17 09:44:52	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	陳志洋	2023-12-17 09:44:30	
		S	目視	0	陳志洋	2023-12-17 09:44:32	
		T	目視	0	陳志洋	2023-12-17 09:44:35	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	陳志洋	2023-12-17 09:44:22	
		S	目視	29	陳志洋	2023-12-17 09:44:25	
		T	目視	30	陳志洋	2023-12-17 09:44:27	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	44	陳志洋	2023-12-17 09:44:09	
		S	目視	40	陳志洋	2023-12-17 09:44:11	
		T	目視	44	陳志洋	2023-12-17 09:44:14	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	62	陳志洋	2023-12-17 09:43:55	
		S	目視	60	陳志洋	2023-12-17 09:43:58	
		T	目視	62	陳志洋	2023-12-17 09:44:01	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:46	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:48	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:50	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:37	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:39	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:41	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	170	陳志洋	2023-12-17 09:43:25	
		S	目視	160	陳志洋	2023-12-17 09:43:27	
		T	目視	170	陳志洋	2023-12-17 09:43:30	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	140	陳志洋	2023-12-17 09:43:11	
		S	目視	130	陳志洋	2023-12-17 09:43:13	
		T	目視	140	陳志洋	2023-12-17 09:43:16	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:42:58	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:00	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:43:02	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	35	陳志洋	2023-12-17 09:42:50	
		S	目視	33	陳志洋	2023-12-17 09:42:52	
		T	目視	35	陳志洋	2023-12-17 09:42:54	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:42:37	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:42:39	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-17 09:42:42	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	40	陳志洋	2023-12-17 09:42:28	
		S	目視	38	陳志洋	2023-12-17 09:42:31	
		T	目視	40	陳志洋	2023-12-17 09:42:33	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	44	陳志洋	2023-12-17 09:42:18	
		S	目視	42	陳志洋	2023-12-17 09:42:21	
		T	目視	44	陳志洋	2023-12-17 09:42:24	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	陳志洋	2023-12-17 09:44:57	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	陳志洋	2023-12-17 09:45:01	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：謝濱隆

承辦工程司：徐誌輝

2023/12/17 15:00:33

2023/12/17 15:01:49

2023/12/19 15:52:16

動力中心各配電盤負載紀錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	46	郭國儀	2023-12-18 08:19:18	
		S	目視	46	郭國儀	2023-12-18 08:19:22	
		T	目視	46	郭國儀	2023-12-18 08:19:25	
		R	目視	10	郭國儀	2023-12-18 08:18:59	

2	動力中心3F ACB/17	S	目視	9	郭國儀	2023-12-18 08:19:04	
		T	目視	9	郭國儀	2023-12-18 08:19:08	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	550	郭國儀	2023-12-18 08:24:09	
		S	目視	500	郭國儀	2023-12-18 08:24:12	
		T	目視	470	郭國儀	2023-12-18 08:24:16	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	300	郭國儀	2023-12-18 08:24:32	
		S	目視	250	郭國儀	2023-12-18 08:24:36	
		T	目視	270	郭國儀	2023-12-18 08:24:40	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	44	郭國儀	2023-12-18 08:22:57	
		S	目視	44	郭國儀	2023-12-18 08:23:00	
		T	目視	44	郭國儀	2023-12-18 08:23:03	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	23	郭國儀	2023-12-18 08:22:41	
		S	目視	23	郭國儀	2023-12-18 08:22:44	
		T	目視	23	郭國儀	2023-12-18 08:22:47	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	郭國儀	2023-12-18 08:22:26	
		S	目視	30	郭國儀	2023-12-18 08:22:29	
		T	目視	30	郭國儀	2023-12-18 08:22:32	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	50	郭國儀	2023-12-18 08:22:13	
		S	目視	50	郭國儀	2023-12-18 08:22:15	
		T	目視	50	郭國儀	2023-12-18 08:22:18	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	65	郭國儀	2023-12-18 08:22:00	
		S	目視	65	郭國儀	2023-12-18 08:22:03	
		T	目視	65	郭國儀	2023-12-18 08:22:06	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	3	郭國儀	2023-12-18 08:21:44	
		S	目視	2	郭國儀	2023-12-18 08:21:47	
		T	目視	4	郭國儀	2023-12-18 08:21:50	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	11	郭國儀	2023-12-18 08:21:27	
		S	目視	11	郭國儀	2023-12-18 08:21:30	
		T	目視	11	郭國儀	2023-12-18 08:21:33	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	240	郭國儀	2023-12-18 08:21:10	
		S	目視	230	郭國儀	2023-12-18 08:21:14	
		T	目視	230	郭國儀	2023-12-18 08:21:19	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	260	郭國儀	2023-12-18 08:20:50	
		S	目視	250	郭國儀	2023-12-18 08:20:55	
		T	目視	250	郭國儀	2023-12-18 08:20:59	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	郭國儀	2023-12-18 08:20:28	
		S	目視	1	郭國儀	2023-12-18 08:20:31	
		T	目視	1	郭國儀	2023-12-18 08:20:34	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	50	郭國儀	2023-12-18 08:20:15	
		S	目視	50	郭國儀	2023-12-18 08:20:18	
		T	目視	50	郭國儀	2023-12-18 08:20:21	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	郭國儀	2023-12-18 08:20:00	
		S	目視	0	郭國儀	2023-12-18 08:20:04	
		T	目視	0	郭國儀	2023-12-18 08:20:06	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	47	郭國儀	2023-12-18 08:19:48	
		S	目視	47	郭國儀	2023-12-18 08:19:51	
		T	目視	47	郭國儀	2023-12-18 08:19:54	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	郭國儀	2023-12-18 08:19:34	
		S	目視	42	郭國儀	2023-12-18 08:19:37	
		T	目視	42	郭國儀	2023-12-18 08:19:40	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	郭國儀	2023-12-18 08:23:24	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	郭國儀	2023-12-18 08:23:32	
備註:							
改善措施:							

—

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/18 18:50:42 2023/12/18 18:51:57 2023/12/19 15:55:16

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		R	目視	7	曾俊豪	2023-12-19 08:46:19	

1	動力中心3F ACB/16	S	目視	5	曾俊豪	2023-12-19 08:46:21	
		T	目視	6	曾俊豪	2023-12-19 08:46:24	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	40	曾俊豪	2023-12-19 08:45:59	
		S	目視	36	曾俊豪	2023-12-19 08:46:01	
		T	目視	38	曾俊豪	2023-12-19 08:46:04	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	490	曾俊豪	2023-12-19 08:50:57	
		S	目視	450	曾俊豪	2023-12-19 08:51:01	
		T	目視	400	曾俊豪	2023-12-19 08:51:04	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	250	曾俊豪	2023-12-19 08:51:14	
		S	目視	210	曾俊豪	2023-12-19 08:51:17	
		T	目視	210	曾俊豪	2023-12-19 08:51:20	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	49	曾俊豪	2023-12-19 08:50:05	
		S	目視	44	曾俊豪	2023-12-19 08:50:08	
		T	目視	49	曾俊豪	2023-12-19 08:50:13	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	曾俊豪	2023-12-19 08:49:53	
		S	目視	0	曾俊豪	2023-12-19 08:49:55	
		T	目視	0	曾俊豪	2023-12-19 08:49:57	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	曾俊豪	2023-12-19 08:49:45	
		S	目視	30	曾俊豪	2023-12-19 08:49:47	
		T	目視	30	曾俊豪	2023-12-19 08:49:49	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	52	曾俊豪	2023-12-19 08:49:33	
		S	目視	49	曾俊豪	2023-12-19 08:49:36	
		T	目視	51	曾俊豪	2023-12-19 08:49:38	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	78	曾俊豪	2023-12-19 08:49:18	
		S	目視	75	曾俊豪	2023-12-19 08:49:23	
		T	目視	74	曾俊豪	2023-12-19 08:49:25	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	3	曾俊豪	2023-12-19 08:48:58	
		S	目視	4	曾俊豪	2023-12-19 08:49:00	
		T	目視	4	曾俊豪	2023-12-19 08:49:02	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	9	曾俊豪	2023-12-19 08:48:46	
		S	目視	7	曾俊豪	2023-12-19 08:48:48	
		T	目視	8	曾俊豪	2023-12-19 08:48:50	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	210	曾俊豪	2023-12-19 08:48:28	
		S	目視	220	曾俊豪	2023-12-19 08:48:31	
		T	目視	210	曾俊豪	2023-12-19 08:48:33	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	190	曾俊豪	2023-12-19 08:48:13	
		S	目視	180	曾俊豪	2023-12-19 08:48:17	
		T	目視	180	曾俊豪	2023-12-19 08:48:19	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	曾俊豪	2023-12-19 08:47:39	
		S	目視	1	曾俊豪	2023-12-19 08:47:41	
		T	目視	1	曾俊豪	2023-12-19 08:47:43	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	50	曾俊豪	2023-12-19 08:47:23	
		S	目視	48	曾俊豪	2023-12-19 08:47:25	
		T	目視	50	曾俊豪	2023-12-19 08:47:27	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	曾俊豪	2023-12-19 08:47:03	
		S	目視	1	曾俊豪	2023-12-19 08:47:05	
		T	目視	1	曾俊豪	2023-12-19 08:47:07	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	47	曾俊豪	2023-12-19 08:46:48	
		S	目視	45	曾俊豪	2023-12-19 08:46:50	
		T	目視	47	曾俊豪	2023-12-19 08:46:52	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	46	曾俊豪	2023-12-19 08:46:34	
		S	目視	42	曾俊豪	2023-12-19 08:46:36	
		T	目視	44	曾俊豪	2023-12-19 08:46:38	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	曾俊豪	2023-12-19 08:50:20	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	00	曾俊豪	2023-12-19 08:50:26	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
 2023/12/19 14:42:59 2023/12/19 14:44:02 2023/12/19 15:56:33

動力中心各配電盤負載紀錄

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	16	辛祖元	2023-12-21 09:38:36	
		S	目視	16	辛祖元	2023-12-21 09:38:38	
		T	目視	16	辛祖元	2023-12-21 09:38:40	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	20	辛祖元	2023-12-21 09:38:21	
		S	目視	20	辛祖元	2023-12-21 09:38:26	
		T	目視	20	辛祖元	2023-12-21 09:38:28	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	390	辛祖元	2023-12-21 09:43:06	
		S	目視	320	辛祖元	2023-12-21 09:43:10	
		T	目視	310	辛祖元	2023-12-21 09:43:14	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	550	辛祖元	2023-12-21 09:43:21	
		S	目視	520	辛祖元	2023-12-21 09:43:25	
		T	目視	510	辛祖元	2023-12-21 09:43:29	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	40	辛祖元	2023-12-21 09:41:50	
		S	目視	40	辛祖元	2023-12-21 09:41:52	
		T	目視	40	辛祖元	2023-12-21 09:41:54	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:41:39	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:41:40	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:41:42	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	33	辛祖元	2023-12-21 09:41:20	
		S	目視	30	辛祖元	2023-12-21 09:41:28	
		T	目視	29	辛祖元	2023-12-21 09:41:32	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	52	辛祖元	2023-12-21 09:41:08	
		S	目視	50	辛祖元	2023-12-21 09:41:10	
		T	目視	50	辛祖元	2023-12-21 09:41:12	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	73	辛祖元	2023-12-21 09:40:51	
		S	目視	72	辛祖元	2023-12-21 09:40:56	
		T	目視	70	辛祖元	2023-12-21 09:41:01	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	3	辛祖元	2023-12-21 09:40:36	
		S	目視	4	辛祖元	2023-12-21 09:40:41	
		T	目視	4	辛祖元	2023-12-21 09:40:45	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	6	辛祖元	2023-12-21 09:40:23	
		S	目視	5	辛祖元	2023-12-21 09:40:27	
		T	目視	6	辛祖元	2023-12-21 09:40:31	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	210	辛祖元	2023-12-21 09:40:04	
		S	目視	200	辛祖元	2023-12-21 09:40:08	
		T	目視	210	辛祖元	2023-12-21 09:40:14	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	160	辛祖元	2023-12-21 09:39:49	
		S	目視	150	辛祖元	2023-12-21 09:39:52	
		T	目視	160	辛祖元	2023-12-21 09:39:54	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:39:36	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:39:39	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:39:41	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	52	辛祖元	2023-12-21 09:39:26	
		S	目視	48	辛祖元	2023-12-21 09:39:28	
		T	目視	49	辛祖元	2023-12-21 09:39:31	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:39:15	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:39:16	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-21 09:39:18	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	48	辛祖元	2023-12-21 09:39:00	
		S	目視	45	辛祖元	2023-12-21 09:39:04	
		T	目視	48	辛祖元	2023-12-21 09:39:08	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	辛祖元	2023-12-21 09:38:48	
		S	目視	41	辛祖元	2023-12-21 09:38:51	
		T	目視	41	辛祖元	2023-12-21 09:38:53	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	辛祖元	2023-12-21 09:42:29	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	無	辛祖元	2023-12-21 09:42:40	

備註:

改善措施:

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：謝濱隆

承辦工程司：徐誌輝

2023/12/21 13:34:33

2023/12/21 16:40:27

2023/12/22 15:33:35

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	12	陳志洋	2023-12-22 08:56:27	
		S	目視	12	陳志洋	2023-12-22 08:56:29	
		T	目視	12	陳志洋	2023-12-22 08:56:31	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	5	陳志洋	2023-12-22 08:56:16	
		S	目視	5	陳志洋	2023-12-22 08:56:19	
		T	目視	5	陳志洋	2023-12-22 08:56:21	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	300	陳志洋	2023-12-22 09:00:09	
		S	目視	280	陳志洋	2023-12-22 09:00:15	
		T	目視	270	陳志洋	2023-12-22 09:00:22	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	400	陳志洋	2023-12-22 09:00:25	
		S	目視	380	陳志洋	2023-12-22 09:00:28	
		T	目視	370	陳志洋	2023-12-22 09:00:31	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	43	陳志洋	2023-12-22 08:59:53	
		S	目視	40	陳志洋	2023-12-22 08:59:55	
		T	目視	42	陳志洋	2023-12-22 08:59:58	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	陳志洋	2023-12-22 08:59:42	
		S	目視	0	陳志洋	2023-12-22 08:59:44	
		T	目視	0	陳志洋	2023-12-22 08:59:45	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	陳志洋	2023-12-22 08:59:24	
		S	目視	29	陳志洋	2023-12-22 08:59:26	
		T	目視	30	陳志洋	2023-12-22 08:59:29	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	50	陳志洋	2023-12-22 08:59:10	
		S	目視	47	陳志洋	2023-12-22 08:59:13	
		T	目視	50	陳志洋	2023-12-22 08:59:15	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	76	陳志洋	2023-12-22 08:58:59	
		S	目視	74	陳志洋	2023-12-22 08:59:03	
		T	目視	76	陳志洋	2023-12-22 08:59:06	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	3	陳志洋	2023-12-22 08:58:47	
		S	目視	2	陳志洋	2023-12-22 08:58:49	
		T	目視	3	陳志洋	2023-12-22 08:58:50	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	4	陳志洋	2023-12-22 08:58:39	
		S	目視	3	陳志洋	2023-12-22 08:58:40	
		T	目視	4	陳志洋	2023-12-22 08:58:42	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	210	陳志洋	2023-12-22 08:58:28	
		S	目視	200	陳志洋	2023-12-22 08:58:30	
		T	目視	210	陳志洋	2023-12-22 08:58:32	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	150	陳志洋	2023-12-22 08:58:07	
		S	目視	140	陳志洋	2023-12-22 08:58:09	
		T	目視	150	陳志洋	2023-12-22 08:58:12	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	陳志洋	2023-12-22 08:57:28	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-22 08:57:30	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-22 08:57:32	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	50	陳志洋	2023-12-22 08:57:19	
		S	目視	48	陳志洋	2023-12-22 08:57:21	
		T	目視	50	陳志洋	2023-12-22 08:57:25	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	陳志洋	2023-12-22 08:56:59	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-22 08:57:01	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-22 08:57:03	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	47	陳志洋	2023-12-22 08:56:51	
		S	目視	45	陳志洋	2023-12-22 08:56:53	
		T	目視	47	陳志洋	2023-12-22 08:56:56	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	陳志洋	2023-12-22 08:56:36	
		S	目視	40	陳志洋	2023-12-22 08:56:38	
		T	目視	42	陳志洋	2023-12-22 08:56:41	

19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	陳志洋	2023-12-22 09:00:02	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	陳志洋	2023-12-22 09:00:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/22 19:04:26 2023/12/22 19:09:14 2023/12/26 14:52:05

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	12	朱忠正	2023-12-23 08:11:37	
		S	目視	12	朱忠正	2023-12-23 08:11:40	
		T	目視	12	朱忠正	2023-12-23 08:11:42	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	8	朱忠正	2023-12-23 08:11:25	
		S	目視	8	朱忠正	2023-12-23 08:11:27	
		T	目視	8	朱忠正	2023-12-23 08:11:29	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	220	朱忠正	2023-12-23 08:16:37	
		S	目視	200	朱忠正	2023-12-23 08:16:39	
		T	目視	180	朱忠正	2023-12-23 08:16:43	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	200	朱忠正	2023-12-23 08:16:56	
		S	目視	170	朱忠正	2023-12-23 08:17:00	
		T	目視	170	朱忠正	2023-12-23 08:17:03	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:15:33	
		S	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:15:35	
		T	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:15:37	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:15:02	
		S	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:15:04	
		T	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:15:05	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	60	朱忠正	2023-12-23 08:14:48	
		S	目視	57	朱忠正	2023-12-23 08:14:55	
		T	目視	53	朱忠正	2023-12-23 08:14:57	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	40	朱忠正	2023-12-23 08:14:34	
		S	目視	38	朱忠正	2023-12-23 08:14:37	
		T	目視	42	朱忠正	2023-12-23 08:14:39	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	58	朱忠正	2023-12-23 08:14:22	
		S	目視	56	朱忠正	2023-12-23 08:14:24	
		T	目視	57	朱忠正	2023-12-23 08:14:27	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	1	朱忠正	2023-12-23 08:14:07	
		S	目視	2	朱忠正	2023-12-23 08:14:09	
		T	目視	2	朱忠正	2023-12-23 08:14:12	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	2	朱忠正	2023-12-23 08:13:57	
		S	目視	2	朱忠正	2023-12-23 08:13:58	
		T	目視	2	朱忠正	2023-12-23 08:14:00	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	165	朱忠正	2023-12-23 08:13:37	
		S	目視	160	朱忠正	2023-12-23 08:13:39	
		T	目視	165	朱忠正	2023-12-23 08:13:45	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	120	朱忠正	2023-12-23 08:13:12	
		S	目視	115	朱忠正	2023-12-23 08:13:14	
		T	目視	120	朱忠正	2023-12-23 08:13:21	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	朱忠正	2023-12-23 08:12:57	
		S	目視	1	朱忠正	2023-12-23 08:12:59	
		T	目視	1	朱忠正	2023-12-23 08:13:01	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	66	朱忠正	2023-12-23 08:12:49	
		S	目視	60	朱忠正	2023-12-23 08:12:51	
		T	目視	66	朱忠正	2023-12-23 08:12:53	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:12:32	
		S	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:12:34	
		T	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:12:35	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	40	朱忠正	2023-12-23 08:12:07	
		S	目視	38	朱忠正	2023-12-23 08:12:11	
		T	目視	40	朱忠正	2023-12-23 08:12:13	

18	動力中心3F ACB/15	R	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:11:54	
		S	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:11:56	
		T	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:11:58	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	朱忠正	2023-12-23 08:15:47	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	朱忠正	2023-12-23 08:15:53	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/25 09:13:38

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 09:15:23

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/26 14:52:42

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	5	董家圻	2023-12-24 09:06:17	
		S	目視	5	董家圻	2023-12-24 09:06:19	
		T	目視	5	董家圻	2023-12-24 09:06:20	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	10	董家圻	2023-12-24 09:06:00	
		S	目視	10	董家圻	2023-12-24 09:06:04	
		T	目視	10	董家圻	2023-12-24 09:06:07	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	230	董家圻	2023-12-24 09:10:52	
		S	目視	200	董家圻	2023-12-24 09:10:54	
		T	目視	170	董家圻	2023-12-24 09:10:56	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	200	董家圻	2023-12-24 09:11:05	
		S	目視	190	董家圻	2023-12-24 09:11:07	
		T	目視	200	董家圻	2023-12-24 09:11:09	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	65	董家圻	2023-12-24 09:09:57	
		S	目視	55	董家圻	2023-12-24 09:09:59	
		T	目視	65	董家圻	2023-12-24 09:10:01	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	董家圻	2023-12-24 09:09:39	
		S	目視	0	董家圻	2023-12-24 09:09:40	
		T	目視	0	董家圻	2023-12-24 09:09:41	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	0	董家圻	2023-12-24 09:09:34	
		S	目視	0	董家圻	2023-12-24 09:09:36	
		T	目視	0	董家圻	2023-12-24 09:09:37	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	42	董家圻	2023-12-24 09:09:09	
		S	目視	40	董家圻	2023-12-24 09:09:11	
		T	目視	40	董家圻	2023-12-24 09:09:13	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	58	董家圻	2023-12-24 09:08:55	
		S	目視	57	董家圻	2023-12-24 09:08:57	
		T	目視	57	董家圻	2023-12-24 09:08:59	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:08:33	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:08:42	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:08:44	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:08:13	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:08:15	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:08:16	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	180	董家圻	2023-12-24 09:08:03	
		S	目視	170	董家圻	2023-12-24 09:08:05	
		T	目視	170	董家圻	2023-12-24 09:08:07	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	110	董家圻	2023-12-24 09:07:47	
		S	目視	110	董家圻	2023-12-24 09:07:49	
		T	目視	110	董家圻	2023-12-24 09:07:51	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:33	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:35	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:36	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:20	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:22	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:23	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:06:57	
		S	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:03	
		T	目視	1	董家圻	2023-12-24 09:07:04	

17	動力中心3F ACB/14	R	目視	40	董家圻	2023-12-24 09:06:46	
		S	目視	39	董家圻	2023-12-24 09:06:48	
		T	目視	39	董家圻	2023-12-24 09:06:50	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	52	董家圻	2023-12-24 09:06:30	
		S	目視	51	董家圻	2023-12-24 09:06:32	
		T	目視	51	董家圻	2023-12-24 09:06:35	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	董家圻	2023-12-24 09:10:18	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	董家圻	2023-12-24 09:10:21	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/25 09:14:12 2023/12/25 09:14:47 2023/12/26 14:52:21

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	6	廖學智	2023-12-25 08:12:53	
		S	目視	6	廖學智	2023-12-25 08:12:56	
		T	目視	6	廖學智	2023-12-25 08:12:59	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	4	廖學智	2023-12-25 08:12:30	
		S	目視	3	廖學智	2023-12-25 08:12:35	
		T	目視	3	廖學智	2023-12-25 08:12:38	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	330	廖學智	2023-12-25 08:18:25	
		S	目視	300	廖學智	2023-12-25 08:18:29	
		T	目視	280	廖學智	2023-12-25 08:18:37	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	240	廖學智	2023-12-25 08:18:56	
		S	目視	200	廖學智	2023-12-25 08:19:00	
		T	目視	190	廖學智	2023-12-25 08:19:04	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	45	廖學智	2023-12-25 08:17:11	
		S	目視	45	廖學智	2023-12-25 08:17:14	
		T	目視	45	廖學智	2023-12-25 08:17:18	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	廖學智	2023-12-25 08:16:57	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-25 08:17:00	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-25 08:17:03	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	25	廖學智	2023-12-25 08:16:45	
		S	目視	25	廖學智	2023-12-25 08:16:48	
		T	目視	25	廖學智	2023-12-25 08:16:51	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	49	廖學智	2023-12-25 08:16:26	
		S	目視	49	廖學智	2023-12-25 08:16:29	
		T	目視	49	廖學智	2023-12-25 08:16:33	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	70	廖學智	2023-12-25 08:16:10	
		S	目視	70	廖學智	2023-12-25 08:16:14	
		T	目視	70	廖學智	2023-12-25 08:16:18	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	廖學智	2023-12-25 08:15:57	
		S	目視	2	廖學智	2023-12-25 08:15:59	
		T	目視	2	廖學智	2023-12-25 08:16:02	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	4	廖學智	2023-12-25 08:15:42	
		S	目視	3	廖學智	2023-12-25 08:15:44	
		T	目視	3	廖學智	2023-12-25 08:15:47	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	200	廖學智	2023-12-25 08:15:22	
		S	目視	190	廖學智	2023-12-25 08:15:26	
		T	目視	190	廖學智	2023-12-25 08:15:31	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	120	廖學智	2023-12-25 08:15:00	
		S	目視	110	廖學智	2023-12-25 08:15:05	
		T	目視	110	廖學智	2023-12-25 08:15:09	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	4	廖學智	2023-12-25 08:14:32	
		S	目視	4	廖學智	2023-12-25 08:14:35	
		T	目視	4	廖學智	2023-12-25 08:14:38	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	41	廖學智	2023-12-25 08:14:09	
		S	目視	41	廖學智	2023-12-25 08:14:13	
		T	目視	41	廖學智	2023-12-25 08:14:17	

16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	廖學智	2023-12-25 08:13:51	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-25 08:13:54	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-25 08:13:58	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	46	廖學智	2023-12-25 08:13:24	
		S	目視	46	廖學智	2023-12-25 08:13:27	
		T	目視	46	廖學智	2023-12-25 08:13:31	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	40	廖學智	2023-12-25 08:13:07	
		S	目視	40	廖學智	2023-12-25 08:13:11	
		T	目視	40	廖學智	2023-12-25 08:13:15	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	廖學智	2023-12-25 08:17:40	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	廖學智	2023-12-25 08:17:47	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/25 15:46:46 2023/12/25 16:39:00 2023/12/26 14:53:35

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	6	辛祖元	2023-12-26 10:54:42	
		S	目視	6	辛祖元	2023-12-26 10:54:44	
		T	目視	6	辛祖元	2023-12-26 10:54:46	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	22	辛祖元	2023-12-26 10:54:31	
		S	目視	21	辛祖元	2023-12-26 10:54:33	
		T	目視	21	辛祖元	2023-12-26 10:54:36	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	410	辛祖元	2023-12-26 10:59:37	
		S	目視	360	辛祖元	2023-12-26 10:59:44	
		T	目視	340	辛祖元	2023-12-26 10:59:49	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	320	辛祖元	2023-12-26 10:59:56	
		S	目視	310	辛祖元	2023-12-26 11:00:01	
		T	目視	330	辛祖元	2023-12-26 11:00:05	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	48	辛祖元	2023-12-26 10:58:36	
		S	目視	46	辛祖元	2023-12-26 10:58:38	
		T	目視	45	辛祖元	2023-12-26 10:58:40	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	辛祖元	2023-12-26 10:58:26	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-26 10:58:28	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-26 10:58:30	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	29	辛祖元	2023-12-26 10:58:17	
		S	目視	29	辛祖元	2023-12-26 10:58:19	
		T	目視	29	辛祖元	2023-12-26 10:58:21	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	50	辛祖元	2023-12-26 10:58:05	
		S	目視	48	辛祖元	2023-12-26 10:58:07	
		T	目視	48	辛祖元	2023-12-26 10:58:09	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	72	辛祖元	2023-12-26 10:57:53	
		S	目視	71	辛祖元	2023-12-26 10:57:55	
		T	目視	71	辛祖元	2023-12-26 10:57:58	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	辛祖元	2023-12-26 10:57:42	
		S	目視	3	辛祖元	2023-12-26 10:57:44	
		T	目視	3	辛祖元	2023-12-26 10:57:45	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	7	辛祖元	2023-12-26 10:57:31	
		S	目視	6	辛祖元	2023-12-26 10:57:33	
		T	目視	6	辛祖元	2023-12-26 10:57:35	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	210	辛祖元	2023-12-26 10:57:15	
		S	目視	210	辛祖元	2023-12-26 10:57:18	
		T	目視	210	辛祖元	2023-12-26 10:57:20	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	170	辛祖元	2023-12-26 10:56:59	
		S	目視	160	辛祖元	2023-12-26 10:57:02	
		T	目視	170	辛祖元	2023-12-26 10:57:04	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	3	辛祖元	2023-12-26 10:55:41	
		S	目視	3	辛祖元	2023-12-26 10:55:42	
		T	目視	3	辛祖元	2023-12-26 10:55:44	

15	動力中心3F ACB/12	R	目視	49	辛祖元	2023-12-26 10:55:29	
		S	目視	45	辛祖元	2023-12-26 10:55:31	
		T	目視	45	辛祖元	2023-12-26 10:55:34	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	辛祖元	2023-12-26 10:55:17	
		S	目視	1	辛祖元	2023-12-26 10:55:19	
		T	目視	1	辛祖元	2023-12-26 10:55:22	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	42	辛祖元	2023-12-26 10:55:06	
		S	目視	42	辛祖元	2023-12-26 10:55:08	
		T	目視	42	辛祖元	2023-12-26 10:55:11	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	辛祖元	2023-12-26 10:54:54	
		S	目視	41	辛祖元	2023-12-26 10:54:56	
		T	目視	41	辛祖元	2023-12-26 10:54:59	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	辛祖元	2023-12-26 10:59:06	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	無	辛祖元	2023-12-26 10:59:13	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/26 16:21:35 2023/12/26 16:23:00 2023/12/27 17:45:03

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	14	陳志洋	2023-12-27 09:28:39	
		S	目視	14	陳志洋	2023-12-27 09:28:41	
		T	目視	14	陳志洋	2023-12-27 09:28:43	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	25	陳志洋	2023-12-27 09:28:31	
		S	目視	25	陳志洋	2023-12-27 09:28:33	
		T	目視	25	陳志洋	2023-12-27 09:28:35	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	470	陳志洋	2023-12-27 09:31:32	
		S	目視	430	陳志洋	2023-12-27 09:31:39	
		T	目視	410	陳志洋	2023-12-27 09:31:42	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	500	陳志洋	2023-12-27 09:31:45	
		S	目視	480	陳志洋	2023-12-27 09:32:16	
		T	目視	470	陳志洋	2023-12-27 09:32:22	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	46	陳志洋	2023-12-27 09:31:08	
		S	目視	43	陳志洋	2023-12-27 09:31:10	
		T	目視	45	陳志洋	2023-12-27 09:31:13	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	陳志洋	2023-12-27 09:30:58	
		S	目視	0	陳志洋	2023-12-27 09:31:00	
		T	目視	0	陳志洋	2023-12-27 09:31:02	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	陳志洋	2023-12-27 09:30:50	
		S	目視	29	陳志洋	2023-12-27 09:30:53	
		T	目視	30	陳志洋	2023-12-27 09:30:55	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	50	陳志洋	2023-12-27 09:30:41	
		S	目視	47	陳志洋	2023-12-27 09:30:45	
		T	目視	50	陳志洋	2023-12-27 09:30:47	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	77	陳志洋	2023-12-27 09:30:28	
		S	目視	75	陳志洋	2023-12-27 09:30:33	
		T	目視	77	陳志洋	2023-12-27 09:30:35	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	陳志洋	2023-12-27 09:30:17	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-27 09:30:19	
		T	目視	2	陳志洋	2023-12-27 09:30:22	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	7	陳志洋	2023-12-27 09:30:09	
		S	目視	6	陳志洋	2023-12-27 09:30:11	
		T	目視	7	陳志洋	2023-12-27 09:30:13	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	220	陳志洋	2023-12-27 09:29:58	
		S	目視	210	陳志洋	2023-12-27 09:30:01	
		T	目視	220	陳志洋	2023-12-27 09:30:03	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	180	陳志洋	2023-12-27 09:29:41	
		S	目視	170	陳志洋	2023-12-27 09:29:43	
		T	目視	180	陳志洋	2023-12-27 09:29:46	

14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	陳志洋	2023-12-27 09:29:27	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-27 09:29:29	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-27 09:29:31	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	52	陳志洋	2023-12-27 09:29:18	
		S	目視	50	陳志洋	2023-12-27 09:29:21	
		T	目視	52	陳志洋	2023-12-27 09:29:24	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	陳志洋	2023-12-27 09:29:10	
		S	目視	1	陳志洋	2023-12-27 09:29:12	
		T	目視	1	陳志洋	2023-12-27 09:29:14	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	46	陳志洋	2023-12-27 09:29:01	
		S	目視	44	陳志洋	2023-12-27 09:29:03	
		T	目視	46	陳志洋	2023-12-27 09:29:06	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	43	陳志洋	2023-12-27 09:28:51	
		S	目視	41	陳志洋	2023-12-27 09:28:53	
		T	目視	43	陳志洋	2023-12-27 09:28:55	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	陳志洋	2023-12-27 09:31:22	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	陳志洋	2023-12-27 09:31:26	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：謝濱隆

承辦工程司：徐誌輝

2023/12/27 16:49:18

2023/12/27 16:50:47

2023/12/27 17:46:04

動力中心各配電盤負載紀錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	8	郭國儀	2023-12-28 08:07:26	
		S	目視	8	郭國儀	2023-12-28 08:07:29	
		T	目視	8	郭國儀	2023-12-28 08:07:31	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	30	郭國儀	2023-12-28 08:07:09	
		S	目視	30	郭國儀	2023-12-28 08:07:13	
		T	目視	30	郭國儀	2023-12-28 08:07:17	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	620	郭國儀	2023-12-28 08:12:18	
		S	目視	550	郭國儀	2023-12-28 08:12:22	
		T	目視	520	郭國儀	2023-12-28 08:12:28	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	260	郭國儀	2023-12-28 08:12:45	
		S	目視	250	郭國儀	2023-12-28 08:12:49	
		T	目視	240	郭國儀	2023-12-28 08:12:52	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	50	郭國儀	2023-12-28 08:11:03	
		S	目視	50	郭國儀	2023-12-28 08:11:07	
		T	目視	50	郭國儀	2023-12-28 08:11:10	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	郭國儀	2023-12-28 08:10:52	
		S	目視	0	郭國儀	2023-12-28 08:10:55	
		T	目視	0	郭國儀	2023-12-28 08:10:57	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	30	郭國儀	2023-12-28 08:10:42	
		S	目視	30	郭國儀	2023-12-28 08:10:45	
		T	目視	30	郭國儀	2023-12-28 08:10:48	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	55	郭國儀	2023-12-28 08:10:27	
		S	目視	55	郭國儀	2023-12-28 08:10:30	
		T	目視	55	郭國儀	2023-12-28 08:10:34	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	70	郭國儀	2023-12-28 08:10:13	
		S	目視	70	郭國儀	2023-12-28 08:10:16	
		T	目視	70	郭國儀	2023-12-28 08:10:19	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	2	郭國儀	2023-12-28 08:09:57	
		S	目視	2	郭國儀	2023-12-28 08:10:00	
		T	目視	2	郭國儀	2023-12-28 08:10:02	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	13	郭國儀	2023-12-28 08:09:44	
		S	目視	13	郭國儀	2023-12-28 08:09:47	
		T	目視	13	郭國儀	2023-12-28 08:09:50	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	220	郭國儀	2023-12-28 08:09:21	
		S	目視	210	郭國儀	2023-12-28 08:09:25	

		T	目視	210	郭國儀	2023-12-28 08:09:29	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	170	郭國儀	2023-12-28 08:09:03	
		S	目視	160	郭國儀	2023-12-28 08:09:08	
		T	目視	160	郭國儀	2023-12-28 08:09:12	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	3	郭國儀	2023-12-28 08:08:41	
		S	目視	3	郭國儀	2023-12-28 08:08:44	
		T	目視	3	郭國儀	2023-12-28 08:08:46	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	43	郭國儀	2023-12-28 08:08:20	
		S	目視	43	郭國儀	2023-12-28 08:08:23	
		T	目視	43	郭國儀	2023-12-28 08:08:27	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	郭國儀	2023-12-28 08:08:05	
		S	目視	0	郭國儀	2023-12-28 08:08:08	
		T	目視	0	郭國儀	2023-12-28 08:08:11	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	46	郭國儀	2023-12-28 08:07:53	
		S	目視	46	郭國儀	2023-12-28 08:07:56	
		T	目視	46	郭國儀	2023-12-28 08:07:59	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	42	郭國儀	2023-12-28 08:07:40	
		S	目視	42	郭國儀	2023-12-28 08:07:43	
		T	目視	42	郭國儀	2023-12-28 08:07:46	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	郭國儀	2023-12-28 08:11:32	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	郭國儀	2023-12-28 08:11:37	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
 2023/12/28 19:01:51 2023/12/28 19:04:00 2023/12/29 08:15:23

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	16	曾俊豪	2023-12-29 08:47:43	
		S	目視	15	曾俊豪	2023-12-29 08:47:46	
		T	目視	15	曾俊豪	2023-12-29 08:47:50	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	34	曾俊豪	2023-12-29 08:47:10	
		S	目視	30	曾俊豪	2023-12-29 08:47:12	
		T	目視	32	曾俊豪	2023-12-29 08:47:14	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	540	曾俊豪	2023-12-29 08:52:01	
		S	目視	490	曾俊豪	2023-12-29 08:52:03	
		T	目視	450	曾俊豪	2023-12-29 08:52:06	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	320	曾俊豪	2023-12-29 08:52:17	
		S	目視	300	曾俊豪	2023-12-29 08:52:19	
		T	目視	330	曾俊豪	2023-12-29 08:52:22	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	48	曾俊豪	2023-12-29 08:51:12	
		S	目視	44	曾俊豪	2023-12-29 08:51:14	
		T	目視	48	曾俊豪	2023-12-29 08:51:17	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	曾俊豪	2023-12-29 08:50:57	
		S	目視	0	曾俊豪	2023-12-29 08:50:59	
		T	目視	0	曾俊豪	2023-12-29 08:51:01	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	29	曾俊豪	2023-12-29 08:50:48	
		S	目視	29	曾俊豪	2023-12-29 08:50:50	
		T	目視	29	曾俊豪	2023-12-29 08:50:53	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	51	曾俊豪	2023-12-29 08:50:35	
		S	目視	49	曾俊豪	2023-12-29 08:50:37	
		T	目視	51	曾俊豪	2023-12-29 08:50:40	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	80	曾俊豪	2023-12-29 08:50:20	
		S	目視	80	曾俊豪	2023-12-29 08:50:23	
		T	目視	78	曾俊豪	2023-12-29 08:50:26	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	3	曾俊豪	2023-12-29 08:50:05	
		S	目視	5	曾俊豪	2023-12-29 08:50:07	
		T	目視	5	曾俊豪	2023-12-29 08:50:09	
11	動力中心3F	R	目視	11	曾俊豪	2023-12-29 08:49:50	
		S	目視	10	曾俊豪	2023-12-29 08:49:52	

	ACB/21	T	目視	10	曾俊豪	2023-12-29 08:49:55	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	220	曾俊豪	2023-12-29 08:49:36	
		S	目視	210	曾俊豪	2023-12-29 08:49:39	
		T	目視	220	曾俊豪	2023-12-29 08:49:41	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	190	曾俊豪	2023-12-29 08:49:21	
		S	目視	180	曾俊豪	2023-12-29 08:49:24	
		T	目視	180	曾俊豪	2023-12-29 08:49:27	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	1	曾俊豪	2023-12-29 08:48:56	
		S	目視	1	曾俊豪	2023-12-29 08:48:58	
		T	目視	1	曾俊豪	2023-12-29 08:49:00	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	51	曾俊豪	2023-12-29 08:48:49	
		S	目視	45	曾俊豪	2023-12-29 08:48:51	
		T	目視	49	曾俊豪	2023-12-29 08:48:54	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	1	曾俊豪	2023-12-29 08:48:31	
		S	目視	1	曾俊豪	2023-12-29 08:48:33	
		T	目視	1	曾俊豪	2023-12-29 08:48:35	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	47	曾俊豪	2023-12-29 08:48:17	
		S	目視	45	曾俊豪	2023-12-29 08:48:19	
		T	目視	47	曾俊豪	2023-12-29 08:48:23	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	43	曾俊豪	2023-12-29 08:48:02	
		S	目視	40	曾俊豪	2023-12-29 08:48:04	
		T	目視	42	曾俊豪	2023-12-29 08:48:07	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	曾俊豪	2023-12-29 08:51:31	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	00	曾俊豪	2023-12-29 08:51:36	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/29 16:00:12

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/29 19:55:09

承辦工程司：徐誌輝
2024/01/02 11:46:40

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	4	廖學智	2023-12-30 09:30:12	
		S	目視	4	廖學智	2023-12-30 09:30:14	
		T	目視	5	廖學智	2023-12-30 09:30:17	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:29:51	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:29:53	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:29:55	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	100	廖學智	2023-12-30 09:36:15	
		S	目視	60	廖學智	2023-12-30 09:36:17	
		T	目視	50	廖學智	2023-12-30 09:36:20	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	150	廖學智	2023-12-30 09:36:30	
		S	目視	140	廖學智	2023-12-30 09:36:32	
		T	目視	150	廖學智	2023-12-30 09:36:35	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	40	廖學智	2023-12-30 09:35:10	
		S	目視	36	廖學智	2023-12-30 09:35:14	
		T	目視	38	廖學智	2023-12-30 09:35:17	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:34:57	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:34:59	
		T	目視	1	廖學智	2023-12-30 09:35:02	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	21	廖學智	2023-12-30 09:34:41	
		S	目視	20	廖學智	2023-12-30 09:34:43	
		T	目視	22	廖學智	2023-12-30 09:34:46	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	42	廖學智	2023-12-30 09:34:24	
		S	目視	38	廖學智	2023-12-30 09:34:26	
		T	目視	40	廖學智	2023-12-30 09:34:30	
9	動力中心3F ACB/23	R	目視	68	廖學智	2023-12-30 09:34:09	
		S	目視	65	廖學智	2023-12-30 09:34:11	
		T	目視	64	廖學智	2023-12-30 09:34:14	
10	動力中心3F	R	目視	2	廖學智	2023-12-30 09:33:54	
		S	目視	3	廖學智	2023-12-30 09:33:56	

	ACB/22	T	目視	3	廖學智	2023-12-30 09:33:58	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	1	廖學智	2023-12-30 09:33:38	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:33:40	
		T	目視	1	廖學智	2023-12-30 09:33:42	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	170	廖學智	2023-12-30 09:32:33	
		S	目視	160	廖學智	2023-12-30 09:32:36	
		T	目視	170	廖學智	2023-12-30 09:32:38	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	120	廖學智	2023-12-30 09:31:57	
		S	目視	110	廖學智	2023-12-30 09:32:00	
		T	目視	110	廖學智	2023-12-30 09:32:03	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	3	廖學智	2023-12-30 09:31:42	
		S	目視	3	廖學智	2023-12-30 09:31:44	
		T	目視	3	廖學智	2023-12-30 09:31:47	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	35	廖學智	2023-12-30 09:31:04	
		S	目視	31	廖學智	2023-12-30 09:31:07	
		T	目視	35	廖學智	2023-12-30 09:31:09	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:30:51	
		S	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:30:53	
		T	目視	0	廖學智	2023-12-30 09:30:55	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	42	廖學智	2023-12-30 09:30:39	
		S	目視	40	廖學智	2023-12-30 09:30:41	
		T	目視	42	廖學智	2023-12-30 09:30:44	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	36	廖學智	2023-12-30 09:30:25	
		S	目視	32	廖學智	2023-12-30 09:30:27	
		T	目視	32	廖學智	2023-12-30 09:30:30	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	廖學智	2023-12-30 09:35:25	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	無	廖學智	2023-12-30 09:35:30	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/30 17:29:02 2023/12/30 17:32:18 2024/01/02 11:48:15

動力中心各配電盤負載紀錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心3F ACB/16	R	目視	8	辛祖元	2023-12-31 14:22:29	
		S	目視	7	辛祖元	2023-12-31 14:22:31	
		T	目視	6	辛祖元	2023-12-31 14:22:33	
2	動力中心3F ACB/17	R	目視	25	辛祖元	2023-12-31 14:22:18	
		S	目視	25	辛祖元	2023-12-31 14:22:20	
		T	目視	25	辛祖元	2023-12-31 14:22:22	
3	動力中心3F LC3/N	R	目視	490	辛祖元	2023-12-31 14:26:19	
		S	目視	430	辛祖元	2023-12-31 14:26:22	
		T	目視	400	辛祖元	2023-12-31 14:26:26	
4	動力中心3F LC3/E	R	目視	260	辛祖元	2023-12-31 14:26:35	
		S	目視	210	辛祖元	2023-12-31 14:26:40	
		T	目視	200	辛祖元	2023-12-31 14:26:51	
5	動力中心3F ACB/27	R	目視	39	辛祖元	2023-12-31 14:25:15	
		S	目視	38	辛祖元	2023-12-31 14:25:17	
		T	目視	37	辛祖元	2023-12-31 14:25:19	
6	動力中心3F ACB/26	R	目視	0	辛祖元	2023-12-31 14:25:03	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-31 14:25:05	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-31 14:25:06	
7	動力中心3F ACB/25	R	目視	20	辛祖元	2023-12-31 14:24:53	
		S	目視	20	辛祖元	2023-12-31 14:24:55	
		T	目視	20	辛祖元	2023-12-31 14:24:58	
8	動力中心3F ACB/24	R	目視	42	辛祖元	2023-12-31 14:24:40	
		S	目視	40	辛祖元	2023-12-31 14:24:42	
		T	目視	40	辛祖元	2023-12-31 14:24:44	
	動力中心3F	R	目視	65	辛祖元	2023-12-31 14:24:29	

9	ACB/23	S	目視	64	辛祖元	2023-12-31 14:24:31	
		T	目視	63	辛祖元	2023-12-31 14:24:33	
10	動力中心3F ACB/22	R	目視	1	辛祖元	2023-12-31 14:24:16	
		S	目視	3	辛祖元	2023-12-31 14:24:18	
		T	目視	3	辛祖元	2023-12-31 14:24:20	
11	動力中心3F ACB/21	R	目視	14	辛祖元	2023-12-31 14:24:05	
		S	目視	13	辛祖元	2023-12-31 14:24:07	
		T	目視	13	辛祖元	2023-12-31 14:24:09	
12	動力中心3F MACB2	R	目視	180	辛祖元	2023-12-31 14:23:51	
		S	目視	180	辛祖元	2023-12-31 14:23:53	
		T	目視	170	辛祖元	2023-12-31 14:23:56	
13	動力中心3F MACB1	R	目視	140	辛祖元	2023-12-31 14:23:35	
		S	目視	140	辛祖元	2023-12-31 14:23:39	
		T	目視	130	辛祖元	2023-12-31 14:23:41	
14	動力中心3F ACB/11	R	目視	2	辛祖元	2023-12-31 14:23:23	
		S	目視	2	辛祖元	2023-12-31 14:23:25	
		T	目視	2	辛祖元	2023-12-31 14:23:26	
15	動力中心3F ACB/12	R	目視	30	辛祖元	2023-12-31 14:23:12	
		S	目視	29	辛祖元	2023-12-31 14:23:14	
		T	目視	29	辛祖元	2023-12-31 14:23:17	
16	動力中心3F ACB/13	R	目視	0	辛祖元	2023-12-31 14:23:00	
		S	目視	0	辛祖元	2023-12-31 14:23:02	
		T	目視	0	辛祖元	2023-12-31 14:23:04	
17	動力中心3F ACB/14	R	目視	40	辛祖元	2023-12-31 14:22:51	
		S	目視	39	辛祖元	2023-12-31 14:22:53	
		T	目視	39	辛祖元	2023-12-31 14:22:54	
18	動力中心3F ACB/15	R	目視	40	辛祖元	2023-12-31 14:22:40	
		S	目視	39	辛祖元	2023-12-31 14:22:42	
		T	目視	39	辛祖元	2023-12-31 14:22:44	
19	動力中心3F SC/1	SC1	目視	11	辛祖元	2023-12-31 14:25:47	
20	動力中心3F SC/2	SC2	目視	0	辛祖元	2023-12-31 14:25:54	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/31 16:50:32

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/31 16:52:36

承辦工程師：徐誌輝
2024/01/02 11:50:17