

三門診消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診B3F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:46	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:47	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:48	
		表類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:49	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:49	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:50	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:20:55	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:20:59	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:21:03	
2	第三門診B3F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:15	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:15	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:16	
		表類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:17	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:18	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:20:19	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:20:24	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:20:28	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:20:32	
3	第三門診B3F 泡沫泵-FBP-1	控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:33	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:34	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:35	
		表類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:35	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:36	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:37	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:19:41	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:19:46	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:19:50	
4	第三門診B3F 採水泵-FP-2	控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:18:57	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:18:58	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:18:58	
		表類	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:18:59	
		手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:00	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:19:01	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:19:08	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:19:13	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2024-02-16 14:19:18	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:41:07

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:09:54

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:56:12