

長青樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	長青樓B3F 消防泵FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:21:43	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:21:56	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:22:01	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:22:12	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:22:18	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:22:23	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	張敬德	2024-02-27 09:23:56	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	張敬德	2024-02-27 09:24:27	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	張敬德	2024-02-27 09:24:46	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:24:54	
2	長青樓B3F 撒水泵SP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:19:03	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:19:08	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:19:20	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:20:29	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:20:31	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:20:34	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	300	張敬德	2024-02-27 10:20:49	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	300	張敬德	2024-02-27 10:22:55	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	300	張敬德	2024-02-27 10:26:35	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:28:16	
3	長青樓B3F 撒水輔助泵 SJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:42:34	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:42:37	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:42:50	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:43:07	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:43:10	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:43:12	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	張敬德	2024-02-27 10:43:18	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	張敬德	2024-02-27 10:43:39	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	張敬德	2024-02-27 10:45:07	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:45:22	
4	長青樓B3F 泡沫泵FSP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:34:35	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:34:40	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:35:35	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:36:35	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:37:11	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:38:49	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	張敬德	2024-02-27 10:40:06	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	張敬德	2024-02-27 10:40:17	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	張敬德	2024-02-27 10:41:30	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:41:46	
5	長青樓B3F 採水泵FP-2	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:09:46	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:10:00	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:10:06	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:10:18	
		手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:10:29	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:10:33	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	張敬德	2024-02-27 10:10:39	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	張敬德	2024-02-27 10:10:51	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	張敬德	2024-02-27 10:14:30	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:14:37	
備註:							
改善措施:							