

醫學科技大樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 消防泵-FB3AB	控制盤	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:37:17	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:37:19	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:37:20	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:37:21	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:37:22	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:37:24	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	林嘉豪	2024-02-05 14:37:30	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	240	林嘉豪	2024-02-05 14:37:35	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	245	林嘉豪	2024-02-05 14:37:39	
2	醫學科技大樓 B3F 撇水泵-FB3AA	控制盤	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:39:20	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:39:23	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:39:34	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:39:39	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:39:40	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:39:42	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	155	林嘉豪	2024-02-05 14:39:51	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	160	林嘉豪	2024-02-05 14:39:56	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	林嘉豪	2024-02-05 14:40:00	
3	醫學科技大樓 B3F 撒水加壓泵- AB3AE	控制盤	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:38:48	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:38:49	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:38:50	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:38:51	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:38:52	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:38:53	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	125	林嘉豪	2024-02-05 14:39:00	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	125	林嘉豪	2024-02-05 14:39:04	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	130	林嘉豪	2024-02-05 14:39:17	
4	醫學科技大樓 B3F 泡沫泵-FB3AD	控制盤	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:34:34	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:34:51	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:34:53	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:34:55	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:34:57	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:34:59	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	315	林嘉豪	2024-02-05 14:35:08	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	330	林嘉豪	2024-02-05 14:35:16	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	320	林嘉豪	2024-02-05 14:35:23	
5	醫學科技大樓 B3F 採水泵-FB3AC	控制盤	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:36:12	
		泵浦	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:36:13	
		閥類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:36:14	
		表類	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:36:15	
		手動啟動測試	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:36:16	
		電壓、電流	目視	正常	林嘉豪	2024-02-05 14:36:18	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	20	林嘉豪	2024-02-05 14:36:24	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	25	林嘉豪	2024-02-05 14:36:28	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	25	林嘉豪	2024-02-05 14:36:32	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
 2024/02/27 12:34:17

承商駐院主任: 謝濱隆
 2024/02/27 13:55:12

承辦工程司: 倪銘仁
 2024/02/27 14:40:57