

醫學科技大樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 10F 自動撒水設備- 10F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:46:49	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:46:49	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:46:50	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:46:51	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:46:51	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:46:52	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:46:57	
2	醫學科技大樓 11F 自動撒水設備- 11F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:45:08	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:45:09	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:45:10	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:45:11	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:45:11	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:45:12	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:45:15	
3	醫學科技大樓 1F 自動撒水設備- 01F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:02:45	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:02:46	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:02:46	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:02:47	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:02:53	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:02:54	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:02:56	
4	醫學科技大樓 2F 自動撒水設備- 02F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:01:09	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:01:10	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:01:11	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:01:12	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:01:12	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:01:13	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:01:16	
5	醫學科技大樓 3F 自動撒水設備- 03F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:00:03	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:00:04	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:00:05	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:00:05	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:00:06	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:00:07	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:00:14	
6	醫學科技大樓 4F 自動撒水設備- 04F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:56	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:56	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:57	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:58	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:59	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:59	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:59:01	
7	醫學科技大樓 5F 自動撒水設備- 05F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:57:56	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:57:57	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:57:58	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:57:59	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:57:59	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:00	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:58:02	
8	醫學科技大樓 6F 自動撒水設備- 06F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:56:27	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:56:27	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:56:29	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:56:29	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:56:30	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:56:31	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:56:32	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:55:08	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:55:09	

9	醫學科技大樓 6MF 自動撒水設備- 6MF-01	壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:55:10	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:55:11	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:55:11	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:55:12	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:55:13	
10	醫學科技大樓 7F 自動撒水設備- 07F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:13	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:14	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:15	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:16	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:17	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:17	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:19	
11	醫學科技大樓 7MF 自動撒水設備- 7MF-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:51:10	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:51:10	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:51:11	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:51:12	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:51:20	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:51:21	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:51:23	
12	醫學科技大樓 8F 自動撒水設備- 08F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:50:26	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:50:27	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:50:27	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:50:28	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:50:29	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:50:29	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:50:31	
13	醫學科技大樓 8MF 自動撒水設備- 8MF-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:49:34	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:49:34	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:49:35	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:49:36	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:49:36	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:49:37	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:49:39	
14	醫學科技大樓 9F 自動撒水設備- 09F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:48:37	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:48:37	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:48:38	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:48:39	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:48:40	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:48:41	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:48:48	
15	醫學科技大樓 9MF 自動撒水設備- 9MF-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:47:42	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:47:43	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:47:44	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:47:44	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:47:45	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:47:46	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 08:47:48	
16	醫學科技大樓 B1F 自動撒水設備- B1F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:03:33	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:03:34	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:03:34	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:03:35	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:03:36	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:03:36	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:03:39	
17	醫學科技大樓 B2F 自動撒水設備- B2F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:11	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:12	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:13	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:13	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:14	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:15	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:17	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:37	

18	醫學科技大樓 B2F 自動撒水設備- B2F-02	壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:38	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:39	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:40	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:41	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:41	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:15:45	
19	醫學科技大樓 B3F 自動撒水設備- B3F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:32	
		壓力開關	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:33	
		壓力表	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:33	
		蜂鳴器	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:34	
		閥類	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:35	
		末端查驗管	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:35	
		撒水頭	目視	正常	林建興	2024-02-01 09:23:38	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:32:14

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 13:52:22

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:42:16