

№ п.п.	Параметр	Значение	Примечание
1.	Город строительства	Сургут	
2.	Здание	Промышленный цех	
3.	Класс сооружения	КС-3	
4.	Коэффициент надежности по ответственности	$\gamma_n = 1,0$	Ошибка. Для зданий класса КС-3 коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1,1$ согласно табл. 2, п. 10, ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований»
5.	Тип здания	Одноэтажное, с высотой до низа несущих конструкций 9,6 м.	
6.	Температурный режим здания	неотапливаемое	
7.	Размеры в плане	210×72	
8.	Число пролетов	3×24	
9.	Число температурных блоков	1	Ошибка. П.15.1, табл. 44, СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
10.	Количество вертикальных связей по колоннам	1 в центре блока	
11.	Количество горизонтальных связей по верхнему поясу ферм	1 в центре блока	
12.	Количество горизонтальных связей по нижнему поясу ферм	нет	Ошибка. П. 15.4.5. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
13.	Колонны стальной двутавровый прокат	Стальной двутавровый прокат из стали С245 по ГОСТ 27772-2015	
14.	Фермы с опиранием нижнего пояса на колонны.	Стальные гнутосварные квадратные и прямоугольные трубы из стали С245 по ГОСТ 27772-2015 с уклоном верхнего пояса 5%	
15.	Покрытие ферм	Профнастил по прогонам.	
16.	Фундаменты железобетонные	Бетон В20, W4, F100	