







Version	Datum	Änderungen
1.17	19.05.2011	Geräte- und Modbusprofil für SB TL-21
1.18	14.07.2011	Entwicklerversion
1.19	19.07.2011	Neue Bilder für SC HE-20
1.20	27.07.2011	Neue Bilder für SC 800HE-20, SC-COM Profil, neue Modbus Objekte
		SC-COM Profil
		SC CP/HE-20: neues Modbusregister 30227 (DInKeySwStrStp)
		SC CP: neues Modbusregister 40009 (SpntRemEna)
		SC CP/HE-20: Modbusregister 30241 (Mode) überarbeitet
1.21	17.08.2011	Regulärer Ausdruck bei Sunny Central 630CP geändert
1.22	28.10.2011	US-Geräte SB 5000-8000US hinzugefügt
		SC 250U/500U: +Modbusregister für E-Total (32bit), E-Heute (32bit), h-On, h-Total, CntFanCab2, CntFanHs
		SC CP/HE-20: +Modbusregister für E-Total (32bit), E-Heute (32bit), h-On, h-Total, CntFanCab1, CntFanCab2, CntFanHs, CntHtCab2
		SC Control: +Modbusregister für E-Total (32bit), E-Heute (32bit), h-On, h-Total
		SC SMC: +Modbusregister für h-On (32bit)
		SB TP: +Modbusregister für E-Total, Mt.TotTmH, Mt.TotOpTmH, Op.EvtCntUshr, Op.EvtCntIstl, Op.EvtCntSvc (alle 32bit)
1.23	13.01.2012	+Modbusprofil für SMID
		+Modbusprofil für SC HE-11
		SC CP/HE-20: +Modbusregister für ExtSolIrr, RemMntSvc
1.24		+Modbusprofil für Sunny Sensor Box
		+Geräte- und Modbusprofil für SMA Meteo Station
1.25	31.01.2012	Überarbeitung Profile für SMA Meteo-Station
		SC CP/HE-20: +Modbusregister 30841 (Vac)
1.26	10.07.2012	Korrekturen Modbusprofil SMID für DcSwErrX.Y und DcInSttX.Y.Z.
		Neue Regular-Expressinon für WindyBoy
		Geräteprofil für Sunny Tripower TLEE-10/ TLHE-10
		Geräteprofil für Sunny Tripower TL-20
		Geräteprofil für Sunny Boy TL-21
		Geräteprofil für Sunny-Boy 1300
		Geräte- und ModBus-Profil für SC 500CP-JP
		Geräte- und ModBus-Profil für SC 500CP-US
		Geräte- und ModBus-Profil für SC 630CP-US
		Geräte- und ModBus-Profil für SC 720CP-US
		Geräte- und ModBus-Profil für SC 750CP-US
		Geräte- und ModBus-Profil für SC 800CP-US
		Sunny Central Control als eigene Geräteklasse (SC_BFS)
		SC CP/HE-20/250U/500U/500HEUS/HE-11 und SB TP: +Modbusregister 30231 (Plimit) und 30233 (Pmax)
1.27	19.07.2012	Geräte und Modbusprofile für SB X000US
		Geräte und Modbusprofile für SB X000TLUS
		SC CP/HE-20: Kanal ExtSolIrr zusätzlich als SIGNED-Wert auf Modbusregister 34637
1.28	27.07.2012	+Modbusregister für SB x000US/SB X000TLUS: Backup State, Grid Type, Balancer
		Geräteprofilüberarbeitung JIRA #SW516, #SW-478, #SW-465, #SW-358, #SW-541, #SW-542, #SW-463
1.29	14.09.2012	Geräteprofil für Sunny Boy 2000HFUS+3000HFUS
		Geräteprofil für Sunny Boy TL-22
		Geräteprofil für Windy Tripower TL-21
		Geräteprofilüberarbeitung JIRA #GMP-1, #GMP-6, #GMP-7 #GMP-8
1.30	15.10.2012	+Modbusregister für Sunny Central Control Family (Classic): 40009 (#GMP-9)
		+Modbusregister für STP: 40204, 40206, 40208, 40212, 40214
1.31	23.10.2012	Geräte und Modbus-Profil für SC 850CP und SC 900CP (Jira #GMP-11)
1.32	27.11.2012	Modbusprofile für Sunny Backups SBU 2200 und SBU 5000
		Modbusprofile für Sunny Islands SI2012, SI 2224 und SI 5048
		Geräte und Modbus-Profil für Sunny Islands SI 4548, SI 6048, SI 6.0 H und SI 8.0 H
1.33	15.02.2013	Anpassungen im Modbusprofil für Sunny Backup/Island
		Geräte und Modbus-Profil für SC 500CP 600V (Jira #GMP-10)
		Modbusprofile für SC500HE-10 (Jira #GMP-16)
		Neue Werte für SC CPs (Jira #GMP-12)
		Kleinere Anpassungen (Jira #GMP-8)
		Bin2Log-Möglichkeit für Geräte der Grizzly-Famile ab Release 7
1.34	15.03.2013	Geräte und Modbus-Profil für SC 850CP-US und SC 900CP-US (Jira #GMP-19)
		Geräte-Profil für STP10000TLEE-JP-10 (Jira #GMP-17)
		Neues Modbus-Objekt 30247: ErrNoSMA für SC Grizzly und SC Mammut Gerätefamilien
1.35	09.04.2013	Geräte-Profil für STP xxx TL US-10 (Jira #GMP-21)
1.36	23.07.2013	SCxxx-CP: Modbus Sollwerte P/Q/CosPhi (Jira #GMP-28)
		Erweiterung Modbus SunnyIsland im Rahmen Release 2.1 (Jira #GMP-27)
		Korrekte Anzeige des Bildes für SB4500 TL-JP-22 (Jira #GMP-25)
		Erweiterung Modbus CP/CP-US/CP-JP im Rahmen Release 8 (Jira #GMP-24)
		Im Updatemenü wird Geräteklasse des STP20000TLEE-10 nicht richtig angezeigt (Jira #GMP-23)
		Modbus-Profil für die Geräte SC630-CP-JP / SC800CP-JP (Jira #GMP-20)
1.37	22.08.2013	Unterstützung der Binärbereiche für Flugdaten und Tracedaten der SC-CONT (ab Release 8)
1.38	05.12.2013	Jira GMP-35 Erweiterung Modbus-Profil CP/CP-US/CP_JP: neues Objekt 30601, neuer Status PLD bei Objekt 30251
		Jira GMP-37 Modbusprofil für Battery Central (vorerst nur inoffiziell -> NICHT ins Handbuch)
		Jira GMP-33 Parameter Ackn via Modbus (nur für Service -> NICHT ins Handbuch)
		Jira GMP-40 Erweiterung Modbus-Profil CP/CP-US/CP_JP für PPC (komplett undokumentiert lassen!!!)
		Jira GMP-29 Kanal Error (30243) für SCSMC
		Jira GMP-25, GMP-31, GMP-38: Falsches Symbole
1.39	13.02.2014	Jira GMP-44 Erweiterung Modbus CP/CP-US/CP-JP im Rahmen Release 10
1.40	28.06.2014	Jira-GMP-49 Zusätzliche Profildatei für STP aufgrund geänderter Kanalliste
1.41	01.07.2014	Sonderversion für Zeversolar
1.42	18.07.2014	Jira-GMP-46 Modbusprofile für STP xxx TL-20
		Jira-GMP-50 Geräte und Modbusprofile für STP xxx TL-30
		Jira-GMP-51 Modbusprofile für STP xxx TL-US-10
		Jira-GMP-52 Modbusprofile für STP xxx TLEE-JP
		Jira-GMP-53 Geräte und Modbusprofile für Zeversolar 1000 und SC 1000 CP
		Jira-GMP-54 Erweiterung Modbus-Kanal ManResStt cür CP/CP-US im Rahmen von Release 11
		Jira-GMP-55 Modbusprofile für STP xxx TLEE-10
		Jira-GMP-56 Neues Modbusobjekt für Leistungsfaktor mit 3. Nachkommastelle für CP/CP-US
1.43	24.09.2014	Jira-GMP-52 Modbusprofile für SB TL-JP-22
		Fix für Modbusobjekt 30805 Blindleistung, falsche Skalierung in Version 1.42
		Freischaltung des BU-Updates für SB x000HF, SB 5g, SB TL-21, SB-TL22, SB-TL22, STP, STP TL20, STP TL30, STP TLEE10, STP TLEEJP10, STP TL-US
1.44	08.01.2015	Modbusprofile für SC100, SC00LV, SC125LV, SC150, SC200, SC200HE, SC350, SC500MV, SC560
1.45	05.03.2015	Jira-GMP-60: Modbus Profil für die SMC Serie
		Erweiterung der STP-Modbusprofile um B.Ms.Amp, B.Ms.Vol und B.Ms.Watt
1.46	19.05.2015	Jira-GMP-64: Neues Modbus Profil für SC100N7 Geräte
1.47	29.05.2015	Jira-GMP-39/51: Modbus Profil für SB xx00 TL-US-22 Geräte
		Jira-GMP-62: Geräte- und Modbusprofil für Sunny Tripower TL-JP-30
1.48	19.10.2015	Jira-GMP-65: P-WModStt im Modbus-Profil für CPs
1.49	02.03.2016	Jira HP-687: GB-Manor_Farm wrong inverter type on display





