

TROUVE L'ERREUR • N° 40

Trouve l'erreur sur cette fiche.

Poutre étroite dans un mur de refend. Une valeur ne va pas. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

Tu as trouvé ?

PLAN BA-09 · POUTRE P5

Largeur **15 cm**

Hauteur **50 cm**

Armatures basses **4 HA25**

Cadres **HA8**

Enrobage **3 cm**

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Pose les barres côte à côte dans la largeur et
compte la place.



4 HA25 dans 15 cm de large.

PLAN BA-09 · POUTRE P5

Largeur	15 cm
Hauteur	50 cm
Armatures basses	4 HA25
Cadres	HA8
Enrobage	3 cm

Avec l'enrobage et les cadres, elles ne rentrent pas côte à côte.



Le béton doit passer entre les barres

Il faut un **espace libre** entre deux barres pour que le béton et ses granulats descendent.
Sinon : nids de cailloux, et l'acier n'est plus enrobé.



La fiche corrigée.

PLAN BA-09 • POUTRE P5

Largeur 15 cm

Hauteur 50 cm

Armatures basses à répartir sur deux lits

Cadres HA8

Enrobage 3 cm

On répartit les barres sur deux lits, ou on élargit la poutre.



Ce genre de valeur, CivRebar AI t'aidera à la **contrôler**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI