



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

(Северо-Уральское межрегиональное
управление Росприроднадзора)

ул. Республики, д.55, г. Тюмень, 625000

т. 8 (3452) 638-044

E-mail: rpn72@rpn.gov.ru

14.01.2025 № ИсхОГ-03/4-14

на № _____

С.В. Богдановскому

taganai89@yandex.ru

Департамент природных ресурсов и
экологии Ямало-Ненецкого
автономного округа

dpr@yanao.ru

Уважаемый Сергей Викторович!

Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Управление) рассмотрено Ваше обращение (вх. № 633/ОГ от 16.12.2024), перенаправленное в адрес Управления Департаментом природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, по вопросу нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды (сброса сточных вод на территории г. Ноябрьска).

По результатам рассмотрения обращения сообщаем следующее.

АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в составе письма от 09.12.2024 № И-ЭГН-2024-4129 представлены сведения, согласно которым на участке магистрального коллектора в районе железнодорожной станции «Ноябрьск-2» между канализационными колодцами КК-38 и КК-37 сложилась аварийная ситуация, создающая угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения города и негативному воздействию на окружающую среду, которая возникла в ходе проведения работ по реконструкции магистрального канализационного трубопровода по причине обрушения части откоса котлована в технологический проем (лоток) канализационного коллектора. Обрушение привело к герметизации канализационного коллектора и повлекло за собой затопление котлована, оборудованного для проведения работ. С целью предотвращения дальнейшего затопления сточными водами территории промзоны была произведена остановка оборудования на КНС-1 и прекращена подача стоков в приемный резервуар КНС-1 путем перекрытия входной запорной арматуры. Сточные воды были перенаправлены к коллектору ливневой канализации на рельеф вблизи русла р. Нанкпёх.

Управлением на основании приказа № 9589 от 01.04.2024 «О проведении выездного обследования» в период с 08.12.2024 по 10.12.2024 проведены выездные обследования без взаимодействия с контролируемым лицом, в ходе которых был

проведен осмотр земельного участка в районе автомобильной заправочной станции «Газпромнефть», расположенной по адресу г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 8В.

В ходе выездного обследования установлен факт сброса сточных вод из ливневого коллектора. Сточные воды протекают по руслу в сторону р. Нанкпёх.

Также привлеченными специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Ямало-Ненецкому автономному округу были отобраны пробы сточных и природных вод в месте попадания, выше и ниже места попадания сточных вод в р. Нанкпёх.

Согласно представленным филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Ямало-Ненецкому автономному округу результатам испытаний, установлено превышение концентраций загрязняющих веществ в месте попадания и ниже места попадания сточных вод в р. Нанкпёх в сравнении с фоновыми показателями веществ в природной воде выше места попадания.

В целях оценки соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства, Управлением с прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа согласовано проведение внеплановой выездной проверки в отношении деятельности АО «Энерго-Газ-Ноябрьск». Срок окончания проверки – 30.01.2025.

Кроме того, письмом № И-ЭГН-2025-0031 от 13.01.2024 АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» сообщило, что с 03.01.2025 прекращен аварийный сброс сточных вод в реку Нанкпёх.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации, Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Руководителя



С.Ю. Вовод