

Региональная корпоративная общественная организация инвалидов

Центр информационной поддержки «Таганай»

629804, Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, ул.Рабочая д.109-Б кв. 4.
Остановка автобуса 2, 2а, 3, 7 «ул.Муравленко», тел. 8-909-195-04-08
ИНН 8905998693 КПП 890501001 E-mail taganai89@yandex.ru

№ 007 от 23 января 2025 г.

**Технические условия на электроснабжение объекта
«Производственно-складской гараж», расположенный по адресу:
ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов д. 75**

1. Источник электроснабжения проектируемого объекта предусматривается от существующий ВРУ здания **Центр реабилитации и социальных услуг по адресу 629804, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов д. 75.**

2. Точкой подключения являются шины после счетчика электроэнергии ВРУ здания.

3. Максимальная присоединяемая мощность – 20 кВт.

4. Категория электроснабжения – II.

5. Предусмотреть учет на ВРУ проектируемого здания. Марку счетчика определить проектом.

6. Кабель проложить от существующего здания до проектируемого по конструкциям здания, воздушной линией.

Председатель правления

Богдановский Сергей Викторович