

Tarea 2

Modelamiento, Implementación y Control de Micro-redes DC

Integrantes: Felipe Alemany
Cristóbal Medina M.
Profesores: Alex Navas
Auxiliares: Benjamín Moreno V.
Matías Alegría S.

Fecha de entrega: 9 de Octubre 2024
Santiago, Chile

Índice de Contenidos

1. Pregunta 1	1
1.1. Parte a.-	1
1.2. Parte b.-	2
2. Pregunta 2	3
2.1. Parte a.-	3
2.2. Parte b.-	6
2.3. Parte c.-	8
2.4. Parte d.-	8

Índice de Figuras

1. Gráfico de potencia entregada por cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una pendiente droop de -0.0007 en cada unidad generadora.	1
2. Gráfico de potencia entregada por cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una pendiente droop de -0.0007 para el DG ₁ , -0.0013 para el DG ₂ y -0.0023 para el DG ₃	2
3. Gráfico de potencia entregada por cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una pendiente droop de -0.0007 para el DG ₁ , -0.0033 para el DG ₂ y -0.0053 para el DG ₃	3
4. Estructura del controlador DAPI.	4
5. Gráfico de voltajes de cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una frecuencia de desacople de 2 Hz y una frecuencia del DAPI de 0.1 Hz.	5
6. Gráfico de voltajes de cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una frecuencia de desacople de 2 Hz y una frecuencia del DAPI de 2 Hz.	6
7. Potencias de unidades generadoras con $\gamma = 0.5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 10$	7
8. Voltajes de unidades generadoras con $\gamma = 0.5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 10$	7
9. Potencias de unidades generadoras con $\gamma = 5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 0.5$	7
10. Potencias de unidades generadoras con $\gamma = 5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 0.5$	8
11. Potencias de unidades generadoras con tiempo de muestreo de 1 segundo.	9
12. Potencias de unidades generadoras con tiempo de muestreo de 1 segundo.	9

Índice de Tablas

1.	Parámetros de sintonización de controlador DAPI.	8
----	--	---

1. Pregunta 1

1.1. Parte a.-

Se utilizó una variación porcentual máxima de 0.5 % en todas las unidades generadoras, considerando además la potencia activa máxima de 3kW. Usando la expresión 1, se obtuvo un valor de pendiente droop $M_p = -0.0007$.

$$M_p = -\frac{\Delta V}{P_{max}} \quad (1)$$

Se obtiene la Figura 1, donde se observa la potencia entregada por cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas.



Figura 1: Gráfico de potencia entregada por cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una pendiente droop de -0.0007 en cada unidad generadora.

En la parte superior del gráfico, que muestra la potencia activa de las unidades generadoras, se observa que a medida que las cargas se conectan secuencialmente (como se indica en la parte inferior del gráfico con las señales de conexión), la potencia entregada por cada unidad de generación (DG₁, DG₂, DG₃) aumenta de manera coordinada. Este comportamiento es esperado, ya que el control droop permite que la demanda de potencia adicional, debido a las cargas conectadas, se distribuya proporcionalmente entre las unidades generadoras.

Se puede ver que DG₁ (en verde) es la primera en reaccionar ante la conexión de la primera carga, seguida de DG₂ (en rojo) y DG₃ (en azul), lo que muestra un aumento en la potencia entregada por cada una de ellas. A medida que se conectan las tres cargas, la potencia aumenta de manera escalonada, reflejando cómo el sistema responde ante la demanda creciente.

Dado que las pendientes droop son iguales para las tres unidades generadoras, la potencia se distribuye equitativamente entre ellas, lo que se refleja en la similitud de los picos de potencia generada por DG₁, DG₂ y DG₃ a medida que se conectan las cargas.

1.2. Parte b.-

Para esta parte se modificaron las pendientes droop de cada unidad de generación, estableciendo valores diferentes para cada una de ellas. Esta variación en las pendientes permite analizar cómo se redistribuye la potencia entre las unidades generadoras y qué implicancias tiene para la estabilidad y eficiencia de la micro-red.

De este modo, se seteo una variación de tensión de 0.5 para la primera unidad generadora, de 1 para la segunda unidad generadora y de 2 para la tercera y última unidad generadora, obteniendo una pendiente droop de -0.0007 para el DG_1 , -0.0013 para el DG_2 y -0.0023 para el DG_3 . A continuación se pueden observar los resultados:




Figura 2: Gráfico de potencia entregada por cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una pendiente droop de -0.0007 para el DG_1 , -0.0013 para el DG_2 y -0.0023 para el DG_3 .

Los resultados muestran que, al conectar las cargas, la potencia se distribuye de manera más equilibrada entre las tres unidades. La unidad con la pendiente más baja (DG_1) responde generando una mayor cantidad de potencia, mientras que DG_2 y DG_3 , con pendientes más altas, generan proporcionalmente menos potencia. Esto es un comportamiento esperado, ya que las unidades con pendientes más pequeñas son más sensibles a los cambios de carga y, por lo tanto, asumen una mayor parte de la generación de potencia.

Este ajuste de pendientes proporciona una respuesta estable del sistema, en la que las tres unidades operan de manera conjunta para suplir la demanda, con DG_1 liderando la generación y DG_3 proporcionando menos potencia debido a su pendiente mayor. No se observan oscilaciones significativas en la potencia generada, lo que indica que el sistema está bien balanceado. Sin embargo, al seguir subiendo los valores de variación de tensión, el sistema empieza a variar bastante más. Posteriormente, se realizó una simulación seteando una variación de tensión de 0.5 para la primera unidad generadora, de 2 para la segunda unidad generadora y de 4 para la tercera y última unidad generadora obteniendo una pendiente droop de -0.0007 para el DG_1 , -0.0033 para el DG_2 y -0.0053 para el DG_3 .



Figura 3: Gráfico de potencia entregada por cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una pendiente droop de -0.0007 para el DG₁, -0.0033 para el DG₂ y -0.0053 para el DG₃.

Al observar los resultados, se puede notar que este cambio genera una distribución de potencia mucho más desigual entre las unidades. DG₁ continúa asumiendo la mayor parte de la generación, mientras que DG₂ y, especialmente, DG₃ generan muy poca potencia.

A medida que las pendientes droop aumentan, las unidades con pendientes más altas se vuelven menos sensibles a los cambios en la demanda de potencia, lo que reduce su contribución a la generación. Este comportamiento puede provocar una carga desproporcionada sobre la unidad DG₁, lo que genera oscilaciones más grandes en la potencia total generada, como se observa en la Figura 3, donde las oscilaciones se amplifican a lo largo del tiempo. Este fenómeno ocurre porque las unidades con pendientes más altas no responden adecuadamente a las variaciones de carga, dejando que las unidades con pendientes más bajas absorban la mayoría de la demanda.

2. Pregunta 2

2.1. Parte a.-

Para el diseño del control secundario distribuido DAPI, se implementó un controlador integral que restaura los niveles de tensión en la micro-red. En base a la ecuación 2, se puede establecer una frecuencia natural dependiente del parámetro ζ_1 de cada unidad generadora. Se establece entonces $\zeta_i = 2\pi f_i$. Al tratarse de un control secundario, se busca que su frecuencia natural sea 10 veces más pequeña que la del control primario, para garantizar el desacople de estos. Se decidió usar $\zeta = 2\pi 0.1 = 0.628$ para todas las unidades generadoras en base a la respuesta observada en la Figura ??.

Además, de acuerdo a lo visto en cátedra, se definió un tiempo de muestreo de 1 segundo, correspondiente al rango de frecuencia deseado de un control secundario de voltaje.

$$\zeta_i \frac{dv_i}{dt} = -\gamma_i (V_i - V^*) - \sum_{j=1}^n c_{ij} \left(\frac{P_i}{P_i^*} - \frac{P_j}{P_j^*} \right) \quad (2)$$

A continuación, se presentan los componentes y características del diseño del controlador DAPI:




Figura 4: Estructura del controlador DAPI.

El controlador DAPI mostrado en la imagen tiene una estructura compuesta por varios bloques que realizan la restauración de la tensión.

- P_{com} y P_{vec} : Se observa un bloque que toma la señal de referencia de potencia (P_{com}) y la compara con la potencia real (P_{out}) para generar una señal de error. Esta señal es normalizada utilizando un bloque divisor.
- Ganancias y Sumadores: A partir de la señal de error, se utilizan varios bloques de ganancia (denotados como Gain1, Gain2, y Gain3) que ajustan las señales y sumadores que permiten el procesamiento de las variables de control.
- Integrador: El bloque integrador es el encargado de realizar la acción integral del controlador, lo que permite corregir cualquier error acumulado en el sistema y restaurar la tensión a su valor de referencia (v_{sec}).
- $V0$ y v_{out} : La diferencia de la tensión medida con la referencia de tensión (v_{out}) también es procesada y ajustada por una constante para que el controlador realice la corrección de manera adecuada.

Como se mencionó anteriormente, se buscó que la frecuencia del DAPI fuera 10 veces más pequeña que la del control droop, por lo que para las simulaciones se setó una frecuencia de control droop

(desacople) de 2 Hz, mientras que la frecuencia del DAPI se estableció en 0.1 Hz. A continuación, se muestran los voltajes obtenidos a partir de la acción de consenso junto a las señales binarias que indican las conexiones de las cargas:




Figura 5: Gráfico de voltajes de cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una frecuencia de desacople de 2 Hz y una frecuencia del DAPI de 0.1 Hz.

En un primer instante, los voltajes de las tres unidades comienzan en valores cercanos a cero, ya que no hay demanda de potencia significativa. A medida que las cargas se conectan progresivamente (señales en la parte inferior del gráfico), se aprecia una respuesta inmediata en los voltajes de las unidades generadoras. La acción del controlador DAPI es visible en la forma en que los voltajes de cada unidad se ajustan de manera gradual hacia sus valores de referencia. De forma separada, las acciones de cada unidad son:

- DG₁ (verde): Esta unidad muestra la respuesta más rápida, alcanzando el valor de referencia antes que las demás. Esto puede deberse a una mayor capacidad de ajuste del controlador para esta unidad, lo que asegura que asuma una mayor parte de la carga inicial de la micro-red.
- DG₂ (rojo): La segunda unidad, aunque también responde a la conexión de la carga, lo hace de manera más lenta y con un comportamiento más estable después de las primeras oscilaciones.
- DG₃ (azul): La última unidad muestra una respuesta más lenta que las anteriores, ajustando su voltaje de manera progresiva para alcanzar su referencia en los últimos instantes de la simulación.

En cuanto a la acción de consenso del DAPI, se observa un comportamiento suave, con las unidades estabilizándose hacia los valores de referencia. Las oscilaciones iniciales después de la conexión de cada carga son rápidamente corregidas, lo que indica que el controlador integral DAPI logra restaurar los niveles de tensión de manera eficiente. Además, la diferencia en las respuestas de las unidades generadoras confirma que el control está correctamente desacoplado, permitiendo que cada unidad

se ajuste según su configuración y la demanda de la red.

Por otro lado, en caso de no cumplir el criterio de tener la frecuencia del DAPI 10 veces menor a la frecuencia del control primario, el control del DAPI deja de ser efectivo, para demostrarlo se estableció una frecuencia del DAPI igual a la frecuencia de desacople, los resultados se muestran a continuación:




Figura 6: Gráfico de voltajes de cada unidad de generación, junto a las señales de conexión/desconexión de cargas para una frecuencia de desacople de 2 Hz y una frecuencia del DAPI de 2 Hz.

A partir de la simulación se puede observar un comportamiento inestable en los voltajes de las unidades generadoras, especialmente tras la conexión de las cargas resistivas. Aunque inicialmente los voltajes comienzan a estabilizarse, al conectarse más cargas, las unidades DG_2 y DG_3 muestran oscilaciones significativas, lo que sugiere que el controlador DAPI no está sintonizado correctamente para manejar las perturbaciones. Estas oscilaciones persistentes indican que el sistema está lejos de alcanzar el equilibrio, y el control DAPI no logra restaurar eficazmente los niveles de tensión, lo que podría llevar a problemas operativos si no se corrige.

2.2. Parte b.-

En esta sección se sintonizó el controlador DAPI utilizando la estrategia de *trade-off*. Esta técnica de sintonización balancea los parámetros de la red, buscando un compromiso entre qué tan bien se comparten las potencias y los voltajes entre las unidades de generación. En la Figura 7, se observa, que teniendo un ponderador alto asociado a los errores de potencia en comparación al de voltaje, se tienen potencias muy similares independientemente de cuáles cargas están conectadas. Sin embargo, el voltaje tiene problemas para seguir el valor nominal de 400V, teniendo hasta 200V de diferencia de una unidad generadora a otra, como se puede observar en la Figura 8.

Por el otro lado, teniendo un ponderador alto para el error de voltaje versus uno bajo para los cocientes de potencia, se tiene un seguimiento mejor de voltaje, como se puede observar en la Figura

10, mientras que las potencias se comparten peor, como se puede observar en la Figura 9, lo cual concuerda con el principio de *trade-off* con el que se sintoniza el controlador.




Figura 7: Potencias de unidades generadoras con $\gamma = 0.5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 10$.




Figura 8: Voltajes de unidades generadoras con $\gamma = 0.5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 10$.




Figura 9: Potencias de unidades generadoras con $\gamma = 5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 0.5$.




Figura 10: Potencias de unidades generadoras con $\gamma = 5$ y matriz de adyacencia ponderada por $c = 0.5$.

Tabla 1: Parámetros de sintonización de controlador DAPI.

	DG 1	DG 2	DG 3
γ	0.5	0.5	0.5
ζ	0.5	0.5	0.5

Al aplicar esta estrategia, se observó que la red logró un comportamiento más estable, con tiempos de respuesta más rápidos en comparación con la sintonización inicial. El ajuste de los parámetros del DAPI permitió que el sistema restaurara los niveles de tensión de manera más eficiente, sin generar sobreoscilaciones significativas ni picos de tensión indeseados. Aunque se sacrificó ligeramente la rapidez de la respuesta en algunos casos, el resultado fue un sistema más robusto frente a variaciones en la demanda de carga.

Los parámetros de interés, como el error en estado estacionario y la velocidad de convergencia de la tensión a su valor de referencia, mostraron mejoras considerables tras la sintonización mediante trade-off. En particular, el error en estado estacionario se redujo significativamente, lo que indica que el controlador fue capaz de corregir las desviaciones de tensión de manera precisa, incluso ante perturbaciones prolongadas en la red.

2.3. Parte c.-

2.4. Parte d.-

Finalmente, se analizó el impacto de modificar el tiempo de muestreo del control secundario sobre el desempeño del sistema. Esta variación en el tiempo de muestreo puede afectar la estabilidad y la velocidad de respuesta del controlador DAPI.

Como se observa en la Figura ?? el tiempo de muestreo se redujo, el controlador pudo reaccionar más rápidamente ante las perturbaciones en la red, mejorando el tiempo de respuesta del sistema y minimizando los errores transitorios. Sin embargo, si el tiempo de muestreo se reduce excesivamente, puede haber un incremento en el consumo de recursos computacionales, lo que podría no ser viable en aplicaciones prácticas donde la capacidad de procesamiento es limitada, especialmente considerando las alternativas actuales de comunicación entre unidades de generación. Además, tiempos de muestreo muy pequeños pueden introducir ruido en las mediciones y generar oscilaciones indeseadas

en la respuesta del sistema, comprometiendo la estabilidad.

Por otro lado, como se observa en la Figura ??, cuando se incrementó el tiempo de muestreo el sistema mostró una respuesta más lenta a las perturbaciones, lo que incrementó el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario. Aunque esto puede aliviar la carga computacional del sistema, el principal efecto negativo fue la disminución de la capacidad del controlador para responder rápidamente.




Figura 11: Potencias de unidades generadoras con tiempo de muestreo de 1 segundo.




Figura 12: Potencias de unidades generadoras con tiempo de muestreo de 1 segundo.