NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Pošt. přihr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT

technického prostředku

Evidenční číslo: T0030/2026

Bezpečnostní protipožární jednokřídlové dveře
GERDA PREMIUM 60 RC3 El. CZ

.....
(Název a typové označení technického prostředku)

Výrobce:	GERDA Sp. z o. o.	
Sídlo:	Sokolowska 49	IČ:
	- Sokolów, Polsko	-

Držitel:	GERDA Sp. z o. o.	
Sídlo:	Sokolowska 49	IČ:
	- Sokolów, Polsko	-

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

3

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

SS3=3, SS4=2

Datum vydání certifikátu: 13.04.2026
Platnost certifikace od: 14.04.2026
Platnost certifikátu do: 13.04.2029

Podpis oprávněného zástupce

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
4

Přílohy 1/1
(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)

034029

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Pošt. přihr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Identifikační číslo: **T0030/2026**
Příloha číslo: **1**

Bezpečnostní protipožární jednokřídlové dveře GERDA PREMIUM 60 RC3 EI. CZ

Výšky 1970 mm až 2250 mm, šířky 700 mm až 1200 mm.
Instalované v ocelové zárubni typ FTM8, FTM7, FTH4, FTH1, FAH3, FAH1, FAO3, FAO2 z plechu tloušťky 1,5 mm.
Otevírané směrem do chráněného prostoru.

Uzamykací systém musí být doložen samostatnými certifikáty.

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně.