



от 08.04.2025
на

№ 99/046/4376
от

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Северные электрические сети»
197730, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. п. Белоостров,
ш. Новое, д. 53 литера А
тел. (812) 494-33-35
e-mail: ses@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 784343001, ОГРН 40363000,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

О результатах рассмотрения заявки на
осуществление технологического
присоединения

Уважаемый [REDACTED]!

В ответ на предоставленные документы к Вашему обращению от 07.04.2025 № 25-021306 по вопросу технологического присоединения в отношении энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, Массив Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, [REDACTED] линия, участок [REDACTED]. Кадастровый номер участка: 47:07 [REDACTED] (далее – Объект), максимальной мощностью 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ 3,3 кВт), сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения ЭПУ потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами ТП.

Порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регламентирован в разделе II Правил ТП.

Обращаю Ваше внимание, что в филиале ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные Электрические Сети» была проведена проверка предоставленных к заявке сведений и документов.

Увеличение мощности (с 3,3 до 15 кВт) через сети не представляется возможным, т.к. отсутствует резерв мощности на ТП-10/0,4 кВ, находящейся на балансе СНТ №2 Кулакова, а также ввиду недостаточной пропускной способности распределительной сети 10 кВ, находящейся на балансе СНТ №2 Кулакова.

Таким образом, предлагаю Вам обратиться в ПАО «Россети Ленэнерго» с заявкой на изменение точки присоединения в отношении ЭПУ Объекта. Заявку Вы можете подать в личном кабинете клиента на сайте ПАО «Россети» - Портал-ТП.рф с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством.

После изменения точки присоединения ЭПУ Объекта предлагаю Вам обратиться в ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросу увеличения мощности в отношении ЭПУ Объекта.

Заместитель директора филиала
ПАО "Россети Ленэнерго"
"Северные электрические сети"

Е.В. Винник

Отдел подготовки ТУ и ТЗ СТП «СЭС»
тел. 8-800-220-0-220

Активация Windows
Чтобы активировать Windows,